

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM I

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Sídlem: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Zastoupený: Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČ: 70932581

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„II/379 Lipůvka průtah“

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dodatečné informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení pod evidenčním číslem 239857.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr SO 101 pro SUS pol. 914 122 Značky – montáž s přesunem je uvedena mezi značkami značka P6 STOP.

Na výkrese č. 6 trvalé dopravní značení jsou 2 ks P6 rušeny a nahrazeny P6 se žlutým okrajem – uvedeno v pol. 614 151. Zbývající P6 jsou označeny s určením pro obec. Které značky se přesun týká?

Objekt SO 102 – Dočasné dopravní značení: Zábrany Z2 - ve výkazu jsou uvedeny 3 ks, ve výkresové dokumentaci 5 ks. Tím pádem i 5 sad světel. Co platí? Máme se řídit výkazem výměr? Co si máme představit pod položkou 914574.1 dopravní značení velkoplošné – není nikde specifikované. 5 ks IS 11a je v předchozí položce.

Odpověď č. 1

SO 101 II/379 Lipůvka průtah

pol.č. 44 914122 Doprav.značky základ vel.ocel. fólie tř. 1 montáž s přesunem celkem 2 ks
(DZ P6 z položky odstraněna)

pol.č.45 914123 Doprav.značky základ vel.ocel. fólie tř. 1 demontáž.... celkem 5 ks
(DZ P6 do položky přidán, tj. + 2ks P6)

pol.č.46 914151 Doprav.značky základ vel.hliník. dodávka a montáž.....zůstává dle SP.

Oceňte dle upraveného a přiloženého soupisu prací.

SO 102 Dočasné dopravní značení

pol.č.3 914164 Doprav. značk.velkoploš. hliník lamely fólie tř. 1 – dod.,mon.,dem.
(DZ Z3 Zábrany..... oceňte dle soupisu prací, tj. 3 Ks)

pol.č.4 914554 Doprav. značk.velkoploš. hliník lamely fólie tř. 1- dod.,mon.,dem.....zůstává stávající

pol.č.5 914574.1 Dopr. znač. vekopl. – dod.,mon.,demont..... položka odstraněna

oceňte dle upraveného a přiloženého soupisu prací

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr SO 101.2 Chodníky, vjezdy, parkovací a zelené plochy, oddíl 5 Komunikace jsou uvedeny položky č. 24 a 25 Kryty z bet dlaž. se zámkem, barevné tl. 60 a 80mm. Nikde v popise položky ani v technické zprávě není uvedena jaká barva? Opravdu budou celé chodníky barevné a ne šedé? Vjezdy v tl.100mm jsou šedé.

Odpověď č. 2

SO 101.2 Chodníky, vjezdy, parkovací a zelené plochy

pol. č. 24 582 611 Kryty z bet. dlaž. se zámkem šedá tl. 60 mm do lože z kam.

pol. č. 25 582615.....Kryty z bet. dlaž. se zámkem barev. tl. 80 mm do lože z kam..... zůstává stávající.

Oceňte dle upraveného a přiloženého soupisu prací.

Dotaz č. 3

Stejný problém s neurčením barvy dlažby je i u objektů SO 101 Silnice II/379 Lipůvka průtah – pol.č.32 a u objektu SO 101.1 Úprava vjezdů – pol.č.16.

Žádáme Vás o upřesnění barevnosti uvedených dlažeb.

Odpověď č. 3

SO 101 Silnice II/379 Lipůvka průtah

pol.č.32 582626 Kryty z bet. dlaž. se zámkem barev tl. 100 mm do lože z kam..... zůstává stávající, barva červená.

Oceňte dle upraveného a přiloženého soupisu prací.

SO 101.1 Úprava vjezdů

pol.č.16.....Kryty z bet. dlaž. se zámkem barev tl. 80 mm do lože z kam..... zůstává stávající, barva červená.

Oceňte dle upraveného a přiloženého soupisu prací.

Dotaz č. 4

Dále Vás žádáme o upřesnění druhu obrubníků

SO 101 Silnice II/379 Lipůvka průtah – pol.č.50 a 51 Chodníkové obruby z bet. Obrubníků – o jaké obrubníky se jedná?

SO 101.1 Úprava vjezdů – pol.č.17 Chodníkové obruby z bet. Obrubníků – o jaké obrubníky se jedná?

SO 101.2 Chodníky, vjezdy, parkovací a zelené plochy – pol.č.36 Chodníkové obruby z bet. obrubníků – o jaké obrubníky se jedná?

Odpověď č. 4

SO 101 Silnice II/379 Lipůvka průtah

Oceňte dle upraveného a přiloženého soupisu prací (popis a množství v upravených položkách).

SO 101.1 Úprava vjezdů

Oceňte dle upraveného a přiloženého soupisu prací (popis ABO 100/15/15).

SO 101.2 Chodníky, vjezdy, parkovací a zelené plochy

Oceňte dle upraveného a přiloženého soupisu prací (popis a množství v upravených položkách).

Příloha:

Přílohou těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám je opravený soupis prací označený jako: „**Nový soupis prací II 379 Lipůvka průtah – DI I**“. Uchazeči jsou povinni použít při zpracování nabídky soupis prací, který je přílohou těchto dodatečných informací.

Zadavatel z důvodu úpravy zadávacích podmínek **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** v souladu s § 40 odst. 3 zákona do **21. 3. 2013 do 10:00 hodin.**

V Boskovicích dne 8. 3. 2013

Ing. Martina Ferechová

WALLET s.r.o.

(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností)