

V Praze dne 16. 8. 2013

Věc: Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Úpravy místností v sekci optiky“.

Zadavatel zasílá k výše uvedené veřejné zakázce níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné informace č. 1

V souvislosti s dotazy vznesenými na prohlídce místa plnění Zadavatel upřesňuje způsob ukončení sádkartonové stěny v místnosti č. 1.29. Ukončení bude provedeno ohýbaným úhelníkem s rozměry 50x50x3 mm. Pro detail viz přiložený náčrtek „Dodatečná informace č. 1 - m.č. 1.29_příčný řez_upřesnění.pdf“

Pro upřesnění zadavatel též zdůrazňuje, že práce související se zakázkou budou probíhat v novém objektu za provozu výzkumných pracovišť, z nichž některá jsou v režimu čistých prostorů a přístroje jsou citlivé na otřesy. Z tohoto důvodu je nutno při provádění prací důsledně dbát na čistotu a pořádek v prostorách využívaných dodavatelem při realizaci. Provádění prací způsobujících otřesy či vibrace je nutno předem konzultovat s oprávněným zástupcem zadavatele. Výše uvedené požadavky jsou v souladu s ustanoveními přílohy č. 4 výzvy k podání nabídky (návrh smlouvy), zejména čl. IX. a XIII.

Zadavatel dále upozorňuje na textovou chybu v příloze č. 4 výzvy k podání nabídky (návrh smlouvy) – v článku XVI. Odst. 6. nebyl zaktualizován křížový odkaz. Tato chyba byla opravena a opravená verze přílohy č. 4 byla vyvěšena na profil zadavatele a web zadavatele www.fzu.cz