

# **STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY**

## **Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA**

Název stavby: Fotovoltaická elektrárna 169,65 kWp

Místo stavby: st.p.č. 1300/2, k.ú. Duchcov

**KATEGORIE STAVBY:** Stavba kategorie III

**TŘÍDA VYUŽITÍ:** pátá třída využití

**K III T5**

Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně: --

### **Základní údaje o stavbě**

|                                    |                         |                                             |   |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---|
| Zastavěná plocha stavby:           | 1 830,68 m <sup>2</sup> | Počet nadzemních podlaží (NP):              | 5 |
| Výška stavby:                      | 11,81 m                 | Počet podzemních podlaží (PP):              | 0 |
| Světlá výška podlaží:              | 0,00 m                  | <= vyplňuje se pouze u jednopodlažních obj. |   |
| Navrhovaný počet osob:             | 250 osob                |                                             |   |
| Počet ubytovaných osob:            | 200 osob                |                                             |   |
| Počet osob vyžadujících asistenci: | 200 osob                |                                             |   |

### **Stanovení třídy využití**

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Prostory určené ke spánku:                            | ANO |
| Prostory určené pro veřejnost:                        | ANO |
| Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci: | ANO |

### **Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby**

|                                                         |    |                          |
|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| Budova, která je kulturní památkou:                     | NE |                          |
| Stavba určena výhradně k bydlení:                       | NE |                          |
| Pobytové místnosti v podzemním podlaží:                 | NE |                          |
| Stavba splňující požadavky § 7 odst. 2 písm. a):        | NE |                          |
| Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu:     | NE |                          |
| Přístupová komunikace nebo nástupní plocha:             | NE |                          |
| Hořlavé kapaliny ve stavbě:                             | NE | Množství: m <sup>3</sup> |
| Hořlavé nebo hoření podporující plyny:                  | NE | Objem: litrů             |
| Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů:         | NE | Objem: m <sup>3</sup>    |
| Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky:     | NE |                          |
| Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou: | NE | Množství: kg             |
| Stavba, ve které se nachází stálý úkryt:                | NE |                          |
| Silniční nebo železniční tunel:                         | NE | Délka: m                 |
| Velkoobjemové skladovací nádrže pro HK:                 | NE | Množství: m <sup>3</sup> |
| Tunel metra nebo stanice metra:                         | NE |                          |
| Sklad střeliva:                                         | NE | Množství: ks             |
| Stavba určená k nakládání s výbušninami:                | NE |                          |

v. 15.12.2021