

Identifikace veřejného zadavatele:

Název:	Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Sídlo	Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
Zastoupený:	Ing. Lubomír Trachtulec, předseda představenstva
IČ:	49453866
Zastoupení dle § 151 zákona o veřejných zakázkách	INNOVA Int. s r.o., sídlem Jílová 1913/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 27857255
Kontaktní osoba:	Mgr. et Ing. Jitka Hejlová, tel.: 722 104 214, e-mail: hejlova@innovuj.cz

Identifikace veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky:	Salaš, Velehrad – rekonstrukce přivaděče
Druhá veřejné zakázky:	Podlimitní
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle § 27 zákona o veřejných zakázkách
Žádost o dodatečnou informaci ze dne	8. 1. 2015

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

Veřejnému zadavateli byla dne 8. 1. 2015 doručena žádost o poskytnutí dodatečných informací. Žádost byla doručena ve lhůtě stanovené v § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (také jen „zákon o veřejných zakázkách“).

V souladu s § 49 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách poskytl dodatečnou informaci včetně přesného znění žádosti v zákonem stanovené lhůtě 4 pracovních dnů po doručení žádosti všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace.

Znění dodatečné informace dle předcházejícího odstavce je současně uveřejněno na profilu zadavatele na tomto odkaze <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/dd7483e9-abcb-4296-b0ca-c480681c354b>.

Dotaz č. 1

V souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a dle čl. 4 Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k veřejné zakázce „Salaš, Velehrad – rekonstrukce přivaděče“ Vás tímto žádáme o níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

- Prosíme o upřesnění, zda zadavatel striktně požaduje provedené bakteriologické zkoušky provizorního vodovodu d160 před každou montáží potrubí v jednotlivých etapách, tzn. celkem 6x. Tento požadavek významně prodlužuje dobu výstavby.
- V čl. 6.4. ZD požaduje zadavatel reference staveb „jejichž předmětem byla ... destrukce stávajícího potrubí a zatažení nového potrubí o průměru od 100 mm do 250 mm“. Uvedená technologie vtahování potrubí je náročnější, čím větší je profil vtahovaného potrubí. Trvá zadavatel na omezení horní hranice velikosti profilu nebo je možné splnit kvalifikační předpoklady předložením reference na stavbu, která má potrubí o profilu větším než DN 250?

Děkujeme.

Odpověď č. 1

- a) Na provizorním obtoku (suchovodu – je rozdělen na 6. úseků), na každém úseku po provedené dezinfekci a opětovném propláchnutí bude odebrán kontrolní vzorek pro dezinfekční zkoušku, která bude provedena v rozsahu – koliformní bakterie, Escherichia coli, chlor volný. Podrobný popis provizorního zásobení je popsán v ZD příloha č. 8 – Projektová dokumentace (Technická zpráva č. přílohy D.1, str. 7, 8). Provedením požadovaných zkoušek se doba výstavby zásadně neprodlouží, záleží na každém uchazeči, jak sestaví harmonogram prací.
- b) Ano, zadavatelem je i nadále požadováno prokázání technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona o veřejných zakázkách v rozsahu a způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci ze dne 1. 12. 2014, tzn., že za stavební práce obdobného charakteru se považují práce, jejichž předmětem byla rekonstrukce nebo oprava vodovodního potrubí provedena metodou Berstlining, tj. destrukce stávajícího potrubí a zatažení nového potrubí o průměru od 100 mm do 250 mm.

V Ostravě dne 12. 1. 2015


Jilavá 1813/14 Jilavá 1813/14
INNOVA s.r.o.
602 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 27857255

.....
Ing. Martin Ambrůz
zástupce zadavatele