



AQUA STAVBY s.r.o.
Ing. Kateřina Pchálková
Stará čtvrť 365
725 28 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1103212309

VYŘIZUJE / LINKA
Skotnica / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava / 2019-03-14

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S PD A UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o souhlas s PD a umístěním stavby v ochranném pásmu (dále OP) distribučního zařízení: **VYBUDOVÁNÍ ODDÍLNÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V MĚSTSKÉ ČÁSTI BOBROVNÍKY, MALÁNKY, HLUČÍN - PŘESTAVBA ČOV BOBROVNÍKY NA ČS A DEŠŤOVOU ZDRŽ** v k.ú. Bobrovniky, Hlučín. Po prošetření Vaší žádosti jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího venkovního a kabelového vedení vysokého napětí VN 22kV a kabelového vedení nízkého napětí NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo tohoto vedení činí **7m** (resp. **1m**) od krajního vodiče (kabelu) měřeno na každou stranu (podle zák. č. 458/2000 Sb. za jehož účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s umístěním stavby v tomto OP - výkopové práce budou prováděny až po prokazatelném vytýčení kabelového vedení;
- před zahájením stavby je nutno podat „**Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.

Toto vyjádření lze použít pro účely územního a stavebního řízení a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení SEM Sítě