



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

AQUA STAVBY s.r.o.
Sezónní 8 / 634
739 32 Vratimov

Značka: 9773/V012750/2019/PA

Ostrava, dne: 15.5.2019

**Věc: Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Bobrovníky, Malánky, Hlučín,
Přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešťovou zdrž**
Stanovisko pro územní a stavební řízení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 28.5.2018 pod zn.: 9773/V013415/2018/PA. Poté bylo vydáno sdělení zn.: 9773/V009577/2019/PA dne 10.4.2019.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší vybudování oddílné splaškové kanalizace, která bude odvádět odpadní vody z městské části Bobrovníky, Malánky a Jasénky na stávající ČOV Hlučín.

Součástí stavby je přestavba stávající ČOV Bobrovníky na čerpací stanici s přidruženou dešťovou zdrží. Výtlak z této ČS bude napojen na novou výtlačnou trasu odpadních vod, která bude vyústěna do gravitační kanalizace, ústící do ČOV Hlučín.

Stavba je členěna následovně:

Stavební objekty

- SO 01 Splašková kanalizace tlaková
 - SO 01.1 Podružné řady tlakové kanalizace
- SO 02 Splašková kanalizace
 - SO 02.1 Kanalizační odbočky
- SO 03 Dešťová kanalizace
 - SO 03.1 Kanalizační odbočky
- SO 04 Přestavba ČOV Bobrovníky na ČS

Provozní objekty

- PS 01 ČS Bobrovníky – strojně technologická část
- PS 02 ČS Bobrovníky – elektročást a SŘTP

Vzhledem ke stávajícímu přivaděči pitné vody Krasné Pole - Ludgeřovice DN 900 ocel umístěného ve středu komunikace s ochranným pásmem 3,5 m na obě strany, přičemž z jedné strany ochranné pásmo přivaděče zasahuje do soukromých pozemků a z druhé strany do pozemku lesa (Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.) nelze celou trasu dešť. kanalizace umístit mimo ochranné pásmo přivaděče.

Rozsah umístění stavby v ochranném pásmu přivaděče pitné vody DN 900 ocel:

- Dešťová kanalizace DN 600 PVC od šachty ŠD3 - ŠD5 - délka v ochranném pásmu je 36,2 m, rozestup 2,88 - 3,14 m
- Dešťová kanalizace DN 300 PVC od šachty ŠD5 - ŠD9 - délka v ochranném pásmu je 104,27 m, rozestup 2,64 - 3,48 m

Umístění výše uvedených úseků dešťové kanalizace do ochranného pásma přivaděče pitné vody DN 900 ocel v majetku SmVaK Ostrava a.s. je řešeno dohodou č. 3043/D/OP/2019.

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Dotčení přivaděče OOV:

Realizací výše uvedené stavby **dojde k dotčení** přivaděče pitné vody DN 900 ocel Krásné Pole - Ludgeřovice, který je v majetku SmVaK Ostrava a.s. Kolem přivaděče je nutno zachovat ochranné pásmo, které dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu činí 3,5 m od vnějšího líce potrubí v obou směrech. Krytí přivaděče je cca 2,55 m.

Upozorňujeme taktéž na vodovodní šachtu, kalosvod DN 300 L vč. vyústního objektu a potrubí odpadní vody DN 100. Ochranné pásmo kalosvodu dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu činí 2,5 m od vnějšího líce potrubí v obou směrech, ochranné pásmo potrubí odpadní vody dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu činí 1,5 m od vnějšího líce potrubí v obou směrech.

Pro ochranné pásmo přivaděče vč. staveb souvisejících nutno dodržet tyto podmínky:

- V místě křížení je nutno dodržet minimální svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- Požadujeme respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- Křížení požadujeme kolmo k přivaděči.
- Před zahájením stavby je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Vytyčení Vám provedou na základě řádné objednávky a telefonické dohody pracovníci střediska Krásné Pole (tel. 596 942 023). Platba za vytyčení se provádí v hotovosti na místě samém dle platného ceníku společnosti SmVaK Ostrava a.s. Při placení nutno předat údaje o firmě (název, IČ, DIČ).
V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.
- Na základě vytyčení, v místech souběhu nových inženýrských sítí se zařízením SmVaK Ostrava a.s., je investor – stavebník povinen respektovat ochranné pásmo vodovodního přivaděče a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.
- Výše uvedená podmínka neplatí pro dva úseky dešťové kanalizace, které jsou řešeny dohodou č. 3043/D/OP/2019. V těchto dvou úsecích **výjimečně** souhlasíme s umístěním dešťové kanalizace do ochranného pásma přivaděče pitné vody DN 900 ocel. Při realizaci požadujeme dodržet odstupy od přivaděče dle předložené dokumentace.
- Výkopové práce budou prováděny min 1,5 m od osy potrubí v obou směrech ručně a za dozoru pracovníka našeho střediska.
- Nezřizovat jakékoliv skládky nebo jiným způsobem znesnadňovat přístup k přivaděči.
- Nesnižovat a nezvyšovat krycí vrstvu zeminy nad přivaděčem.
- Nepopojíždět těžkými stroji.
- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- **Místo křížení bude před zasypáním zeminou prokazatelně předáno pracovníkům našeho střediska.** Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Po ukončení této stavby, která křížuje naše zařízení, nám bude zasláno zaměření skutečného provedení v souřadnicích JTSK s textovým seznamem souřadnic nebo v digitální podobě.

- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 24



Ing. Martin Veselý, MBA
technický ředitel

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. provozování SmVaK Ostrava a.s.
- PD parafována