

**Bc. Martin Vavřínek**  
**Stanislavského 768/30**  
**721 00 Ostrava**

|                              |                                     |                                   |  |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| VÁŠ DOPIS ZN.                | ČÍSLO JEDNACÍ<br>LOR951/003324/2020 | SPISOVÁ ZNAČKA<br>LCR0000140/2020 | DATUM<br>10.8.2020                     |
| VYŘIZUJE<br>Mgr. Schönwalder | TELEFON<br>956951218                | GSM<br>725257574                  | E-MAIL<br>martin.schonwalder@lesycr.cz |

### **Stavba: „Rekonstrukce propustku ev. č. 5b-P5 u Koupaliště ve Štramberku“**

#### **- vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení**

V rámci předmětné stavby má být provedena rekonstrukce propustku, který kříží vodní tok Libotínka. Stávající propustek o rozměrech cca 1,95 x 1,37 m má být nahrazen propustkem tvořeným monolitickým železobetonovým uzavřeným rámem, dno koryta v propustku má být opevněno kamennou dlažbou do betonu. Rozměry propustku mají být 2 x 1,683 m. Průtočná plocha se má zvýšit z 2,25 na 3,23 m<sup>2</sup>. Břehy koryta vodního toku nad a pod propustkem mají být opevněny kamennou dlažbou do betonu celkové tl. 0,3 m, dno koryta má být opevněno kamennou rovinaninou tl. 0,4 m.

Lesy České republiky, s.p., Správa toku – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku – Místku sdělují z hlediska správce vodního toku k předložené PD následující:

- Plánovaný propustek kříží vodní tok Libotínka, IDVT 10209944, ČHP 2-01-01-113, který je ve správě státního podniku Lesy České republiky. Pozemek koryta vodního toku p.č. 3031/14 v k.ú. Štramberk není ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. V daném úseku v současné době Lesy ČR, s.p., připravují investiční akci „Libotínský potok“, předpokládaný termín realizace jsou roky 2020 až 2021. V místě propustku nejsou žádné stavební úpravy plánovány.
- Proti rekonstrukci propustku a úpravě koryta vodního toku nemáme námitek při splnění následujících podmínek:
  1. Propustek musí být dimenzován na převedení návrhového průtoku Q<sub>20</sub> (8,28 m<sup>3</sup>/s).
  2. Koryto vodního toku bude v souladu s PD opevněno kamennou dlažbou do betonu. Břehy koryta nad a pod propustkem budou opevněny kamennou dlažbou do betonu celkové tl. 0,3 m a dno bude opevněno kamennou rovinaninou celkové tl. 0,4 m. Opevnění bude provedeno v dostatečném rozsahu tak, aby byla zajištěna stabilita koryta i vybudovaného opevnění.
  3. Úpravu koryta nebude správce toku přebírat do svého majetku.
  4. Správci vodního toku bude umožněn po propustku přístup k vodnímu toku za účelem výkonu jeho oprávnění a pro realizaci investiční akce „Libotínský potok“.
  5. Vlastník propustku vč. úpravy koryta bude vybudované objekty udržívat v řádném technickém stavu, bude zajišťovat kapacitu průtočného profilu pod propustkem odstraňováním nánosů a naplavenin dle potřeby.
  6. Správce vodního toku neručí za případné poškození vybudovaných objektů způsobené průtokem vod v korytě, přívalovými dešti, případně jinými klimatickými vlivy.

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



7. Stavební ani jiný materiál v průběhu stavby nebude ukládán v korytě vodního toku ani v místech, ze kterých by mohl být do koryta splaven.
8. Stavba bude zabezpečena proti úniku ropných látek do vodního toku. V průběhu výstavby budou činěna taková opatření, která zamezí znečištění koryta vodního toku.
9. Po provedení prací bude dotčená část koryta a okolního terénu upravena a oseta.
10. Požadujeme oznámení zahájení prací, přizvání v průběhu prací. Po skončení stavby budeme přizvání ke kontrole splnění našich podmínek a k vydání písemného stanoviska, a to před konáním závěrečné kontrolní prohlídky.
11. Veškeré změny v projektové dokumentaci, kterými bude dotčen vodní tok v naší správě, nám budou předloženy k posouzení a vyjádření. Upozorňujeme, že podél vodního toku do vzdálenosti 6 m od horních břehových čar koryta je nutno ponechat nezastavěný manipulační pruh.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p. [02]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků - oblast povodí Odry  
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Ing. Miroslav Kahánek  
Vedoucí ST - oblast povodí Odry