

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Splašková kanalizace, Luková
Druh zadávacího řízení:	podlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3c242952-ed02-417b-afcc-db82bde04f5d
Identifikace projektu:	NPŽP, Název Projektu: Kanalizace Nepolisy - místní část Luková Reg. číslo: 1240700123

Název zadavatele:	Obec Nepolisy
Sídlo zadavatele:	Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy
Zastoupen:	Ing. Dušan Šustr, starosta
IČO:	00269212
DIČ:	CZ00269212

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 26. 2. 2025 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKÁZKY žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Uchazeč našel nesoulad mezi projektovou dokumentací a soupisem prací.

Soupis prací nekorresponduje s technickou zprávou. V technické zprávě je uvedeno že, potrubí výtlačku je navrženo z materiálu **PP** 100 RC SDR 11 90x8,2 mm s vnější ochrannou vrstvou z **polypropylénu**. Ve výkazu výměr, podélném profilu a v kladečském schématu je uvedeno, že potrubí výtlačku bude z materiálu PE 100 RC SDR 11 90x8,2 mm. Dle našeho názoru se potrubí PP100 RC s ochrannou vrstvou z PP nevyrábí.

Který údaj je správně? Požaduje zadavatel potrubí z PE 100 RC SDR 11 90x8,2 mm bez ochranné vrstvy anebo s ochranou vrstvou? Pokud s ochrannou vrstvou, může být ochranná vrstva z polypropylenu (PP) nebo z polyethylenu (PE). Dle naší zkušenosti s těmito materiály jsou tyto ochranné vrstvy stejné, co se týká kvality. Prosíme o zpřesnění tohoto materiálu. Žádáme zadavatele o kontrolu souladu projektové dokumentace se soupisem prací. V případě nesouladu žádáme zadavatele o opravu.

Děkuji, s pozdravem

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

V technické zprávě se jedná o chybu popisku. Jedná se o potrubí PE 100RC 90x8, 2 mm SDR 11 s vnější signalizační vrstvou. (Typ 2, dle PAS 1075). Zadavatel přikládá opravenou Technickou zprávu.

Ve výkresech a Položkovém rozpočtu je uvedeno správně. Účastník ocení potrubí dle položkového rozpočtu.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohy zadávací dokumentace v nové podobě:

- B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA_v2
- D.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA_v2

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z těchto nebo použít tyto aktualizované přílohy. Nepoužití těchto aktualizovaných příloh může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 20. 3. 2025, 10:00 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA_v2
- D.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA_v2

V Brně dne 27. 2. 2025

Za zadavatele – Obec Nepolisy:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci