

Technické a kvalitativní požadavky na výrobky

- Před zahájením výroby je nutno ověřit rozměry výrobků a podmínky jejich zabudování dle skutečnosti na stavbě
- Je nutno vzít v úvahu koordinaci mezi vnějším zateplením, ostěním, rozměrem vlastního výrobku a jeho osazovacího rámu nebo kotvicích prvků, včetně zateplení okenních špalet
- Výrobky musí splňovat požadavky ČSN 73 0540 a ČSN 73 0532
- Výrobky musí být, osazeny a zatepleny tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0540
- Za statickou stránku výrobku, jejich celkovou pevnost, bezpečnost, spolehlivost a dlouhodobou životnost odpovídá výrobce. Případné vyztužení profilů rámu, počty provedení kování příp. další parametry navrhne dodavatel podla statického výpočtu v souvislosti s velikostí a osazením jednotlivých výrobků.
- Rozměry jednotlivých oken a dveří jsou uvedeny modulově, pro určení přesných rozměrů výrobků je nutno postupovat podle technologického předpisu výrobce, tl. zejména doměřit stavební otvor.
- Detaili osazení, kotvení, spojování příp. vyuztužování jednotlivých výrobků nebo jejich sestav budou předmětem výrobní dokumentace dodavatele.
- Po osazení je nutné výrobky chránit proti mechanickému poškození a znečištění, čištění provádět dle pokynů výrobce.

DVEŘE

- HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM
- PROSTUP TEPLA DVOJSKLEM $U_q = 1,1 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$
- PROSTUP TEPLA RÁMEM $U_f = 2,2 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$
- PRŮVZDUŠNOST - TŘÍDA 4
- ZATÍŽENÍ VĚTREM - C4 (C3)
- AKUSTICKÉ VLASTNOSTI MIN. 33 dB SE SKLEM 4-16-4
- BARVA ZÁKLADNÍ BÍLA
- NAPOJENÍ OKENNÍCH RÁMŮ NA ZDIVO BUDE SYSTÉMOVOU TĚSNÍCÍ PÁSKOU
- NA VNĚJŠÍ STRANĚ PAROPROPUSTNÁ, POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM ODOLNÁ PÁSKA
- NA VNITŘNÍ STRANĚ OBOUSTRANĚ VZDUCHOTĚSNÁ PRACHOTĚSNÁ A PRONEPROPUSTNÁ PÁSKA

a) Tepelně izolační vlastnosti jednotlivých prvků budou dle energetického auditu

b) Požadavky na bezpečnost:

Prvence rizika před nehodami, řeznými ranami a zraněním

Bezpečnostní sklo z obou stran (venovní - vnitřní)




c) Čiré sklo bezpečnostní, zasklívací těsnění barva šedá.

Dokumentace pro provedení stavby						
Kreslil	Ing. Jiří Pavlů	Odpov.proj.	Ing. Jiří Pavlů		Ing. Jiří Pavlů Libštát 271 512 03 Libštát IČO 188 75 203	
Okres	SEMILY	Obeck.ú.	JILEMNICE			
Stavebník	MĚSTO JILEMNICE					
Adresa	MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 82, 514 01 JILEMNICE					
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STARÉ POLIKLINIKY Č.P. 372, JILEMNICE					Datum	1/2013
					MĚŘ:	1:100
TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE					Číslo výkresu	SP 14

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STARÉ POLIKLINIKY ČP. 372
MĚSTO JILEMNICE
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 81
JILEMNICE, 514 01

Tabulka dveří

1/2013

D-001 	Šířka:	1,65 m	1 kusů
	Výška:	2,35 m	
	Materiál		Hliníková slitina
	Orientaci otevírání		L
	Těsnění		Dorazové
	Zasklení		Izolační dvojsklo
	Prostup tepla rámem U_f		1,8 W.m-2K-1
	Prostup tepla dvojsklem U_q		1,1 W.m-2K-1
	Barva: rám / kování		Bílá / matný chrom
D-002 	Šířka:	1,30 m	1 kusů
	Výška:	2,30 m	
	Materiál		Hliníková slitina
	Orientaci otevírání		P
	Těsnění		Dorazové
	Zasklení		Izolační dvojsklo
	Prostup tepla rámem U_f		1,8 W.m-2K-1
	Prostup tepla dvojsklem U_q		1,1 W.m-2K-1
	Barva: rám / kování		Bílá / matný chrom
D-003 	Šířka:	1,44 m	1 kusů
	Výška:	2,33 m	
	Materiál		Hliníková slitina
	Orientaci otevírání		P
	Těsnění		Dorazové
	Zasklení		Izolační dvojsklo
	Prostup tepla rámem U_f		1,8 W.m-2K-1
	Prostup tepla dvojsklem U_q		1,1 W.m-2K-1
	Barva: rám / kování		Bílá / matný chrom