

Zakázka:

Petrohrad, Černčice - prodloužení kanalizačního výtlaku na ČOV, IO 01
Kanalizace - výtlak C

Od:**Odesláno:** pondělí 27. ledna 2025 9:30**Pro:** Obec Petrohrad**Předmět:** Dotazy

Dobrý den,

prosíme o vysvětlení níže uvedených bodů:

1) Zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava – požadavek dle Technické zprávy je nerezový stojan, materiál POM a bronz (HAWLE č. 9822), v tomto případě se jedná o soupravu pro vodovodní řad. Pro kanalizaci se dodává vodotěsná PE šachta s uzavírací armaturou, všechny mechanické části z materiálů odolných proti korozi, tělo z oceli s epoxidovým navrstvením (HAWLE č. 9828). Prosíme o upřesnění, kterou soupravu chcete použít. V případě soupravy pro kanalizaci, zda chcete dodání soupravy i s zpětným ventilem při odvzdušnění při proplachování.

2) Ve výkazu výměr je uvedena položka č. 48 - Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet válcových a kuželových, která se týká Š2. Dle projektové dokumentace má být tato šachta vyskládaná z nových poplastovaných dílců. Žádáme o vysvětlení, příp. úprav výkazu výměr. Děkuje.

Odpověď

Dobrý den,

níže uvádíme odpověď na dotazy:

K dotazu č.1: Zavzdušňovací souprava navržena jako komplet (např. HAWLE č.9828) - vodotěsná šachta z PE s uzavírací armaturou, zavzdušňovacím a odvzdušňovacím ventilem chráněná poklopem na roznášecí desce viz D1.2.4.5 a soupis prací

K dotazu č.2: jedná se o změnu dle dodatečného požadavku provozovatele. Zpracováno do revize soupisu prací viz příloha odpovědi

Vyberte soubor

nebo sem přetáhněte soubor

22_042 - Petrohrad, Černčice_prodloužení kan. výtlaku na ČOV [zadání].xlsx 165 kb
Připraveno k nahrání



Odeslat

Chatovat s
AI
asistentem

