

REVIZE a - 06/2025

ATELIER RENO spol. s r.o. 120 00 PRAHA 2 VÁCLAVSKÁ 10	HIP:	ZODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	SPEC.: ELEKTRO–SILNO
	ING. J. MALINA	MILAN KÖSTLER	MILAN KÖSTLER	STUPEŇ: DPS
		TEL.: 604 714 430		Č.ZAK.: 17–4–007
	INVESTOR: MĚSTO PODĚBRADY, Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady			DATUM: 03/2024
	MÍSTO ST.: ZŠ T.G.M. PODĚBRADY, Školní 556, 290 01 Poděbrady			
	AKCE: PŮDNÍ VESTAVBA ZŠ A ZUŠ T.G.M. PODĚBRADY			FORMÁT: A4
projektová a inženýrská společnost www.atelierreno.cz TEL.: 224916527 FAX/ZÁZN.: 224921737 IČ: 45796572	OBJEKT:	ZŠ A ZUŠ T.G.M. PODĚBRADY ŠKOLNÍ 556, 290 01 PODĚBRADY		MĚŘÍTKO:
	VÝKRES:	PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ		Č.VÝKR.: D.1.4.4.01
Dokumentace je chráněna autorským právem a nesmí se rozmnožovat a poskytovat třetím osobám bez souhlasu autorů nebo investora				

Protokol o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Stavba: **Půdní vestavba ZŠ s ZUŠ T.G.M. Poděbrady**
Školní 556
290 01, Poděbrady

Stupeň: DPS

Generální projektant: **Atelier RENO spol. s r.o.**
Václavská 10
120 00, Praha 2

Použité podklady: Příslušné ČSN, architektonicko -stavební část, podklady od profesních specialistů.

Popis objektu: Popis objektu je součástí architektonicko-stavebního řešení.

Složení komise:

Funkce	Jméno	Profese	Podpis
Předseda	Ing. Jaroslav Malina	hlavní inženýr projektu	
Člen	Milan Köstler	projektant silnoproudé elektroinstalace	
Člen	Milan Köstler	projektant slaboproudé elektroinstalace	
Člen	Ing. Jiří Ledinský	projektant požárního řešení	
Člen	Ing. Jaroslav Zíka	projektant vytápění	
Člen	Ing. Pavel Suk	projektant vzduchotechnika	
Člen	Ing. Jan Majer	projektant zdravotnický	

Závěr:

V případě jakýchkoliv změn v určení užití prostor, ve stavební konstrukci, volby materiálu a připojování nových a dalších strojů v dalším období je nutno posoudit dopady do protokolu o určení vnějších vlivů a případně tento protokol doplnit či změnit.

Přílohy: Příloha č. 1 - Přehled vnějších vlivů na elektrická zařízení

Datum sepsání protokolu: 08.03.2024

Sepsal: Milan Köstler

Příloha č. 1 - Přehled vnějších vlivů na elektrická zařízení																												
Prostor		A. Prostředí															B. Využití				C. Konstrukce		Poznámka					
Číslo místnosti	Účel místnosti	Teplota okolí	Atmosférické podmínky	Nadmořská výška	Výskyt vody	Výskyt cizích těles	Výskyt korozivních látek	Ráz	Vibrace	Výskyt plísň (rostlin)	Výskyt živočichů	Elektromagnetické působení	Sluneční záření	Seismické účinky	Bouřková činnost	Pohyb vzduchu	Vitr	Schopnost osob	Dotyk osob s potenciálem země	Podmínky úniku v případě nebezpečí	Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek	Stavební materiál	Konstrukce budovy (stavby)					
CM	UM	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	AP	AQ	AR	AS	BA	BC	BD	BE	CA	CB	POZNÁMKA				
4.NP																												
4.01	Schodiště	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x					
4.02	Šatna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x					
4.03	Denní místnost	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x	Umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed. 3				
4.04	Hudební nauka	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x	Umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed. 3				
4.05	Koncertní sál	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x	Umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed. 3				
4.06	Zázemí sálu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x					
4.07	Výtvarná výchova	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x	Umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed. 3				
4.08	Výtvarná výchova	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x	Umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed. 3				
4.09	Literárně dramatický kroužek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x	Umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed. 3				
4.10	Chodba	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x					
4.11	Taneční sál - Vstup	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x					
4.12	Taneční sál	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x					
4.13	Sklad kostýmů	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x					
4.14	Šatna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x					
4.15	Sprcha	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x	Umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed. 3, prostor s vanou nebo sprchou dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2				
4.16	Chodba	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x					
4.17	Bicí nástroje	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x	Umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed. 3				
4.18	Serverovna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x					
4.20	Sklad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x					
4.21	Sklad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x					
4.22	Chodba	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x					
4.23	Sklad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x					
4.24	Sklad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x					
4.25	Archiv	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x					
4.26	Technická místnost	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x					
4.27	Úklidová komora	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x	Umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed. 3, prostor s výlevkou dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2				
4.28	WC chlapci	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x	Umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed. 3				
4.29	WC invalida	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BA3	x	BD3	x	x	x	Umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed. 3				
4.30	WC dívky	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x	Umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed. 3				
4.31	WC učitelé	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BD3	x	x	x	Umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed. 3				
Poznámka: Vnější vlivy označené symbolem "x" jsou považovány za "normální", nebo se řídí příslušnou normou, která řeší daný typ prostoru.																												