

Datum:	2017-04-04
Poptávka:	
Projekt:	ČEROZFRUCHT s. r. o.
Císlo nabídky::	
Pozice:	Dozrávárna 106 č. 1-15
Vypracoval:	Tomáš Adamec

Chladic vzduchu		Referenční typ HT-04	
Výkon:	32.0 kW ⁽¹⁾	Látka:	Voda (R718) ⁽²⁾
Rezerva plochy:	1.2 %	Vstup:	0.5 °C
Prutok vzduchu:	13120 m³/h	Výstup:	4.0 °C
Rychlost vzduchu:	2.6 m/s		
Vstupní tepl. vzduchu:	12.0 °C	Tlaková ztráta:	0.36 bar
Výstupní tepl. vzduchu:	6.7 °C	Prutok:	7.82 m³/h
Nadmorská výška:	250 m		
Ventilátory (AC):	2 ks 3~400V 50HzY/(--)		
Údaje pro 1 motor (stítkove hodnoty):		Hladina akust. tlaku:	59 dB(A) v 3.0 m ⁽³⁾
Otácky:	1410 min-1 / (--)	Hladina akust. výkonu:	81 dB(A)
Výkon	0.49 kW/0.62 kW	Dofuk:	cca. 39 m ⁽⁴⁾
(mech./el.):			
Proud:	1.45 A ⁽⁵⁾	Námraza:	0.0 mm
ErP:	Compliant ⁽⁶⁾		
Opláštení:	AlMg, Práškově lakováno RAL 9003	Trubky:	Med ⁽⁷⁾
Teplosmenná plocha:	101.0 m²	Lamely:	Hliník ⁽¹⁾
Objem:	23.6 l	Prípoje (1 výmeník):	
Roztec lamel:	4.00 mm	Vstup:	54.0 * 2.00 mm
Hmotnosť:	130 kg ⁽⁸⁾	Výstup:	54.0 * 2.00 mm
Max. provozní tlak:	16.0 bar	PED classification:	Art. 4, par. 3 ⁽⁹⁾
Rozmery: ⁽⁸⁾			
Délka:	2470 mm	Sberac:	54.0 * 2.00 mm
Šírka:	690 mm	Rozdelovac:	54.0 * 2.00 mm
Výška:	750 mm ⁽⁸⁾	Pocet tahu:	6
Pocet závesu:	6	Pocet okruhu:	1N
		Pocet sekci:	14