

SO 303 - VODOVODNÍ ŘAD - A;
HDPE 110/10; 100RC SDR11; PN 16; L= 130,98m

SO 304 - SPLAŠKOVÁ STOKA A2; PP PRAGMA +ID
DN 250; L=155,33m

SO 305 - VODOVODNÍ ŘAD - C;
HDPE 110/10; 100RC SDR11; PN 16; L= 158,69m

SO 304 - SPLAŠKOVÁ STOKA A1;
PP PRAGMA +ID DN 250; L= 255,33m

SO 305 - VODOVODNÍ ŘAD - B;
HDPE 110/10; 100RC SDR11; PN 16; L= 305,04m

SO 305 - VODOVODNÍ ŘAD - E;
HDPE 110/10; 100RC SDR11; PN 16; L= 217,22m

SO 304 - SPLAŠKOVÁ STOKA A3;
PP PRAGMA +ID DN 250; L= 216,40m

PROJEKTANT VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ ŘADY 300:
Ing. Vlastimil Šilhan
Studenec 75, 675 02 Koněšín
T: +420 775 334 347
stavby.silhan@seznam.cz
IČ: 75362465

RAZÍTKO:
Ing. Vlastimil Šilhan
ČKAIT - 1007040

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

STAVEBNÍK: Městys Dobruška
Dobruška 75
592 61 Dobruška
IČ: 00294268
DIČ: CZ00294268

HLAVNÍ PROJEKTANT: YUT v Brně, Fakulta stavební
Ústav pozemních komunikací
Veveří 331/95, 602 00 Brno
T: +420 737 103 345
E: marsmely@email.cz
IČ: 00216305
DIČ: CZ216305

ING. MARTIN SMĚLÝ
ČKAIT - 1004435

NÁZEV STAVBY:
INFRASTRUKTURA PRO LOKALITU DOUBRAVNÍK - JIH

MĚŘÍTKO: 1 : 500
DATUM: Prosinec 2022
VYPRACOVAL: Ing. Vlastimil Šilhan
VED. PROJEKTANT: Ing. Martin Smělý
STUPEŇ: PDPS

KRAJ: JIHMORAVSKÝ
OKRES: BRNO - VENKOV
MÍSTO STAVBY: DOUBRAVNÍK
KAT. ÚZEMÍ: DOUBRAVNÍK
Č. KAT. ÚZEMÍ: 631 388

NÁZEV VÝKRESU:
SO 309 A SO 310 - SITUACNÍ VÝKRES PŘÍPOJEK
PRO RD Č. 14-21; 26

KÓD **ČÍSLO VÝKRESU** **PARÉ**
D.1.3.10 **02**

KÓD	ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
D.1.3.10	02	