


MĚŘÍTKA 1:100/100

Doubravník	
Pro RD č.8	
Komunikace	Ost.



zakončení přípojky uzávěrem ve vodoměrné šachtě vodoměrná šachta umístěná do 2,0m od hranice pozemku

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]DN[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]SKLON[‰]-DÉLKA[m]

ULOŽENÍ

	364.77	363.46	1.31	363.31	1.46
0.58	364.72	363.42	1.30	363.27	1.45
2.47	364.55	363.30	1.25	363.15	1.40
3.88	364.43	363.21	1.22	363.06	1.37

HDPE 100RC 32/2mm, SDR11, PN16-4.75
65.25-4.75
0,15m Písek

PROJEKTANT VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ ŘADY 300:	RAZÍTKO:
PROJEKTOVÁNÍ, REALIZACE STAVEB Ing. Vlastimil Šilhan Študenec 75, 675 02 Koněšín T: +420 775 334 347 W: www.sadka-pucov.cz IČ: 75362465	
Ing. Vlastimil Šilhan ČKAIT - 1007040	

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

STAVEBNÍK: Městys Doubravník Doubravník 75 592 61 Doubravník IČ: 00294268 DIČ: CZ00294268	RAZÍTKO:
HLAVNÍ PROJEKTANT: YUT v Brně, Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací Veveří 331/95, 602 00 Brno T: +420 737 103 345 E: marsmely@email.cz IČ: 00216305 DIČ: CZ216305	ING. MARTIN SMĚLÝ ČKAIT - 1004435

NÁZEV STAVBY:

INFRASTRUKTURA PRO LOKALITU DOUBRAVNÍK – JIH

MĚŘÍTKO:	-	KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ
DATUM:	Prosinec 2022	OKRES:	BRNO - VENKOV
VYPRACOVAL:	Ing. Vlastimil Šilhan	MÍSTO STAVBY:	DOUBRAVNÍK
VED. PROJEKTANT:	Ing. Martin Smělý	KAT. ÚZEMÍ:	DOUBRAVNÍK
STUPEŇ:	PDPS	Č. KAT. ÚZEMÍ:	631 388

NÁZEV VÝKRESU:

SO 310 - PODÉLNÝ ŘEZ VODOVODNÍ
PŘÍPOJKY PRO RD č.8

KÓD	ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
D1.3.10	03	