

Investor:	SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s., Za Olšávkou 290, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ	Zodpovědný projektant:	
Místo stavby:	ZÁHOROVICE	JANA BEZDĚKOVÁ ČKAIT - TV02-1220069	
Název stavby: ZÁHOROVICE - REKONSTRUKCE ŘADU B3		tel: 604 705 966 e-mail: bezdekova.projekce.vk@gmail.com DS: z4ind62	
		Stupeň	DPZ+ DPS
		Datum	05/2025
		Formát	
		Měřítko:	
Název výkresu: A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA		Č.zakázky/výkresu: 2025-VK-005 A	Č.paré:

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ VODNÍHO DÍLA VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH TECHNICKÝCH OBJEKTŮ

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 131/2024 Sb.

NÁZEV STAVBY: Záhorovice – rekonstrukce řadu B3

A. Průvodní list

Stavebník: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s

Místo stavby: k.ú. Záhorovice (789836)

Kraj: Zlínský

Stavební úřad: Uherské Hradiště

OBSAH PRŮVODNÍHO LISTU

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
A.1.1 Údaje o stavbě	2
A.1.2 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace.....	2
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ.....	3
A.3 ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENÍ PODMÍNEK NAPOJENÍ A PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMĚCH DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	3

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby: Záhorovice – rekonstrukce řadu B3
- b) místo stavby: Zlínský kraj, k. ú. Záhorovice, parcelní čísla pozemků (viz př. č.1)
- c) předmět projektové dokumentace:

Jedná se o stavbu trvalou. Projekt zahrnuje rekonstrukci vodovodního řadu z šedé litiny DN100. Rekonstrukce spočívá ve výměně potrubí převážně bezvýkopovými metodami za plastové třívrstvé potrubí PE100 RC SDR17. 1. část rekonstrukce má svůj začátek v místě st. armaturní šachty, kde bude potrubí napojeno na st. potrubí DN150. Ukončení první části rekonstrukce je ve stávající šachtě před přemostěním řeky Olšavy. Popisovaný úsek je navržený z potrubí PE100 RC SDR11 DN100 (d110x10 mm), dl. 316,1 m. Část potrubí bude uložena do pažené rýhy š. 1,1 m, převážná část bude prováděna bezvýkopovou metodou (HDD) – horizontálním vrtáním.

2. část rekonstrukce má svůj začátek za přemostěním řeky Olšavy ve st. armaturní šachtě. Dále je potrubí vedeno přes komunikaci a podél dlážděného chodníku. 2. část bude prováděna částečně v pažené rýze, převážná část bude provedena destrukční bezvýkopovou metodou berstlining. 2. část rekonstruovaného řadu B3 je navržena z plastového třívrstvého materiálu PE100 RC SDR11 DN80, (d90x8,2 mm), dl. 508, m. Na rekonstruovaný řad B3 bude přepojeno celkem 38 ks vodovodních přípojek. Pro druhou část stavby bude zřízeno náhradní zásobování vodou (tzv. suchovod), který bude po dobu provádění výměny potrubí uložen vedle stavební rýhy a budou na něj provizorně přepojeny st. vodovodní přípojky. Suchovod je navržený z materiálu PE100, SDR17 DN50 (d63), celkové délky 482,5 m. Bude na něj provizorně přepojeno 33 ks st. vodovodních přípojek.

A.1.2 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- a) Jméno a příjmení fyzické osoby podnikající, sídlo a IČ:
Jana Bezděková,
IČ: 44893811,
Tř. 1. máje 1665, 753 01 Hranice
- b) Jméno a příjmení hlavního projektanta, včetně čísla, pod kterým je zapsaný v ČKAIT:
Jana Bezděková

(ČKAIT TVO2-1202069), *autorizovaný Technik staveb vodního hospodářství a krajin. inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické*

- c) Jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí, včetně čísla, pod kterým je zapsaný v ČKAIT:

Jana Bezděková

(ČKAIT TVO2-1202069), *autorizovaný Technik staveb vodního hospodářství a krajin. inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické*

- d) Jméno a příjmení autorizovaného zeměměřičského inženýra včetně čísla položky, pod kterým je vedený u ČKZ (AZI): Č. ÚO 1023,
Ing. Petr David

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Jako základní podklad - geodetické zaměření lokality včetně topologie IS v lokalitě převzato z datového skladu DTM
- nové geodetické výškopisné a polohopisné zaměření lokality zaměřené autorizovanou osobou, z tohoto podkladu byla zpracována situace s výškopisem, která je v souřadnicích S-JTSK a ve výškovém systému Bpv,
- digitální katastrální mapa (DKM) v digitální formě z veřejně přístupného informačního systému ČUZK,
- informace o vlastnících dotčených pozemků z výpisu katastru nemovitostí IS ČUZK,
- informace poskytnuté zástupci objednatele a požadavky vzešlé z výrobních výborů, vedených v rámci předprojektové a projektové přípravy,
- stanoviska dotčených orgánů státní správy a technické a dopravní infrastruktury,
- průzkum v místě stavby,
- přípojkové listy,
- fotodokumentace,
- dokumentace stávajících armaturních šachet,
- podklady z GIS provozovatele – Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

A.3 ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENÍ PODMÍNEK NAPOJENÍ A PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMĚCH DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

- a) Hloubka stavby: 1-6 – 2,3 m
b) Výška stavby: 0,0 m
c) Předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě: 0
d) Plánovaný začátek a konec realizace stavby: 09/2025 – 10/2025

V Hranicích 05/2025

Vypracovala: Jana Bezděková (ČKAIT TVO2-1202069)

gsm: 604 705 966

e-mail: bezdekova.projekce.vk@gmail.com

Seznam parcel dotčených rekonstrukcí vodovodu							
č.	č. parcely	k.ú.	vlastník dotčené	LV	druh pozemku	způsob	výměra
1	3676/7	ZÁHOROVICE	Obec Záhorovice, č. p. 382, 68771 Záhorovice	10001	ostatní komunikace	rozsáhlé chráněné území	2027
2	74/1		Obec Záhorovice, č. p. 382, 68771 Záhorovice	10001	ostatní komunikace	rozsáhlé chráněné území	362
7	3617		Obec Záhorovice, č. p. 382, 68771 Záhorovice	10001	ostatní komunikace	rozsáhlé chráněné území	1318
11	3623		Obec Záhorovice, č. p. 382, 68771 Záhorovice	10001	ostatní komunikace	rozsáhlé chráněné území	8273
12	3629		Obec Záhorovice, č. p. 382, 68771 Záhorovice	10001	ostatní komunikace	rozsáhlé chráněné území	3548