DODATEČNÁ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Č. 11

NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SPOLEČENSKÉHO SÁLU A HOSPODY

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje o veřejné zakázce:

Zadavatel:	**Obec Račice - Pístovice**
se sídlem:	Račice 72, 683 05 Račice
zastoupený:	Hana Sotolářová – starostka obce
IČ:	00292249
Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:	**HANDL s.r.o.**
Zastoupená:	Ing. Jaromírem Handlem
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušení podlimitní řízení

Dodatečné informace:

Dotaz č. 1

127	764817158R00	Klempířské práce	kpl	1,00000

Opětovně žádáme u položek klempířských prvků o přesnou specifikaci.
Komplet (kpl) či sada nebo soubor nejsou považovány za měrnou jednotku. Dle § 3 vyhl. Č. 169/2016 Sb. „Soupis prací stanoví podrobný popis všech stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky“, přičemž § 6 vyhlášky musí soupis prací obsahovat mimo jiné i konkrétní množství a měrnou jednotku dané položky (práce/dodávky/služby/).
Žádáme o přesné vymezení technických parametrů a výčet prvků, které tvoří danou měrnou jednotku tak, aby bylo možné stanovit porovnatelnou nabídkovou cenu (v souladu se zásadou transparentnosti dle § 6 ZZVZ).

Odpověď:
Nový výpis klempířských prvků.

Dotaz č. 2

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace 4-10 byla do rozpočtu (001 001 Pol) přidána položka na pronájem shozu, obdobná položka se však v rozpočtu iiž nachází. Domníváme se, že se jedná o zdvojení položek. Žádáme o přezkoumání a upravení rozpočtu dle skutečnosti.

27	979990107R001	Pronájem shozu (za metr)	t	581,34071

Odpověď:
Již bylo řešeno v jiném dotazu, opraveno ve výkazu výměr.

Dotaz č. 3

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace 4-10 byla z rozpočtu (001 001 Pol) odstraněna následující položka:

31	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	581,34071

Žádáme zadavatele o potvrzení, že zajištění uložení a úhradu poplatků za uložení této suti bude provádět objednatel. V opačném případě žádáme o navrácení uvedené položky do soupisu prací, jelikož se jedná o náklad nezbytný pro realizaci díla.

Odpověď:
Již bylo řešeno v jiném dotazu, opraveno ve výkazu výměr.

Dotaz č. 4

V návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č.5, dotaz č.1

Dotaz č. 1
Střešní okna mají být dle výpisu oken a rozpočtu hliníkové, dle souhrnné technické zprávy strany 23 mají být dřevěné. Žádáme o uvedení do souladu.

Odpověď´
Budou dřevěná – opraveno ve výkazu výměr

Žádáme o úpravu ve výkazu výměr dle odpovědi.
Odpověď:
K výše uvedenému – při úpravě a exportu rozpočtu došlo k chybě, posíláme úpravu.

Dotaz č. 5
V návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č.5, dotaz č.8:

Dotaz č. 8
V rozpočtu se nenachází položky pro dodávku a montáž kuchyňských linek, chladniček a mrazících boxů zmíněných v souhrnné technické zprávě na straně 25. Pokud tyto prvky mají být součástí dodávky stavby, žádáme doplnění technických specifikací a příslušných výkresů k daným prvkům a následné doplnění do rozpočtu.
Odpověď´
Do výkazu výměr byla doplněna kuchyňská linka. Lednice a mrazáky řešeny nejsou.

75	53821107R7	Kuchyňská nerezová linka	bm	14,50000

Na základě uvedeného popisu nelze jednoznačně určit rozsah ani technické parametry dodávky a montáže, a tudíž položku objektivně ocenit.
Žádáme zadavatele o doplnění technické specifikace kuchyňské nerezové linky a poskytnutí výkresové dokumentace, ze které bude zřejmé zejména:

- dispoziční řešení a tvar linky,
- skladba jednotlivých modulů,
- počet a typ spodních a horních skříněk,
- počet a typ zásuvek,
- počet, rozměry a provedení dřezů,
- provedení pracovních desek,
- materiálové a tloušťkové specifikace nerezu,
- požadované vybavení a příslušenství,
- rozsah výrobní dokumentace, dodávky a montáže.

Bez doplnění výše uvedených informací není možné položku ocenit jednotným a vzájemně porovnatelným způsobem.
Odpověď:
Posíláme rozpis v doplnění.

Dotaz č. 6
V návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č.5, dotaz č.7

Dotaz č. 7
Ve výkrese „PÍSTOVICE SPOL.SÁL-D1.1.2.9. - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV“, se nachází dveře venku v hlukové cloně. Ve výpise prvků a rozpočtu se nenachází, žádáme o doplnění technické specifikace a doplnění do rozpočtu.
Odpověď´

Posíláme upraveno.

Žádáme o doplnění položky do VV.
Odpověď:
Doplněno do výkazu.

Dotaz č. 7
Ve výkresové části PBŘ jsou vyznačeny požárně dělící konstrukce a požární úseky. Z dokumentace však není jednoznačně zřejmé, zda některé vnitřní dveře mají tvořit požární uzávěry a splňovat požadavky PBŘ.
Žádáme zadavatele o potvrzení, že není pro vnitřní dveře požadavek na PBŘ. V opačném případě o jednoznačné určení dotčených dveří včetně požadované požární odolnosti, požadavku na samozavírač a dalších požárně bezpečnostních parametrů. Tyto informace nejsou ve výpisu dveří jednoznačně uvedeny a bez jejich doplnění nelze dveře objektivně ocenit.
Odpověď:
Hliníkové požární dveře jednokřídlé, levé, exteriérové, rozměr 1000 × 2200 mm, požární uzávěr EI … DP1-C2 dle PBŘ, se samozavíračem a panikovým kováním, systém YAWAL TM 75EI / Schüco FireStop ADS 90 FR30-CE / ALUPROF MB-78EI – ČI PODOBNÉ nebo technicky rovnocenný. Dveřní komplet musí být jako celek klasifikován pro požadovanou požární odolnost a použití v exteriéru.

Opravený výkaz výměr a opravená PD bude uveřejněna na profilu zadavatele.

Ve Vyškově dne 12.10. 2026

Zpracoval: Ing. Jaromír Handl
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

Ing. Jaromír Handl
Digitálně podepsal Ing. Jaromír Handl
Datum: 2026.10.12 16:33:34 +02'00'