


BETONOVÉ OPĚRNÉ BLOKY NA POTRUBÍ


FUNKCE : PŘENOS VÝSLEDNICE SIL OD PROUDĚNÍ VODY V POTRUBÍ
PROSTŘEDNICTVÍM BETONOVÉHO OPĚRNÉHO BLOKU
- DO BOKU VÝKOPU - /BLOKY NA ODBOČKÁCH A LOMECH/
- PODLOŽÍ - /OPĚRNÉ BLOKY NA VERTIKÁLNÍCH LOMECH/

VÝCHOZÍ PODKLAD : TNV 75 5410 BLOKY VODOVODNÍCH POTRUBÍ
KONSTRUKČNÍ A ROZMĚROVÁ ÚPRAVA : VE SPOLUPRÁCI S PRACOVNÍKY PROVOZU VAS a.s., divize JIHLAVA



1) NA ODBOČENÍ ŘADU A POD ŠOUPÁTKEM
PZD 890/290/90 - 5 ks




4) POD PATKOVÝM KOLENEM HYDRANTU
PZD 590/290/65 - 3 ks
příp. PŘÍDLAŽBA 500/250/80 - 3 ks



2) NA SMĚROVÉM / HORIZONTÁLNÍM LOMU POTRUBÍ
PZD 890/290/90 - 2 ks



LEGENDA - BLOKY Z PREFABRIKÁTŮ, POTRUBÍ DN 200, (150, 100, 80, 50)	
POLOŽKA	POPIS
1	PŮVODNÍ TERÉN
2	HRANA VÝKOPU / VÝKOPOVÁ RÝHA
3	BETONOVÝ BLOK - BETONOVÉ PREFABRIKÁTY
	OBR. SILNIČNÍ, tl. 10 cm, výška 25 cm, příp. PZD DESKA tl. 10 cm, výška 30 cm
3.1.	BETONOVÝ BLOK - MONOLIT, B15 - B20
4	POTRUBÍ ŘADU DN 150 (100, 80)
5	ŠOUPÁTKO DN 150 (DN 100, DN 80), NA ODBOČCE
6	ODBOČNÉ POTRUBÍ DN 150 (DN 100, DN 80)
7	PODSYP - PROSÍVKA, f = 0 - 4 mm
8	OBSYP - PROSÍVKA, f = 0 - 4 mm
9	ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH - viz.: ULOŽENÍ POTRUBÍ
10	NEREZOVÁ STAHOVACÍ OBJÍMKA PRO PE příslušného DN
	VYPODLOŽENÁ PRYŽOVÝM PÁSEM, KOTVENO DO BLOKU PŘI BETONÁŽI
11	PODKLADNÍ / ROZPĚRNÝ HRANOLEK Z MĚKKÉHO MATERIÁLU
	(DŘEVO, PŘÍP. RECYKLOVANÝ PLAST)



3) BETONOVÝ BLOK NA VERTIÁLNÍM LOMU
LOM VERTIKÁLNÍ SESTUPNÝ /VZESTUPNÝ
V = 0,50 m3
REALIZACE A PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍCH BLOKŮ
BUDE PŘI STAVBĚ POSOUZENA
- INDIVIDUÁLNĚ PRO KAŽDÝ PŘÍPAD / NAVRŽENÝ BLOK

Poznámka :
!!! Před zahájením zemních prací zajistí investor stavby směrové a hloubkové vytyčení stávajících inženýrských sítí.
Před zahájením zemních prací, stejně jako v průběhu a po dobu trvání stavby, zajistí zhotovitel stavby vhodnou
a účinnou ochranu stávajících sítí pro zamezení jejich poškození.

Kreslil ACAD	Vypracoval Ing. Vladimír KLIČKA	Odpovědný projektant Ing. Vladimír KLIČKA	tel.: 603243494, mail.: klicka@projekceklicka.cz	
Investor MĚSTO ŽIROVNICE, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice		Okres PELHŘIMOV		
Název akce MĚSTO ŽIROVNICE, ul. HRADECKÁ, ODDÍLNÁ KANALIZACE V KOMUNIKACI II/132				
SO 010 BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY			Datum	02/2024
			Číslo zakázky	08/2023
			Stupeň	DSJ
			Číslo přílohy	D.1.6.