





	STAVAJACÍ
	sítovací síťováč
	síťx, uzemnění
	A01–A08
	NOVE síťováč osvětlové bezpřívodný Fežn 6m nad zemí, výložník oboukrokový- typ V/89–1000 světlo LED 40W – ZV00K
	B01 síťováč osvětlový třítyňový pro přisvícení přechodu přírůbový Fežn 6m nad zemí, typ STP C E P, výložník rovný- typ UD1–1000/E světlo LED 65W – 4000/5000K
	B02 síťováč osvětlový třítyňový pro přisvícení přechodu přírůbový Fežn 6m nad zemí, typ STP C E P, výložník rovný- typ UD1–2500/E světlo LED 65W – 4000/5000K
	C01–C04 sodový síťováč bezpřívodný Vřstáňový Fežn 4m nad zemí, typ K4, bez výložníku světlo LED 15W – ZV00K
	uzemnění (kvůli Fežn a10) uložené v celé dílce VO
	DEMONTOVANÉ
	sítovací síťováč

Ochranné písmo dle energetického zákona 458/2000 Sb. :					
Podzemní kabelové vedení do 110 kV - 1m od okraje kabelového vedení					
Provedení soustavy : NN - 3PEN 50Hz 230/400 V					
Ochrana před nebezpečím dotykem : NN - automatickým odp. od zdroje TN-C					
Námirovací oblast : J3					
Vypracoval:	Mateř Diesel	Zodp. projektant:	Ing. Tomáš Anotůru		
Místo stavby:	Žirovnice	Kraj:	Vysočina		
Investor:	Město Žirovnice				
Název stavby:					
 SETO spol. s r.o. Hradecká 171/V 380 01 Dačice tel./fax.: 384 420 229					
Číslo stavby:	902/2022	Číslo výkresu:			
Formát výkresu:	A2	Formát výkresu:			
Smloupi PD	Datum	Smloupi PD			
Datumi	12/2022	Datumi			
Měřítko:					
Číslo výkresu:	2	Číslo výkresu:			

Vypracoval:	Matěj Disel	Zoap, projektant:	Ing. Tomáš Antonův
Místo stavby:	Žirovnice	Kraj:	Vysočina
Investor:	Město Žirovnice		
Název stavby:	Žirovnice, Hradecká ul. - VO		
Číslo stavby:	922022	Číslo výřezu:	
Formát výřezu:	A2		
Stupeň PD			
Datum:	12/2022		
Měřítko:			
Číslo výřezu:	2		