

Váš dopis ze dne: 04.12.2022

Naše značka: 022070193810

Vyřizuje: Pavel Habr

Tel.: tel.: +420 387 761 625

E-mail: pavel.habr@cevak.cz

Datum: 04.12.2022

Vladimír Zadák

č.p. 63

394 68 Stranná

Žirovnice parc. č. 1082, 1097, 1197, 1198, 1328, 2082/2, 2083/4, 2083/5, 2083/6, 2086/2, 2086/3, 2086/4, 2086/5, 2093, 2 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Rekonstrukce chodníku a VO ulice Hradecká (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Město Žirovnice, Žirovnice, Cholunská, č.p. 665, 39468

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Vodohospodářská část rekonstrukce ulice Hradecká bude řešena samostatným projektem.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Ladislav Magyar, tel. 724 367 617, ladislav.magyar@cevak.cz. Vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky spolu s výstražnou fólií. Navržené vedení bude opatřeno výstražnou fólií a uloženo v PE chráničce také v místech křížení vedení s vodohospodářskou sítí, popřípadě vodovodními nebo kanalizačními přípojkami. Pokud v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi ČEVAK a.s. Pavel Habr. Součástí řešení bude okótovaný výkres s prostorovým uspořádáním sítí.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řadu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s.
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce - provoz Jindřichův Hradec Petr Bugaj 606 779 600
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem.** Písemný zápis provede ČEVAK a.s. – vodovod - Petr Bugaj, tel. 606 779 600, petr.bugaj@cevak.cz, kanalizace - Petr Bugaj, tel. 606 779 600, petr.bugaj@cevak.cz.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřipustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.

- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.
- V rámci uvedení stavby do provozu bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a jejich povrchových znaků, které byly odkryty případně provedeny v rámci stavby. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Pavel Habr
referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657
v. z. 

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Žirovnice parc. č. 1082, 1097, 1197, 1198, 1328, 2082/2, 2083/4, 2083/5, 2083/6, 2086/2, 2086/3, 2086/4, 2086/5, 2093, 2094/3, 2095/3, 2095/4, 2095/5, 2096/5, 2098/1, 232/1, 232/3, 233, 237, 2565/1, 2565/2, 2565/3, 2608/3, 2608/4, 2608/5, 2608/6, 2655/10, 2655/11, 2655/12, 2655/13, 2655/14, 2655/15, 2655/16, 2655/17, 2655/18, 2655/19, 2655/2, 2655/20, 2655/25, 2655/26, 2655/3, 2655/37, 2655/38, 2655/4, 2655/5, 2655/6, 2655/7, 2655/8, 2655/9, 2656/1, 2656/10, 2656/11, 2656/12, 2656/13, 2656/15, 2656/16, 2656/2, 2656/3, 2656/4, 2656/6, 2656/7, 2656/8, 2656/9, 2666/2, 2668/1, 2668/2, 2668/3, 2668/4, 2668/5, 2668/6, 2668/7, 2672/1, 2672/2, 2672/3, 2672/4, 2672/5, 2686/1, 2686/2, 2687, 2688, 2690/2, 2690/28, 2690/8, 2694/1, 2694/2, 2694/40, 2694/41, 2694/42, 2694/43, 2694/44, 2694/45, 2694/46, 2694/47, 2694/48, 2694/49, 2694/50, 2694/51, 2694/75, 2694/76, 2694/77, 2694/78, 2694/79, 2694/80, 2821/15, 3633/1, 3633/2, 3633/3, 3633/4, 3633/5, 3633/6, 3633/8, 3633/9, 3644/3, 3691/110, 3691/112, 3691/113, 3691/126, 3691/164, 3691/165, 3691/166, 3691/167, 3691/168, 3691/169, 3691/170, 3691/171, 3691/175, 3691/44, 3691/83, 3696/1, 3721/1, 3721/3, 3721/4, 3721/5, 3762, 3763, 389, 438, 582, 600, 617/1, 617/2, 618, 712/1, 712/2, 712/3, 713/1, 713/2, 713/4, 714/1, 714/2, 715/1, 715/2, 715/3, 743, 749, 750, 766, 767/2, 768, 769, 940

Přílohy: Mapa_O22070193810.pdf