



Odpovědná osoba Ing. Vladimír Zadák		Vypracoval Ing. Vladimír Zadák	Kontroloval Ing. Vladimír Zadák	ING. VLADIMÍR ZADÁK  ING. VLADIMÍR ZADÁK ČÍSLO 1400484 IČO 09020791 IŽS, s.r.o. – autorizovaný inženýrský ústav e-mail: inrad@inrad.cz www.dozradak.cz	
Investor Město Žirovnice		Č. zak.			Č. soup.
Obec Žirovnice, okres Pelhřimov		Datum			11/2022
Stavba		Formát			2xA4
		Měřítko			1: 25
		Superař PD			PDPS
Příloha		Číslo přílohy			

D3

SITUACE

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO
ULICE HRADECKÁ, ŽIROVNICE

CHODNÍK PRO PĚŠI - ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60mm PŘÍRODNÍ

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- TELEKOMUNIKAČNI VEDENI - VEDENIO ZEMI (CETIN)
TELEKOMUNIKAČNI VEDENI - VEDENIO VZDUCHOM (CETIN)
NADZEMNI VEDENI VNI STAVAJUČI (E.ON)
ZEMNI VEDENI VNI STAVAJUČI (E.ON)
NADZEMNI VEDENI NI STAVAJUČI (E.ON)
ZEMNI VEDENI NI STAVAJUČI (E.ON)
VODOVOD (ČEVAK)
KANALIZACE (ČEVAK)

+12 HODNOTA NÁŠLAPU NA SILNIČNÍM OBRUBNÍKU V DANÉM MÍSTĚ

+6 HODNOTA PŘESAHU CHODNÍKOVÉHO OBRUBNÍKU (VODICÍ LINIE)

HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMO STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Ochranné pásmo el. vedení

- | | |
|---------------------------------|--|
| zemní kabelové vedení do 110kV | 1m od krajního kabelu na každou stranu |
| zemní kabelové vedení nad 110kV | 3m od krajního kabelu na každou stranu |

Odkrádné pámo veškovního vedení je vymezeno zákonem č. 458/2000Sb. v platném znění §46 odst. 3 písm. a) svými rovnami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od krajního vodiče na každou stranu

- u napětí nad 1kV do 35kV
 -u napětí nad 35kV do 110kV
 -u napětí 110kV do 220kV
 -u napětí nad 220kV do 440kV
 -u napětí nad 440kV

Dohránné pásmo el. stanic

- venkovní elektrické stanice a stanice s napětím větším než 52 kV 20m
- střešové stanice a věžové stanice od 1 kV do 52 kV
- kompaktní a zděné elektrické stanice od 1 kV do 52 kV
- vestavěné elektrické stanice od obestavení

Dotyrané pásmo telekomunikačních vedení vymezuje zákon č. 127/2005Sb. v platném znění, §102

- ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení
ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení je stanoveno příslušným stavebním úřadem v jeho rozhodnutí