

Veřejná zakázka:

Rekonstrukce sportovišť ZŠ Jeseniova Praha 3

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zahájeném dne 26.03.2024 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

zadavatelem:

Městská část Praha 3

se sídlem Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
IČO: 00063517

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Městská část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, IČO: 00063517 (dále jen „**zadavatel**“), jakožto zadavatel podlimitní veřejné zakázky vedené pod názvem „**Rekonstrukce sportovišť ZŠ Jeseniova Praha 3**“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“), zahájeném dne 26.03.2024 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele (dále jen „**Veřejná zakázka**“), tímto poskytuje a uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace Veřejné zakázky na základě předchozí písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Dle našeho názoru ve všech konstrukčních skladbách komunikací chybí mezi šterkovými vrstvami a živичnými vrstvami mezivrstvy „infiltrační postřik a spojovací postřik“. Doplní zadavatel tyto vrstvy do výkazů výměr? Předem děkujeme za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 1:

K dotazu zadavatel uvádí, že navržené řešení počítá s otevřenými tzn. vodopropustnými asfalty, kde použití infiltračního či spojovacího postřiku by znamenalo znepropustnění asfaltových ploch.

Z výše uvedeného vyplývá, že „infiltrační postřik a spojovací postřik“ mezi štěrkovými a živичnými vrstvami nemají být součástí realizace a zadavatel tudíž nebude výkaz výměr upravovat.

V Praze dne 5. 4. 2024

Za zadavatele:

[***]

elektronicky podepsáno