

Městský úřad Litoměřice

Stavební úřad

Pekařská 2, 412 01 Litoměřice

SPIS. ZN.: SU/0071965/12/RU
Č.J.: 0083676/12/SÚ/RKr
VYŘIZUJE: Krejčová Rút
TEL.: 416 916 136
E-MAIL: rut.krejцова@litomerice.cz
DATUM: 14.12.2012

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 31.10.2012 podala

**Obec Libochovany, IČO 00263923, 411 03 Libochovany 5,
kterou zastupuje Multiaqua s.r.o., zastoupená Marcelou Pavlíčkovou jednatelkou společnosti,
IČO 60113111, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

" Kanalizace, ČOV - Libochovany, Řepnice "

přeložka části NN SO 15 na p.p.č. 1025 a 856/3, přeložka části STL plynovodu SO 14 na p.p.č. 1025, vodovodní a nn přípojka pro objekt ČOV SO 09 a SO 07 na p.p.č. 1095/1, 1095/6, 1385/1, 1385/2, 1374/4, nn přípojka pro ČS1 SO 08 na p.p.č. 1363/3, 44/9, vnitřní zpevněné plochy v areálu ČOV a horní / nadzemní stavba ČOV SO 01 na části 1095/1, vše v k.ú. Libochovany
Libochovany

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 44/9, 856/3, 1025, 1095/1, 1095/6, 1363/3, 1374/4, 1384/4, 1385/1, 1385/2 v katastrálním území Libochovany.

Stavba obsahuje:

- " Kanalizace, ČOV - Libochovany, Řepnice " přeložka části NN na p.p.č. 1025 a 856/3, přeložka části STL plynovodu na p.p.č. 1025, vodovodní a nn přípojka pro objekt ČOV na p.p.č. 1095/1, 1095/6, 1385/1, 1385/2, 1384/4, nn přípojka pro ČS1 na p.p.č. 1363/3, 44/9, vnitřní zpevněné plochy v areálu ČOV a horní / nadzemní stavba ČOV na části 1095/1, vše v k.ú. Libochovany
- přeložka části NN na p.p.č. 1025 a 856/3 jsou navrženy v ulici Ke Hřišti v délkách 3x10m a 9m. Je navrženo přeložení 3 ks kabelů k trase stávajících dvou kabelů nn. Další přeložka je navržena v ulici Spojovací v délce 11,8 a 25,9m – dochází zde k souběhu dvou kabelů
- přeložka části STL plynovodu na p.p.č. 1025 v délce cca 62,5m z DN 63PE napojení bude provedeno na stávající dn32PE před č.p. 148 a bude ukončeno napojením na STL plynovod před hranou křižovatky. Bude provedeno přepojení přípojek STL dn32PE pro objekty č.p. 148, 168, 146, 151, 167. Hloubka uložení potrubí ve výkopu bude cca 1150 až 1300mm se šířkou výkopu cca

- 800mm, lože a obsyp bude z písku kopaného, potrubí bude se signalizačním vodičem, nad potrubím bude uložena výstražná fólie.
- vodovodní přípojka k ČOV v délce cca 252m v křižovatce na části p.p.č. 1095/1, 1095/6, 1385/1, 1385/2, 1384/4, vodovodní přípojka bude z PE 100d90/5,4 SDR17, ve vzdálenosti cca 12m je navržena vodoměrná betonová prefabrikovaná šachta o vnitřních rozměrech 1,5x1,5m, šachta je navržena se zákrytovou deskou a poklopem DN600, prostupy pro přípojku budou zhotoveny jádrovým vrtem na stavbě. ve vzdálenosti cca 72m bude v křižovatce ul.Nádražní a příjezdové komunikace k ČOV osazen podzemní hydrant, od hydrantu má přípojka menší profil a to z PE100 D32/3,0 SDR11, ve vzdálenosti cca 232m je na přípojce navržen vypouštěcí ventil. potrubí bude umístěno v min. nezámrazné hloubce ve výkopu šíře cca 800mm se signalizačním vodičem v ose CYKY 4,0mm² a krytím výstražnou fólií
 - nn přípojka pro ČOV bude na části p.p.č. 1095/1, 1095/6, 1385/1, 1385/2, 1384/4, napojení bude provedeno na stávajícím zemním vedení NN zasmyčkováním a umístěním v novém pojistkovém pilíři na p.p.č. 1374/4, přípojka bude z AYKY J 4x35 v délce cca 168m uložený v chrániče v zemi, uzemnění bude páskem FeZn 30x4 max. 50m, napojovací bod bude v pojistkové skříni SS100 (3x50AgG), RE elektroměrový rozvaděč ČOV a a ČS2 - ER212/PKP7P (32B/3) bude umístěn v typovém plastovém pilíři před oplocením ČOV, kabel bude umístěn v hloubce cca 700 až 1000mm v šíři výkopu od 350 do 500mm a bude krytý výstražnou fólií
 - nn přípojka k ČS1 bude umístěn na části p.p.č. 1363/3, 44/9, napojení bude provedeno na stávajícím sloupu přes novou skříň na sloup SP100 (3x40 AgG) na p.p.č. 1363/3, přípojka bude v délce cca 15m z CYKY J 4x10 s uzemněním páskem FeZn 30x4, max. 50m, ukončení v elektroměrovém rozvaděči RE1 ER212/PVP7P (20B/3), elektroměrový rozvaděč bude umístěn ve zděném pilíři s 01RM1 u ČS1, kabel bude umístěn v hloubce cca 700 až 1000mm v šíři výkopu od 350 do 500mm a bude krytý výstražnou fólií,
 - vnitřní zpevněné plochy v areálu ČOV na části p.p.č. 1095/1 budou o ploše cca 215m², vjezd šíře 3,5m s vedením a ukončením v šíři 3,0m podél oplocení ve vzdálenosti 3,0m od oplocení, šíře zpevněných ploch před čelem nadzemní stavby ČOV bude 5,0m a bude ukončena zalícováním se stavbou nadzemní části ČOV v max.šíři 17,2m, povrch bude ve skladbě šterkodrt' ŠD II ČSN 736126 v tl. 250mm, penetrační makadam hrubí ČSN 73 6127 v tl. 90mm a asfaltový nátěr dvojvrstvý ČSN 736129, krajnice v šíři 0,5m bude zpevněná materiálem frakce 0/22 v tl. 150mm
 - horní / nadzemní stavba ČOV SO 01 na části 1095/1 bude dvoupodlažní (v 1.PP budou umístěny nádrže, v 1.NP bude aktivací nádrž, kalová nádrž, WC a dmýchárna) o rozměrech 12,53 x 8,23 m se sedlovou střechou o sklonu 30%, střešní konstrukce je řešena příhradovými vazníky s krytinou z asfaltových šindelů, výška po hřeben od úrovně terénu bude 6,1 m. Založen bude na podkladním prostém betonu C8/10 tl. 100 mm, zdivo bude cihelné tl. 250 mm, příčky tl. 140 mm, zdivo bude ukončené ztužujícím žebet. věncem. Zastropení nádrže je navrženo železobetonovou monolitickou deskou tl. 200 mm, nad dmýchárnou a soc. zařízením bude sádrokartonový podhled.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové autorizováno Ing.Lubošem Dítětem – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0602230Zdeňkem Nitkou – autorizovaný technik prostředí a technol.zařízení staveb, specializace zdravotní technika ČKAIT 0400247, Ing.Miroslavem Podlipným – autorizovaný technik pro techniku a prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 0600625; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Po dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výsledku výběrového řízení, stavební podnikatel bude oznámen stavebnímu úřadu.
6. Stavba bude užívána na základě kolaudačního souhlasu § 122 stavebního zákona.
7. Žadatel splní podmínky těchto závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření:

Městský úřad Litoměřice odbor životního prostředí

1. Hranice trvalého záboru budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. V průběhu stavební činnosti a s ní souvisejícími pracemi nesmí dojít k jejich překračování a posunování na okolní zemědělské pozemky.
- 2 Při stavbě budou důsledně řešeny hydrogeologické a odtokové poměry tak, aby nedošlo ke zhoršení biologických a fyzikálních vlastností okolní zemědělské půdy.
3. Investor zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků během stavby nedocházelo k únikům pohonných hmot a mazadel a ke kontaminaci půdy škodlivými látkami. V případě vzniku škody zajistí investor neprodleně provedení nápravných opatření.
4. Z 1100 m² plochy trvalého záboru bude před započítáním výstavby deponována na nezastavěné části p.p.č. 1095/1. Po ukončení výstavby bude využity pro ozelenění ploch v areálu ČOV. Na 490 m² odnímané plochy se kulturní vrstvy půdy nevyskytují, a proto se z povinnosti provést skrývku ornice na ploše stávající komunikace uděluje výjimka podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona. Dodavatel stavby musí při nakládání s odpady plnit povinnosti vyplývající z ustanovení § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady k odstranění a využití musí být předávány výhradně osobám oprávněným ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a to spolu se základním popisem odpadu (viz příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.).

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

ke kolaudaci bude předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou a protokol o zkoušce s výsledky kráceného rozboru pitné vody odebrané z koncové části nové vodovodní přípojky.

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Při realizaci stavby zabezpečí příjezd hasičských vozidel ke stávajícím objektům a odběrním místům požární vody - § 41 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), § 2 a 12 vyhlášky o technických podmínkách staveb.

Dodržení také veškeré ostatní požadavky aktualizovaného PBŘ z 09/2012 .

Každá změna proti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána.

Pro vydání stanoviska k užívání stavby mimo jiné předložit veškeré doklady osvědčující požadované vlastnosti z hlediska požární bezpečnosti na stavbě použitých stavebních výrobků, konstrukcí, doklady o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, včetně písemných osvědčení zhotovitelů (oprávněných osob, firem), kteří provedli montáž a kontrolu požárně bezpečnostních zařízení a věcného prostředku požární ochrany - § 2 odst. 4, § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o požární prevenci - § 6, 7, 9, 10 odst. 2 a doklady vyplývající z § 46 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci (§ 156 zákona č. 183/2009 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů).

Drážní úřad

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.

Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.

Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.

Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.

Výkopová zemina nesmí být uložena na drážních pozemcích. Po ukončení prací je nutné uvést pozemky do původního stavu.

Výkopové práce nesmí narušit stabilitu drážního tělesa, v opačném případě je nutné informovat okamžitě provozovatele dráhy.

V místě stavby se nacházejí objekty, zařízení a podzemní vedení ve správě SŽDC a ČD Telematika.

Před započítím stavebních prací zabezpečí stavebník vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště a jejich ochranu podle příslušných norem a předpisů.

Při provádění výkopových prací nesmí být narušena a poškozena drážní odvodňovací zařízení.

Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.

Po ukončení stavby požádá stavebník provozovatele dráhy a ČD Telematika o prohlídku dokončené stavby. Kladný výsledek prohlídek bude podkladem spolu s kopií tohoto souhlasu a potvrzení zhotovitele stavby k vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Z hlediska realizace stavby kanalizace a ČOV upozorňujeme na stávající vodohospodářské zařízení – vodovod tj. zařízení v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.

Upozorňujeme zejména na poklopy šoupat, hydrantů a ventilové poklopy hlavních uzávěrů vody mna řadech, které je nutno respektovat a zachovat. Požadujeme provést následnou úpravu povrchových znaků na stávajícím vodohospodářském zařízení do nové úpravy nivelety terénu při prováděné výstavbě.

Před zahájením výkopových prací si investor zajistí vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby, následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení. Provede provoz Litoměřice, ul. Masarykova č. 18 p.Pech tel. 416735252, mobil 724349132, miroslav.pech@scvk.cz na základě objednávky.

Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.

Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů oznámeno ukončení stavebních prací.

Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a k závěrečné prohlídce.

Souhlasíme se zásobováním provozního objektu ČOV pitnou vodou ze stávajícího vod. řadu Lit DN 150 mm. Souhlasíme s technickým návrhem vodovodní přípojky dle SO 09. Napojení přípojky na řad bude provedeno na veřejném prostranství, konkrétní místo je na pozemku č. 1374/4 před č.p. 118. Souhlasíme s profilem přípojky HDPE 90x5,4 mm, SDR 17 v délce 72,7 m s pokračováním HDPE 32x3,0 mm, SDR 11 v délce 179,4 m. Souhlasíme s umístěním vodoměrné sestavy se šachty min. vnitřních rozměrů 1,5 x 1,5 x 1,64 m, která je navržena ve vzdálenosti cca 14 m od místa napojení vod. přípojky na hlavní řad tj. na parc.č. 1374/4.

Napojení vodovodní přípojky a osazení vodoměrné sestavy bude provedeno vod. provozem Litoměřice, kontakt viz v bodě č. 14 na základě objednávky z unifikovaného materiálu

Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., včetně osazení šoupátkového uzávěru s typovým držákem a zpětným ventilem. Vodoměrná sestava bude zabezpečena proti zamrznutí a poškození. Souhlasíme se zajištěním běžné potřeby pitné vody. Této potřebě odpovídá velikost vodoměru Qn 1,5. Vzhledem k tomu, že ve staničení přípojky 0,07266 km bude osazen podzemní hydrant DN 80 mm bude z tohoto důvodu osazen vodoměr třídy přesnosti „C“ velikosti DN 50 mm v souladu s podmínkami provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu. Dodací lhůta pro dodání vodoměru je 6 týdnů od objednání investorem akce.

Vodovodní přípojka musí být provedena dle ČSN 75 5411 a Vyhlášky č. 428/2001 v celém rozsahu v platném znění.

Nemáme zásadních námitek k přeložce dešťové kanalizace, dále k přeložce podzemních kabelů nn a středotlakého plynovodu.

Požadujeme předložit případné další stupně PD např. prováděcí dokumentace stavby k odsouhlasení a dále být přizváni k všem jednáním v přípravě této akce.

Ke kolaudačnímu řízení investor doloží:

- protokol o prochlórování vod. potrubí přípojky
- potvrzení o dokončené stavbě provozovatelem vodovodů (např. zápis do Stavebního deníku)
- zaměření skutečného stavu celé stavby tj. kanalizačních řadů včetně ČSOV, ČOV, včetně přípojky vody a přípojky elektro do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn,

včetně hloubek uložení, profilu materiálu a bezp. Přepadů (tzn., že sítě budou zaměřeny před zakrytím)

- kompletní projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení včetně zděného pilířku u ČSOV a kompletní elektrodokumentace včetně vedení kabelů tzn. projektovou dokumentací pro provádění stavby stavební, technologické a elektrické části minimálně v rozsahu dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 o dokumentaci staveb v rozsahu umožňujícím řádný provoz, údržbu a revize, se zakreslením všech změn provedených během výstavby (skutečné provedení) v souladu s vyhláškou požadujeme zejména platná vícepólová, případně jednopólová schémata rozvaděčů včetně liniových schémat obvodů a schémat vnějších spojů, v dokladové části pak zejména Žádost o připojení odběratele k distribuční soustavě nn, stanovisko ČEZ k žádosti o připojení odběrného místa včetně zprávy o jeho zapracování (v případě vzniku nového odběrného místa), podepsaný protokol o určení vnějších vlivů

- doklady, atesty a osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků od všech použitých materiálů, strojů a zařízení

- protokol o komplexních zkouškách

- výchozí revize a kompletní revize instalovaných el. zařízení

ČEZ Distribuce, a.s.

Platnost tohoto rozhodnutí je vázána na doržení příslušných norem ČSN 73 6005, PNE 33 3302, 33200000-5-52 a níže uvedených podmínek:

a) budou dodrženy podmínky pro práci v ochranných pásmech kabelových vedení NN dle přílohy
b) veškeré práce v ochranném pásmu kabelovém vedení budou prováděny s největší opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti el. zařízení

c) bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce a.s. pro manipulace a údržbu

d) pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů

e) zemními pracemi nesmí být narušena celistvost uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto ohlásit na poruchovou linku 840 850 860

f) jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku uvedeno výše a budou opraveny na náklady viníka

g) ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek

h) zahájení realizace stavby bude oznámeno na pracovišti ČEZ Distribuční služby s.r.o. v Litoměřicích, technik p. Varvažovská tel. 840 840 840.

i) Před zahájením zemních prací požádejte o vytýčení kabelového vedení NN prostřednictvím zákaznické linky 840 840 840, p. Varvažovská, min. 5 dní předem

j) Před konečným záhozem místa křížení či souběhu požadujeme být vyzváni ke kontrole uložení stávajícího kabelového vedení NN, kterou potvrdíme do stavebního deníku, kontakt technik p. Varvažovská.

k) Souběžně bylo požádáno o přeložku kabelu NN v úseku, kde v současné době brání stávající kabel NN realizaci stavby, bude možné v ní pokračovat až po dokončení přeložky tohoto kabelu
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOST V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ:

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 45 odst. (8) a (10) zakázáno:

1) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

2) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce

3) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

4) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

5) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46. odst. (8) a

(11) Zákona č. 458/000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhl. č. 324/90 Sb.
 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízením energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 736005, ČSN 333300, ČSN 333301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-2-52.
 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo zase odkrýt.
 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840 - zákaznická linka).
 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 13. Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práci v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
- PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC**
- Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6) Zák.č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
- a) u venkovních el. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení nebo od vedlejšího líce obvodového zdiva,
 - b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 m,
 - c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m,
 - d) u vestavěných el. stanic 1 m od obestavění,

V ochranném pásmu el. stanice je podle § 46 odst.(8) a (10) zakázáno:

1. Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma el. stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu el. stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do el. stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOST V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ:

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 45 odst. (8) a (10) zakázáno:

- 1) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- 3) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- 5) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46. odst. (8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhl. č. 324/90 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízením energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 736005, ČSN 333300, ČSN 333301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-2-52.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo zase odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840 - zákaznická linka).
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práci v ochranném pásmu zařízení ČEZ

Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

RWE GasNet, s.r.o. v zastoupení RWE Distribuční služby, s.r.o.

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku STL plynovod, přípojky.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnosti bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenských zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní předem požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedení vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz. kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
- 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- 14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě plynárenského zařízení.

Telefónica Czech Republic, a.s.,

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica.
Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činnosti, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica 02 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu rasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica 02.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného

pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica 02" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica 02, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica 02 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.

2. Při provádění činnosti v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činnost stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica 02 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou

stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica 02 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
- projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

budou dodrženy podmínky vyjádření ze dne 5.10.2012 č.j. 11753/12-OŘ UL viz příloha

ČD-Telematika

budou dodrženy podmínky vyjádření ze dne 24.9.2012 č.j. 17659/2012-Če viz příloha

III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky účastníků řízení byly zapracovány do bodu č. 7 tohoto rozhodnutí a tím jim bylo vyhověno.

Účastníci řízení podle §109 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon):

Obec Libochovany, IČ 00263923, 411 03 Libochovany 5

Pozemkový fond ČR, IČ 45797072, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha

Ing. Zdeněk Pánek, MBA, nar. 31.5.1978, Na Návsi č.p. 12, Osnice, 252 42 Jesenice u Prahy
Zdeněk Jurman, nar. 2.6.1953, Libochovany č.p. 167, 411 03 Libochovany
Jitka Jurmanová, nar. 28.3.1965, Libochovany č.p. 167, 411 03 Libochovany
Milan Růžička, nar. 8.6.1949, Libochovany č.p. 151, 411 03 Libochovany
Jiří Hovorka, nar. 21.10.1943, Libochovany č.p. 144, 411 03 Libochovany
Milena Kočárníková, nar. 19.4.1953, Libochovany č.p. 144, 411 03 Libochovany
Petr Horčík, nar. 20.5.1953, Libochovany č.p. 240, 411 03 Libochovany
Hana Horčíková, nar. 7.1.1955, Libochovany č.p. 240, 411 03 Libochovany
Jaroslava Pavlová, nar. 27.4.1934, Peštukova č.p. 232/6, Veleslavín, 162 00 Praha 616
Hana Sitová, nar. 29.1.1957, Libochovany č.p. 143, 411 03 Libochovany
Petra Sládková, nar. 4.3.1972, Libochovany č.p. 148, 411 03 Libochovany
Zuzana Benešová, nar. 12.2.1984, Libochovany č.p. 146, 411 03 Libochovany
Ondřej Vajsar, nar. 18.3.1984, Libochovany č.p. 146, 411 03 Libochovany
Aleš Cikánek, nar. 11.7.1975, Alfonse Muchy č.p. 424/1, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1
Jaroslava Špačková, nar. 11.8.1961, Heydukova č.p. 1869/32, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
Povodí Labe, s.p., IČ 70890005, závod Dolní Labe, IDDS: dbyt8g2
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ 49099451, IDDS: f7rf9ns
Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, IDDS: d79ch2h
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 27232425, IDDS: v95uqfy
RWE GasNet, s.r.o. v zastoupení RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, IDDS: jnnysj6
ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí Ústí nad Labem, IČ 61459445, IDDS: dgzdjrp
SŽDC, s.o., IČO 70994234, Správa dopravní cesty Ústí nad Labem, IDDS: uccchjm

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb. (správní řád):

Obec Libochovany, IČ 00263923, 411 03 Libochovany 5
Pozemkový fond ČR, IČ 45797072, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 31.10.2012 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 20.8.2012 pod č.j. SU/0042590/12/Be.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 7.12.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Litoměřice odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 12.6.2012 č.j. 0035199/12/ŽP/MŠi, 18.10.2012 č.j. 0061742/12/ŽP
- Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, závazné stanovisko ze dne 27.9.2012 č.j. 10662/62100-ÚP/2012-7103/44
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje závazné stanovisko ze dne 24.9.2012 č.j. KHSUL 29283/2012-12-19 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje závazné stanovisko ze dne 11.10.2012 č.j. HSUL-819-2012-SP/LT-Ko, 7.11.2012 č.j. HSUL-898-2012/SP/LT-Ko
- Drážní úřad závazné stanovisko ze dne 16.5.2012 č.j. MP-SP0851/12-2/Ja, DUCR-25571/12/Ja
- Správa chráněné krajinné oblasti České Středohoří stanovisko ze dne 28.5.2012 č.j. 02482/CS/2012
- Obecní úřad Libochovany stanovisko ze dne 14.6.2012 č.j. 386/2012-MV, 385/2012-MV

Vyjádření vydali:

- ČD-Telematika, a.s. vyjádření ze dne 24.9.2012 č.j. 17659/2012-Če
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. vyjádření ze dne 23.10.2012 č.j. O12610053544/TPCS,TPCT/Tu/Vn
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 20.9.2012 č.j. 1045778252, 3.10.2012 č.j. 317
- Telefónica Czech Republic, a.s. vyjádření ze dne 17.9.2012 č.j. 158592/12
- RWE GasNet, s.r.o. v zastoupení RWE Distribuční služby, s.r.o. vyjádření ze dne 13.9.2012 č.j. 5000684621, 5.10.2012 č.j. 5000694200
- Sdružení obcí pro plynofikaci Labské údolí – 1 vyjádření ze dne 20.9.2012
- Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství vyjádření ze dne 15.5.2012 č.j. 1400/ZPZ/2012, sdělení ze dne 29.5.2012 č.j. 1548/ZPZ/2012
- Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, vyjádření ze dne 5.10.2012 č.j. 11753/12-OŘ UL

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Návrhy a námitky účastníků řízení byly zpracovány do bodu č. 7 tohoto rozhodnutí a tím jim bylo vyhověno.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen.

Obdrží

zástupce navrhovatele (doručenky)

Obec Libochovany, IDDS: qhbburt

kterou zastupuje Multiaqua s.r.o., zastoupená Marcelou Pavlíčkovou jednatelkou společnosti, IDDS: xs7n63g

Pozemkový fond ČR, IDDS: mrbaiz9

ostatní účastníci (doručenky)

Ing. Zdeněk Pánek, Mba, Na Návsí č.p. 12, Osnice, 252 42 Jesenice u Prahy

Zdeněk Jurman, Libochovany č.p. 167, 411 03 Libochovany

Jitka Jurmanová, Libochovany č.p. 167, 411 03 Libochovany

Milan Růžička, Libochovany č.p. 151, 411 03 Libochovany

Jiří Hovorka, Libochovany č.p. 144, 411 03 Libochovany

Milena Kočárníková, Libochovany č.p. 144, 411 03 Libochovany

Petr Horčík, Libochovany č.p. 240, 411 03 Libochovany

Hana Horčíková, Libochovany č.p. 240, 411 03 Libochovany

Jaroslava Pavlová, Peštukova č.p. 232/6, Veleslavín, 162 00 Praha 616

Hana Sitová, Libochovany č.p. 143, 411 03 Libochovany

Petra Sládková, Libochovany č.p. 148, 411 03 Libochovany

Zuzana Benešová, Libochovany č.p. 146, 411 03 Libochovany

Ondřej Vajsar, Libochovany č.p. 146, 411 03 Libochovany

Aleš Cikánek, Alfonse Muchy č.p. 424/1, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1

Jaroslava Špačková, Heydukova č.p. 1869/32, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1

Povodí Labe, s.p., závod Dolní Labe, IDDS: dbyt8g2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí Ústí nad Labem, IDDS: dgzdjrp

SŽDC, s.o., IČO 70994234, Správa dopravní cesty Ústí nad Labem, IDDS: uccchjm

DO

Drážní úřad, stavební sekce - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd

Obecní úřad Libochovany, IDDS: qhbburt

Městský úřad Litoměřice, IČO 00263958, odbor životního prostředí, Pekařská č.p. 114/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

Váš dopis zn. : 3410/12/003
Ze dne : 12.9.2012
Naše značka : 11753/12-OŘ UL
Vyřizuje : Kolařík Milan
Telefon : 972422 223
E-mail : KolarikM@szdc.cz
Datum : 5.10.2012

MULTIAQUA S.R.O.
Hana Krumlová
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové

Na základě předložené žádosti a zjednodušené projektové dokumentace stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem (dále jen SZDC, OŘ UL), dle zákona č. 183/206 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ve znění zákona č. 197/1998 Sb., v platném znění,

Souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení

pro stavbu v obvodu a ochranném pásmu dráhy

Název stavby: *Kanalizace, ČOV – Libochovany, Řepnice*

Trat': Všetaty – Děčín – Prostřední Žleb

žkm 418,220 – 418,380 – vlevo trati v min.vzdálenosti 11 m od osy krajní koleje – stoka „A“
(šachta Š9)

418,310 – 418,610 – vpravo trati v min.vzdálenosti 5 m od osy krajní koleje – stoka „A“
418,310 - křížení železniční trati protlakem

418,220 – 418,365 – vlevo trati v min.vzdálenosti 20 m od osy krajní koleje-stoka „A-1“

418,240 – 418,310 – vpravo trati v min.vzdálenosti 14 m od osy kr. koleje-stoka „A-2“

418,350 – 418,375 – vpravo trati v min.vzdálenosti 40 m od osy kr. koleje-stoka „A-3-1“

418,790 – 418,860 – vlevo trati v min.vzdálenosti 33 m od osy krajní koleje-stoka „B3“

418,570 – 418,580 – vlevo trati v min.vzdálenosti 18 m od osy kr.koleje – stoka „B-3-1“

418,710 – 418,785 – vpravo trati v min. vzd. 60 m od osy kr. koleje – přeložka vodovodu

418,220 – 418,280 – vlevo trati v min.vzd. 20 m od osy kr.koleje – vod.připojka k ČOV

TÚDÚ : 1001 16

Investor : Obec Libochovany, č.p. 5, 411 03 Libochovany

Podle předložené zjednodušené projektové dokumentace se jedná o zřízení nové čistírny odpadních vod (ČOV), odtoku vyčištěné vody z ČOV, splaškové gravitační kanalizace, čerpacích stanic, kanalizačních výtlaků, vodovodní připojky k ČOV, přípojek nn k čerpací stanici a ČOV a krátké příjezdové komunikace k areálu ČOV. Dále jsou zde navrženy přeložky stávajících sítí (dešťové kanalizace, vodovodu, středotlakého plynovodu a podzemních silových kabelů nn. Výše uvedená stavba se bude nacházet v obvodu dráhy na p.p.č. 1411/1 k.ú. Libochovany ve vlastnictví ČR-SZDC, s.o., ochranném pásmu dráhy na p.p.č. 1031/1 ve vlastnictví ČR-SZDC, s.o. (pouze úprava komunikace) a ostatních k.ú. Libochovany a zcela mimo ochranné pásmo dráhy na p.p.č.857/1 k.ú. Libochovany ve vlastnictví ČR-SZDC, s.o. a ostatních k.ú. Libochovany a k.ú. Řepnice. Délka uložení kanalizačních řadů do pozemků ve vlastnictví ČR-SZDC, s.o. bude činit 236,46 m. Součástí

předložené projektové dokumentace nejsou domovní kanalizační přípojky, které budou řešeny v rámci samostatné akce.

V prostoru předloženého zájmového území stavby se *nachází* kabelové trasy a zařízení *ve správě SŽDC, OŘ UL* (Správa elektrotechniky a energetiky – v zájmovém prostoru spravujeme kabelové vedení VN 6kV, NN a TTS 6kV 2086 – orientační zákresy přiloženy, Správa sdělovací a zabezpečovací techniky – v sousedství p.p.č. 1415 spravujeme návěstní bod 4183 – jedná se o oddílové návěstidlo traťového autobloku ve 2TK směrem na Ústí nad Labem Střekov, kabelové trasy k zařízení (reléová skříň, návěstidlo, stykové transformátory, transformátor 6kV/400V TS 2086) jsou vedeny v travnatém prostoru mezi 2TK a asfaltovou plochou – zákres sítí nemáme k dispozici, zasíláme pouze ilustrační foto a Správa mostů a tunelů – v zájmové oblasti stavby se nachází železniční mostní objekt a propustky v žkm 418,284, 418,424 a 418,567, které se *nachází* v naší správě) a komunikační vedení a zařízení *ve správě ČD - Telematika a.s.* – viz. přiložené vyjádření.

Při provádění stavebních prací v blízkosti kabelů v naší správě požadujeme dodržet tyto podmínky:

- stavba musí být provedena dle platných norem a předpisů;
- veškeré zemní práce v ochranném pásmu kabelu blíže než 1,5 m provádět výhradně ručně za použití vhodného nářadí a pomůcek;
- prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou kabelů;
- nejméně 14 dní před zahájením zemních prací provedeme na objednávku případné vytýčení kabelů;
- je nutno obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení (zasypání pískem, doplnit cihly, desky, žlaby, ochrannou folii a pod);
- na širších výkopech zabezpečit kabel proti prověšení;
- odkryté kabelové vedení musí být zabezpečeno proti poškození a zcizení;
- základy trakčních stožárů se nesmí odhalit, aby nebyla narušena jejich stabilita;
- bez souhlasu správce kabelu se nesmí snížit ani zvýšit vrstva zeminy nad kabelem;
- nad kabelovou trasou dodržet zákaz skladování materiálu, výsadbu stromů a budování takových zařízení která by znemožnila přístup ke kabelům;
- před záhozem musí být provedeno zhutnění zeminy pod kabelem a přizván zástupce SŽDC OŘ UL, Správa elektrotechniky a energetiky a Správy sdělovací a zabezpečovací techniky k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky;
- neprodleně ohlásit správci každé poškození podzemního vedení i zařízení souvisejícího (kabelové označníky, žlabové trasy apod.);
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana kabelu proti poškození (např. panely);
- po skončení stavby předat dokumentaci skutečného provedení (souběhu, křížení) včetně zaměření;

Další podmínky mohou být stanoveny při vytýčení kabelů.

Případné vytýčení kabelů zajistí na objednávku za SŽDC, OŘ UL, Správa elektrotechniky a energetiky p. Kožíšek č.tel. 972 424 456 nebo mobil 724 803 644 a Správa sdělovací a zabezpečovací techniky p.Schwarz č.tel. 972 424 124, 721 847 677 nebo e-mail schwarzs@szdc.cz, dle platného ceníku.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v obvodu a ochranném pásmu dráhy souhlasí za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

Během stavby učiní investor na *vlastní náklady* taková opatření, aby *nebyla ohrožena* stabilita drážního tělesa a bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení jakékoliv drážní činnosti.

Stavbou nesmí být *nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení* v majetku ČR-SŽDC, s.o..

Stavba *bude realizována* takovým způsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškozována a nebylo omezeno její užívání vlivem provozu dráhy.

Stavba *musí být* v souladu s aktuálně platnými stavebními a dalšími obecně právními předpisy (stavební zákon, zákon o drahách a jeho prováděcí vyhlášky v platném znění atd.), nařízeními, vyhláškami, technickými normami, *směrujícími a předpisy SŽDC, s.o., TKP státních drah, Vzorovými listy železničního spodku, Stavebním a technickým řádem drah* a ostatními předpisy, s využitím nejnovějších technických řešení, technologií provádění, pracovních postupů a materiálů s cílem dosáhnout, při dodržování zásad hospodárnosti a ochrany životního prostředí, co nejvyšší kvality a životnosti stavby.

V případě zásahů do drážního tělesa a nebo dalších drážních zařízení si SŽDC, OŘ UL *vyhrazuje právo* na dočasné *zastavení stavebních prací* v případě *ohrožení bezpečnosti* provozování dráhy a drážní dopravy.

Upozorňujeme, že pokud v rámci realizace stavby *vznikne potřeba* dodatečných úprav drážního zařízení (z důvodu změny v GPK atd.) včetně zavedení pomalé jízdy nebo výluky koleje, půjdou náklady tím spojené *na účet investora*.

Vlastní stavba *musí být* ze strany investora řádně připravena tak, aby nedošlo k případnému dlouhodobému přerušení prací na tělese a pozemcích dráhy.

Pozemky ve vlastnictví ČR-SŽDC, s.o. *budou po ukončení prací* uvedeny do původního stavu, odpady a přebytečný materiál bude odstraněn v souladu s platnou legislativou, rovněž nesmí dojít k ekologické zátěži těchto pozemků. Při realizaci stavby *nesmí dojít* ke znečištění šterkového lože přilehlých kolejí včetně drážních stezek.

Na stavbě *nesmí být umístěna* taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

Při realizaci stavby je *nutno dodržet* TNŽ 34 3109 – bezpečnostní předpisy pro činnost v blízkosti trakčního vedení.

Upozorňujeme, že protlak musí být zřízen v souladu s předpisem *SŽDC S4* v platném znění (navržená hloubka uložení při křížení tratí protlakem musí být dodržena dle předložené projektové dokumentace) montážní jámy *musí být umístěny* v takové vzdálenosti, aby čelní stěny (spodní hrany) nezasahovaly do prostoru vymezeném zatěžovacím působením kolejového svršku (smykový úhel cca 45° od spodního okraje čela pražců). Chránička *musí být navržena* tak, aby vyhovovala zatížení podle ČSN 73 6203 a to po celou dobu provozu chráničky i dráhy a musí být vybudována v celé délce křížení, nejméně do vzdálenosti 2,00 m od paty svahu náspu, nebo 0,60 m od vnější hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 4,00 m od osy krajní koleje.

Požadujeme *dodržet ustanovení předpisu SŽDC S4 – Železniční spodek*, že veškerá nově budovaná a rekonstruovaná podzemní vedení souběžná s dráhou *musí být uložena* mimo svahy zemního tělesa, *nejméně 1,00 m* od paty náspu nebo horní hrany zářezu.

Výkopové práce v obvodu dráhy a blízkosti provozované dopravní cesty *budou řádně zajištěny* (pažením, odčerpáváním vody z výkopu atd.) a *musí být zajištěny* takovým způsobem, aby nedošlo k úrazu, materiálním škodám atd. u případně pohybujících se osob.

Upozorňujeme, že stavba je umístěna v oblasti s *výskytem* bludných proudů. Podzemní části stavby *musí být navrženy* z materiálů nepodléhajících korozi, nebo musí být chráněny proti korozivním účinkům těchto proudů (u klasického protlaku za použití případné ocelové chráničky).

Při realizaci stavby *musí být* všechna zařízení, pracovní pomůcky, nářadí a ostatní materiál umístěny a uloženy vždy takovým způsobem, aby *nezasahovaly do průjezdného průřezu a volného schůdného manipulačního prostoru* (t.j. prostor mezi stavbami, pevnými zařízeními nebo jinými překážkami a průjezdným průřezem, který je stanoven pro přilehlou kolej a který musí být zachován pro bezpečný pohyb osob a manipulaci s materiálem).

Po provedení pokládky podzemních vedení *musí být* provedeno zaměření vedení geodetickými metodami na státní měříčskou síť (S-JTSK) a výškový systém Bpv.

V případě možného omezení železničního provozu si investor požádá o výluku tratě, vypnutí trakčního vedení nebo zavedení pomalé jízdy (upozorňujeme na nutnost prokázat reálnost navrhovaných výlukových časů). Upozorňujeme, že ve výše uvedených případech půjdou náklady se zavedením výhradně na účet investora.

Případné zavedení pomalé jízdy, v místě protlaku pod provozovanou dopravní cestou, *bude zřízeno na základě posouzení p. Bouša* (vedoucí provozního střediska SŽDC, OŘ UL, ST Ústí nad Labem – kontakt viz.níže).

Upozorňujeme, že *smlouvu* na výluku tratí, výluku trakčního vedení nebo zavedení pomalé jízdy vyřizuje (min. měsíc před podáním žádostí nárokovosti na SŽDC, OŘ UL – viz.níže) za SŽDC, s.o., Odbor řízení provozu, Ing. Pálka Jiří, tel.č. 972 244 549, nebo 602 592 985.

V případě předpokládané výluky tratě (v délce trvání max. *do dvou dnů*) je toto nutné nárokovat v minimálním předstihu 90 dnů u SŽDC, OŘ UL, provozní oddělení - Ing. Hajmíš, vedoucí provozního odboru, tel.č. 972 424 285, nebo 602 168 550.

Zajištění zavedení pomalé jízdy je nutné nárokovat v minimálním předstihu 3 pracovních dnů u SŽDC, OŘ UL, Správa tratí Ústí nad Labem, *pí Šalanská tel.č. 972 422 228.*

Upozorňujeme na skutečnost, že když zhotovitelem stavby nebude organizační jednotka SŽDC a práce se budou zajišťovat v prostorách SŽDC, s.o., nebo obvodu či ochranném pásmu dráhy a správcem pozemku SŽDC je příslušné OŘ, *nutno postupovat* dle podmínek uvedených na <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html>.

Před vydáním stavebního povolení (či jiného povolení stavby) uzavře investor se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací Smlouvu o umístění stavby na pozemcích ČR a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve formě strpění existence cizí stavby na pozemcích ČR.

Výši úplaty za zřízení věcného břemena *stanovujeme* částku ve výši 77.016,- Kč (stanovená částka dle Směrnice č. 85 z 10.7.2012 je snížena o 50% - jelikož strana oprávněná bude územní samosprávním celem).

Na základě písemného požadavku budoucí oprávněné osoby, která je povinna se žádostí doložit všechny požadované doklady (zejména souhrnné stanovisko SŽDC, OŘ UL, snímek mapy katastru nemovitostí s vyznačením zamýšleného zatížení nemovitosti ČR - SŽDC, s.o., výpis z katastru nemovitostí a souhlas příslušného drážního úřadu ke stavbě na dráze nebo v ochranném pásmu dráhy), *připraví* SŽDC, OŘ UL (prostřednictvím p. Milan Kolařík, tel.972 422 223) text smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. *Návrh smlouvy* Vám poté bude zaslán v elektronické podobě *k doplnění a odsouhlasení.*

Zahájení stavby *bude ohlášeno minimálně 14 dní* před započatím prací SŽDC, OŘ UL, Správa tratí Ústí nad Labem, vedoucí provozního střediska STO Litoměřice, *p. Bouša*, tel. č. 972 432 425 nebo 724 349 516 Správa elektrotechniky a energetiky, provoz NZZ 6kV *p. Zápotocký, tel.č. 972 422 357* a Správa sdělovací a zabezpečovací techniky, VNM Litoměřice *p. Nevolet, tel.č. 972 432 499*, se kterými bude projednán technologický postup veškerých prací včetně uvedení termínu zahájení a ukončení prací. Výše jmenovaný p. Bouša *zajistí rovněž technický dohled* v obvodu a ochranném pásmu dráhy, před záhozem montážních jam a vlastní chráničky provede kontrolu a vydá *písemný souhlas* k záhozu a po ukončení stavby provede prohlídku a *písemně odsouhlasí* i ukončení prací ve vztahu k pozemkům ve vlastnictví ČR-SŽDC s.o. (písemná vyjádření budou sloužit jako část dílčích podkladů k vydání souhlasu s ukončením stavby ze strany SŽDC, s.o.).

Z důvodu žádosti obce Libochovany o odprodeje části p.p.č. 857/1 k.ú. Libochovany ve vlastnictví ČR-SŽDC, s.o., není možno tento pozemek zatěžovat zřízením věcného břemene. Z tohoto důvodu je nutno samostatně projednat se SŽDC, OŘ UL – Odbor nakládání s majetkem SŽDC, s.o. *pí Škanderová tel.č. 972 424 192* – uzavření nájemní smlouvy na část tohoto pozemku a to *do doby vydání stavebního povolení.*

Stavebník rovněž *pisemně oznámí* zahájení stavby minimálně 14 dní předem (včetně přiložení objednávky na technický dohled a případné vytýčení kabelových tras) na adresu SŽDC, OŘ UL, Odbor technického rozvoje, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem. Před ukončením prací na stavbě (*před konáním závěrečné kontrolní prohlídky, místního šetření atd.*) si stavebník *pisemně zažádá o stanovisko* SŽDC, OŘ UL *k ukončení stavby* v obvodu a ochranném pásmu dráhy.

Stavebník nebo jeho zástupce požádá Drážní úřad, sekci stavební - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, o souhlas *ke zřízení stavby* v obvodu a ochranném pásmu dráhy, podle ustanovení zákona o drahách č. 266/1994 Sb., v platném znění.

Drážní úřad vyžaduje, aby mu se žádostí, kde bude uvedena přesná adresa žadatele, bylo předloženo:

- snímek dotčené části kopie katastrální mapy;
- výpis z katastru nemovitostí na pozemky, na kterých se stavba nachází (může být i neověřená kopie);
- 2x projektová dokumentace;
- průvodní a technická zpráva o části, ve které stavba zasahuje do ochranného pásma dráhy;
- ve dvou vyhotoveních příčný řez vedený kolmo na trať v místě největšího přiblížení v měřítku 1:100 (1:200);
- celková situace stavby v mapovém podkladu s uvedením parcelních čísel;
- celková situace stavby se zákresem dotčené dráhy, její staničení (kilometrická poloha) a vzdálenosti stavby od osy koleje;
- toto souhrnné stanovisko SŽDC s.o.;

Jako účastník řízení trváme na tom, aby výše uvedené podmínky tohoto stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek stavebního povolení jako nezbytné závazné, s uvedením č.j. a datumu vydání souhrnného stanoviska.

Případné doplňky a změny, pokud budou v ochranném pásmu dráhy nebo na dráze, budou s námi zvlášť projednány.

Souhrnné stanovisko se týká stavby v rozsahu dle předložené dokumentace s platností 2 let od datumu vydání souhrnného stanoviska, (upozorňujeme, že vyjádření ČD-Telematika má platnost pouze do 24.9.2014). Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné rozhodnutí (veřejnoprávní smlouva, stavební povolení apod.) je investor povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, dle aktuálních podmínek a právních předpisů.

Pro případné další jednání k této akci bychom Vás rádi požádali, aby jste při předkládání žádostí k dalšímu stupni PD atd. uváděli naše číslo jednací pro naši rychlejší orientaci k uvedené akci.

Požadujeme zaslat kopii stavebního povolení a kolaudačního souhlasu po ukončení stavby.

Příloha: 1x projektová dokumentace
1x vyjádření ČD-Telematika a.s.
3x orientační zakres SŽDC, s.o.
1x foto SŽDC, s.o.

Ing. Josef Kalivoda
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(151)



Dopis. zn.: email z ISPD
 Ze dne : 13.9.2012
 Naše zn.: 17659/2012-Če
 Vyřizuje: Černá Jana
 Tel.: +420 972 422 470

FAX:
 e-mail : jana.cerna2@cdt.cz
 Datum: 24.9.2012

SŽDC, s.o.

OR Ústí nad Labem - p. Kolařík

Železničářská 1386/31

400 03 Ústí nad Labem

Věc: Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC, ČD - Telematiky a.s. ke stavebnímu povolení.

Akce: Kanalizace, ČOV - Libochovany, Řepnice

Území: Žalhostice - Ústí nad Labem v žkm 417,900 - 419,200

Vyjádření pozbývá platnosti dne 24.9.2014

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených. Nenahrazuje souhrnné stanovisko SŽDC s.o.

Zařízení: dálkový optický kabel ČDT Lovosice - Děčín
 dálkový a traťový kombinovaný kabel SŽDC Žalhostice - Ústí nad Labem
 místní kabel měřící SŽDC Libochovany - žst. Prackovice

Kniha plánů: DOK/ČDT Lovosice - Děčín - l.č. 25 až 29
 DK a TKK/SŽDC Žalhostice - Ústí nad Labem - l.č. 163 - 167
 MK/SŽDC Libochovany - žst. Prackovice - 5 x kopie A3

Přílohy: potvrzená dokumentace žadatele
 1x Všeobecné podmínky SŽDC 1x Všeobecné podmínky ČD-T

Upřesnění:

I nadále platí výše uvedená dokumentace, která byla doložena v předchozím vyjádření č. 9425/2012-Če z 15.5.2012.

ČD - Telematika a.s.
 Úsek servis infrastruktury
 Vedoucí okruhu
 Nepita Otto
 v.z. Černá Jana


 ČD-Telematika
 Servis kabelových sítí Ústí nad Labem
 skupina ochrany a dokumentace
 Bříná 3448/30, 400 01 Ústí nad Labem
 DIČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 422 519
 cdt@cdt.cz www.cdt.cz



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň



ČD-Telematika

Schváleno SŽDC – TÚDC č.j.: 3495/10–TÚDC ze dne: 1. 9. 2010

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.:

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízeních telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. (dále jen SŽDC)

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby stavební objekty a provozní soubory v majetku SŽDC zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení byly v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008 Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006,
- aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah,
- pisemné vyrozumění organizací, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječků apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce ztuhlila zemina pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (zátlcem) a vyzvala ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, Nepita Otto, tel.: +420 602 448 734, Holubová Hana, tel.: +420 972 425 532, Černá Jana, tel.: +420 972 422 470, k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl. 20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“,
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizací ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, Nepita Otto, tel.: +420 602 448 734, HELP DESK, tel.: +420 972 110 000,
- ohlášení ukončení stavby organizací, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jež pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl. č. 101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Směrnice SŽDC č. 50). Toto (časové omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC,
- vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah,
- s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případná rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy:

- Sdělování polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, Nepita Otto, tel.: +420 602 448 734, Jelínek Luboš, tel.: +420 602 162 735 dle platného ceníku.
- Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně po telefonické dohodě a to nejpozději 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení.
- Je-li vytyčení požadováno do 15 dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením.
- Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 a objednávka bude zasílána na adresu ČD - Telematika a.s., Centrální Podatelna - Ú2, Pod Táborem 369/3a, 190 01 Praha 9.

Vyjádření vydává: ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí Ústí nad Labem z pověření SŽDC, TÚDC

Sídlo úřadu: ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8938.

IČO: 61 45 94 45

DIČ: CZ61459445



ČD-Telematika

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku a správě ČD – Telematika a.s.:

- Stavebník je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:
- písemně vyrozumění organizací, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
 - před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
 - prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
 - upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uložení vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
 - upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů, sblížeček apod.),
 - řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
 - odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
 - aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce ztuhlila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, Nepita Otto, tel.: +420 602 448 734, Holubová Hana, tel.: +420 972 425 632, Černá Jana, tel.: +420 972 422 470 k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
 - nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům (včetně, např. trvalých parkovišť apod.). Bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou,
 - při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
 - při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl.20 a.21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“
 - neprodáváně ohlášeni každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizací ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, Nepita Otto, tel.: +420 602 448 734, HELP DESK, tel.: +420 972 110 000,
 - ohlášení ukončení stavby organizací, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby,
 - aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek..
 - provedení prací na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení a to v případech, kdy je vedení umístěno na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu.
 - s ohledem na to, že majitel, správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami,
 - V případě, že stavebník poškodí kabel v majetku, správě ČD - Telematika a.s.:
 1. je povinen uhradit společnosti ČD – Telematika a.s. smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč za každou započatou hodinu trvání přerušení kabelu,
 2. je povinen uhradit společnosti ČD – Telematika a.s. jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,00 Kč,
 3. tím není dotčeno právo ČD – Telematika, a.s. na náhradu škody

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Z výše uvedených důvodů považuje společnost ČD - Telematika a.s. veškeré činnosti spojené s přeložkou, překládkou či manipulací s jí provozovaným kabelovým majetkem za nezadatelné. Tyto činnosti je oprávněna provozovat pouze ČD - Telematika a.s. Jedná se především o souhrn demontáží, montáží a měření optických vláken a kabelových souborů.

Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy:

- Sdělování polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, Nepita Otto, tel.: +420 602 448 734, Jelinek Luboš, tel.: +420 602 162 735 dle platného ceníku.
- Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně po telefonické dohodě a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení.
- Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením.
- Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zasláné nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD – Telematika a.s., Pernerova 2619/2a, 130 00 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD - Telematika a.s., Centrální Podatelna – U2, Pod Táborem 369/3a, 190 01 Praha 9.

Vyjádření vydala, ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí Ústí nad Labem

Sídlo firmy: ČD - Telematika a. s., Pernerova 2619/2a, 130 00 Praha 3

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8938,

IČO: 61 45 94 46

DIČ: CZ61459445