



Městský úřad Litoměřice
odbor životního prostředí

č. j.: 0002688/13/ŽP/BHo
Sp. zn.: 0072167/12/ŽP
Ev. č. I - 322
Vyřizuje: Holub Břetislav
Telefon: +420 416 916 171
Fax: +420 416 916 211
E-mail: bretislav.holub@litomerice.cz
Litoměřice 11.01.2013

Dle rozdělovníku

Povolení k nakládání s vodami a stavební povolení k vodnímu dílu

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ

V ý r o k o v á č á s t

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále podle ustanovení § 25 písm. b) a ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkovi řízení (§27 odst. 1 správního řádu), kterým je

Obec Libochovany, Libochovany č.p. 5, 411 03 Litoměřice, IČ: 00263923 v zastoupení na základě plné moci Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové IČ: 60113111

Č Á S T A
povolení k nakládání s vodami

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových

z ČOV Libochovany umístěné na pozemku parc.č. 1095/1 v k.ú. Libochovany

Splaškové vody ze stokové sítě Libochovan a Řepnice budou po předčištění v navrhované čistírně odpadních vod vypouštěny stávajícím výústním objektem dešťové kanalizace na pozemku parc.č. 1408/1 k.ú. Libochovany do řeky Labe v říčním kilometru 779,27.

- čistírna odpadních vod - mechanicko-biologická (aktivační s předřazenou denitrifikací)
typ Stainless cleaner SC800

- počet napojených 800 EO

- počet měsíců v roce, kdy jsou odpadní vody vypouštěny - 12

- povolené množství vypouštěných odpadních vod:

Q prům.	1,2 l/s		
Q max.	3,9 l/s	4 536 m ³ /měs	36 800 m ³ /rok

- stanovení objemu – Parschallův žlab s vyhodnocovací jednotkou

- platnost povolení: od 15.02. 2013 do 15.02. 2018

- povolené limitní hodnoty vypouštěných vod - emisní limity
(stanoveny v souladu s NV č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

ukazatel stanovení	p (mg/l)	m (mg/l)	balance (t/rok)	metoda
		}		
		}		
BSK₅	30	60	0,81	ČSN EN 1899-1
CHSK_{Cr}	125	180	2,76	TNV 757520
NL	40	70	0,92	ČSN EN 872
N-NH₄⁺ průměr	12	20	0,40	ČSN EN ISO 14911

- v případě změny nebo zrušení přípustné technické normy bude ke stanovení příslušného ukazatele použita norma nahrazující normu původní nebo norma, která je používána na stanovení parametru pro výpočet poplatků za vypouštěné znečištění dle platného znění legislativy

- četnost odběru a rozboru vzorků vypouštěné vody akreditovanou osobou - laboratoří - 12 x ročně (1 x za měsíc)

mimo ukazatele sledovat N-NO₃ dle ČSN EN ISO 10304-2 a P_{celk.} dle ČSN ISO EN 6878 pro posouzení účinnosti čištění sledovat také jakost odpadní vody na přítoku do ČOV

- typ vzorků A – 2 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu odebíraných v intervalu 15 minut

- výsledky měření budou předávány vodoprávnímu úřadu (ISPOP) a Povodí Labe, s.p. vždy do 28.02. následujícího roku

Č Á S T B
stavební povolení

II. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení
k provedení stavby vodního díla

„ Kanalizace, ČOV – Libochovany, Řepnice „

umístěných na částech pozemků parc.č. St. 56, 58, 59/1, 638/1, 645, 664 v **k.ú. Řepnice** ;
parc.č. 1385/1, 1094/6, 1374/4, 1029/7, 1029/6, 1029/8, 1029/13, 1018/3, 1025, 1415, 864/20,
866/10, 1370/1, 864/19, 1414, 852/2, 852/3, 847/3, 847/37, 1427, 856/3, 1097/29, 1097/39,
1365, 46, 1369/1, 1363/3, 44/9, St. 59, 1370/4, 1363/2, 1405/2, 1363/1 (PK 1363/1), 852/4,
852/3, 1369/2, 1408/1, 1097/1, 1095/1, 1095/6, 1385/2, 1384/4, 1371/5, 1094/4 (PK 1094/3,
PK 1094/1), 831/1 (PK 855, PK 852/1), 1031/1, 1411/1, 857/1, 1425, 1369/5, 847/36
v **k.ú. Libochovany**

Základní údaje o povolené stavbě :

1. účel vodního díla:

Vybudování nové kanalizační stokové sítě Libochovan a Řepnice a přivedení splaškových odpadních vod na vyprojektovanou ČOV Libochovany, kde budou zneškodňovány a dále vypouštěny do řeky Labe.

2. druh vodního díla:

stavby kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona

3. členění vodního díla na stavební objekty a provozní soubory:

SO 01 Stavební část ČOV – podzemní část, SO 02 Stavební část ČS1, SO 03 Stavební část ČS2, SO 04 Gravitační splašková kanalizace, SO 05 Výtlač V1, SO 06 Výtlač V2,
SO 11 Odtok z ČOV, SO 12 Přeložky dešťové kanalizace, SO 13 Přeložka vodovodu,
PS 01 Strojní část ČOV, PS 02 Strojní část ČS1, PS 03 Strojní část ČS2, PS 04 Elektro část ČOV, PS 05 Elektro část ČS1, PS 06 Elektro část ČS2.

4. popis stavby vodního díla:

SO 01 Stavební část ČOV – podzemní část – vnější rozměry podzemní části (monolitických železobetonových nádrží) jsou 12,5 x 8,2 m. Hloubka nádrží (od úrovně podlahy po čisté dno) je 4,65 m. ČOV je navržena jako biologická pro 800 EO.

SO 02 Stavební část ČS1 – je tvořena betonovou prefabrikovanou kruhovou jímkou DN 2000 výšky 2900 mm, nástavcem DN 2000 výšky 700 mm a víkem DN 2000 včetně dvou

otvorů s poklopy 600 x 600 a 600 x 1000 mm, protivztlakový límec šířky 200 mm, spádové betony, stupadla.

SO 03 Stavební část ČS2 – je tvořena betonovou prefabrikovanou kruhovou jímkou DN 2000 výšky 2900 mm, nástavcem DN 2000 výšky 1600 mm a víkem DN 2000 včetně dvou otvorů s poklopy 600 x 600 a 600 x 1000 mm, protivztlakový límec šířky 200 mm, spádové betony, stupadla.

SO 04 Gravitační splašková kanalizace – celkem 5 194,53 m z PVC SN 12 DN 250 mm. Protlak délky 29 m pod železniční tratí 072 je navržen v ŽKM 418,311, do ocel. chráničky bude uloženo kanalizační potrubí.

SO 05 Výtlak V1 – celkem 506,08 m z PE 100 SDR 17

SO 06 Výtlak V2 – celkem 17,84 m z PE 100 SDR 17

SO 11 Odtok z ČOV – celková délka do řeky Labe je 172,46 m. Z této délky je využívána stávající dešťová kanalizace BET DN 500 v délce 106 m. Nové potrubí v délce 66,46 m je PVC SN 12 DN 250.

SO 12 Přeložky dešťové kanalizace – přeložky stávajících kanalizačních řadů v celkové délce 480,83 m od DN 300 do DN 400.

SO 13 Přeložka vodovodu – z PE 100 d90/5,4 SDR 17 v délce 73,96 m.

PS 01 Strojní část ČOV – typ STAINLESS CLEANER SC 800

Členění: Integrované mechanické předčištění, Biologické čištění – biologický reaktor, Dmychárna a provozní objekt, Kalové hospodářství, Měrný objekt, Měření a regulace

PS 02 Strojní část ČS1 – osazena dvě ponorná čerpadla s návrhovým průtokem 6,2 l/s.

PS 03 Strojní část ČS2 – osazena dvě ponorná čerpadla s návrhovým průtokem 5,5 l/s.

PS 04 Elektro část ČOV – řeší osazení technologické elektroinstalace v rámci ČOV.

PS 05 Elektro část ČS1 – řeší osazení technologické elektroinstalace v rámci ČS1 včetně rozvaděče.

PS 06 Elektro část ČS2 – řeší osazení technologické elektroinstalace v rámci ČS2 včetně rozvaděče.

III. stanovuje podmínky

Pro provedení vodního díla:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace srpen/2012, kterou vypracovala Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, projekt autorizoval Ing. Lubor Dítě, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0602230, ověřené ve vodoprávním řízení.

2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby: kontrolu přeložky vodovodu a kanalizačních stok včetně výtlačku před záhozem.

3. K žádosti o kolaudační souhlas bude rovněž předloženo zejména:

- kompletní projektová dokumentace opravená podle skutečného provedení včetně popisu odchylek od ověřené dokumentace a kladečského výkresu
- protokol o provedení tlakových zkoušek přeložky vodovodu a výtlačku kanalizace

- protokol o provedení kamerové prohlídky gravitační kanalizace (splaškové) včetně záznamu
- krácený rozbor vody z přeložky vodovodního řadu a protokol o prochlórování
- doklady za zneškodnění nebo využití odpadů z realizace stavby
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadována zvláštními právními předpisy
- zaměření skutečného stavu přeložky vodovodního řadu a kanalizačních stok do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému oprávněnou osobou včetně hloubek uložení potrubí, profilu materiálu (před zakrytím)
- zápis o funkčnosti trasovacího vodiče
- zápis o kontrole provedení obsypu a záhozu potrubí
- potvrzení o dokončené stavbě provozovatelem vodovodů Litoměřice
- doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel – atesty použitého materiálu
- protokol o zkoušce vodotěsnosti kanalizace a nádrží (všech jímek) ČSOV
- návrh provozního řádu ČOV pro zkušební provoz
- výchozí revize a kompletní revize instalovaných el. zařízení
- kalibrační protokol měrného objektu

4. Před zahájením prací zajistí stavebník vytyčení všech stávajících úložných zařízení jejich správci - budou dodrženy zejména ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon) a při provádění navrhované stavby budou dodržovány požadavky uvedené ve vyjádřeních správců inženýrských sítí :

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 23.10.2012 zn.: O12610053544/TPCS, TPCT/Tu/Vn zejména investor prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce v ochranném pásmu vodohospodářských zařízení v majetku SVS a.s. Teplice s polohou těchto zařízení. Zahájení prací bude písemně oznámeno s předstihem včetně jména a tel. spojení na dodavatele stavby.

RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno ze dne 05.10.2012 zn.: 5000694200 zejména budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranném pásmu STL plynovodů a přípojek.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha ze dne 17.09.2012, zejména v zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací a při provádění prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK.

ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne 03.10.2012, vyjádření ke stavbě a souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zejména pokud dojde při provádění výkopových prací k obnažení podzemního kabelového vedení, je nutná po zakrytí kabelu a před zahrnutím výkopu kontrola pracovníkem Provozu sítí ČEZ Distribuční služby, pokud dojde k poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte Call centrum naší společnosti.

5. Budou dodrženy požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů:

Krajské hygienické stanice ÚK ze dne 24.09.2012 č.j.: KHSUL 29283/2012 zejména ke kolaudaci budou předloženy doklady prokazující schopnost nových vodovodních řadů přivádět zdravotně nezávadnou vodu a protokol o zkoušce s výsledky kráceného rozboru pitné vody dodávané novými vodovodními řady.

Hasičského záchranného sboru ÚK, územního odboru Litoměřice ze dne 11.10.2012 ev.č. HSUL-819-2012-SP/LT-Ko zejména pro vydání stanoviska k užívání stavby doložit veškeré doklady osvědčující požadované vlastnosti z hlediska požární bezpečnosti včetně písemných osvědčení zhotovitelů, kteří provedli montáž a kontrolu, dále při realizaci stavby zabezpečit příjezd hasičských vozidel ke stávajícím objektům a odběrným místům požární vody. Dodržet veškeré ostatní požadavky aktualizovaného PBR z 09/2012 (10 listů – vypracovala J. Moravcová, ČKAIT 0601255.

Drážního úřadu Praha ze dne 16.05.2012 zn.: MP-SOP0851/12-2/Ja DUCR-25571/12/Ja zejména dodržet podmínky souhlasu ke křížení stavby v žkm 418,310 v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy železniční tratě TÚ Všetaty – Děčín – Prostřední Žleb v žkm 418,2 – 418,9

6. Budou dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu Městského úřadu Litoměřice, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 11.06.2012 zejména dodržet podmínky majetkového správce silnic tj. Správy a údržby silnic ÚK, příspěvkové organizace Dubí, provoz Litoměřice ze dne 18.05.2012, a podmínky rozhodnutí příslušného správce místních komunikací Obecního úřadu Libochovany ze dne 14.06.2012 zn.: 386/2012-MV zejména povrch dotčených komunikací bude uveden do původního stavu v celé šíři.

7. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic ÚK provoz Litoměřice ze dne 24.09.2012 zejména stavebník převezme před zahájením prací protokolárně od správce komunikace silniční pozemek pro provedení stavby, při uložení kanalizačního řadu do silnice č. II/261 na pozemku parc.č. 645 v k.ú. Řepnice a parc.č. 1425, 1369/5, 847/36 v k.ú. Libochovany bude uložen vždy v jednom jízdním pruhu silnice. Obnova AB koberce po dokončení prací bude provedena v šíři jednoho jízdního pruhu.

8. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Litoměřice, odboru životního prostředí ze dne 26.07.2012 souhlasu k odnětí půdy ze ZPF a souhlasu s návrhem trasy ze dne 11.06.2012.

9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Ohře, s.p. ze dne 26.09.2012 zn.: 031001-4799/2012 zejména pro celý systém kanalizace a ČOV budou ke kolaudaci zpracovány návrhy Provozního řádu a Kanalizačního řádu.

10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Labe, s.p. ze dne 01.10.2012 zn.: PVZ/12/23927/Si/0 zejména po dokončení stavby dodržet limity povolení vypouštění odpadních vod z ČOV do Labe včetně průběžného měření množství.

11. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhrnném stanovisku ke stavebnímu řízení Správy železniční dopravní cesty, s.o. Ústí nad Labem ze dne 05.10.2012 zejména zahájení stavby bude ohlášeno minimálně 14 dní před započítáním prací .

12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Správy CHKO České středohoří ze dne 28.05.2012 zn.: 02482/CS/2012

13. Budou dodrženy podmínky vlastníků dotčených pozemků ve smlouvách o právu k provedení stavby, zejména po provedení stavebních a výkopových prací uvést

stavebníkem neprodleně pozemky do původního stavu nebo do stavu způsobilého jejich užívání.

**IV. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu,
u ČOV bude předcházet roční zkušební provoz.**

V. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit

v předstihu 7 dní před zahájením stavby

1. termín zahájení stavby,
2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

VI. stanovuje termín pro dokončení stavby: 12/2016

VII. rozhoduje o námitkách účastníků řízení takto:

V průběhu řízení nikdo námitky neuplatnil.

Požadavkům správců inženýrských sítí týkající se stavebního povolení vodního díla uvedené v jejich vyjádřeních bylo vyhověno stavebním úřadem jejich zapracováním do stanovené podmínky č. 4 tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do stanovených podmínek č. 5 tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í

Účastník řízení (§27 odst. 1 správního řádu), kterým je stavebník Obec Libochovany, Libochovany č.p. 5, 411 03 Litoměřice, IČ: 00263923 v zastoupení na základě plné moci Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové IČ: 60113111

požádal dne 31.10.2012 o vydání stavebního povolení a nakládání s vodami k vodním dílům „Kanalizace, ČOV – Libochovany, Řepnice „ podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice oznámil zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou dne 16.11.2011 a nařídil ústní jednání na den 18.12.2012. Účastníci řízení mohli své námitky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Do této lhůty se mohli vyjádřit před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí. Žádná námitka nebyla správnímu orgánu doručena.

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí Stavebním úřadem v Litoměřicích ze dne 20.08.2012 pod č.j.: 0055347/12/SÚ/LBe, které nabylo právní moci dne 23.10.2012 a souhlas s vydáním stavebního povolení ze dne 31.10.2012 č.j.: 0071923/12/SÚ/Lbe.

Vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice posoudil předloženou žádost včetně projektové dokumentace srpen/2012, kterou vypracovala Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343,

500 02 Hradec Králové, projekt autorizoval Ing. Lubor Dítě, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0602230, zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a vyjádření a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Jelikož nebyly shledány důvody bránící vydání stavebního povolení stavby vodního díla a povolení k nakládání s vodami, žádosti bylo vyhověno a rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 83 odstavce 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Litoměřice, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odstavce 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Břetislav Holub
oprávněná úřední osoba
vodoprávní úřad Litoměřice

Správní poplatek podle položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč zaplacen dne 06.11.2012.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:

Obdrží veřejnou vyhláškou: účastníci řízení dotčených pozemků

Obec Libochovany, Libochovany č.p. 5, 411 03 Litoměřice, IČ: 00263923
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem – hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa a údržba silnic ÚK, Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic, IČ:00080837
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
Jaroslava Klucká, Mšenská 3966/48, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou
Jaroslav Šíma, Werichova 2008/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1

Ostatní účastníci řízení

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
ČD Telematika a.s., Bílinská 3449/30, 400 01 Ústí nad Labem
Vlastníci sousedních pozemků

Obdrží doporučeně na doručení:

Obec Libochovany, Libochovany č.p. 5, 411 03 Litoměřice, IČ: 00263923
v zastoupení na základě plné moci Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
IČ: 60113111
Obec Libochovany, Libochovany č.p. 5, 411 03 Litoměřice – k vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Litoměřice, správní odbor – k vyvěšení na úřední desce

dotčené orgány státní správy

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a SH, Topolčianská 1, 412 01 Litoměřice
Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice
Krajská hygienická stanice, ú.p. Litoměřice, Mírové náměstí 35, 412 46 Litoměřice
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, Českolipská 1997/11, 412 69 Litoměřice
Drážní úřad, Stavební sekce oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

obec v místě stavby

Obec Libochovany, Libochovany č.p. 5, 411 03 Litoměřice, IČ: 00263923

**Datová schránka:** xs7n63g, Multiaqua s.r.o.**Uživatel:** Lubor Dítě

Dodaná zpráva - Detail zprávy - Konverze

ID zprávy: 117401529**Datum vystavení:** 17. 1. 2013**Konverze nejpozději:** 16. 2. 2013**Číslo zprávy v úložišti:** 616355581470591237584

Příloha byla odeslána ke konverzi na Czech POINT.

Městský úřad Litoměřice

Stavební úřad

Pekařská 2, 412 01 Litoměřice

SPIS. ZN.: SU/0071965/12/RU
Č.J.: 0005057/13/SÚ/RKr
VYŘIZUJE: Krejčová Rút
TEL.: 416 916 136
E-MAIL: rut.krejcova@litomerice.cz

DATUM: 23.1.2013

SDĚLENÍ

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí stavební povolení ve věci Kanalizace, ČOV - Libochovany, Řepnice , přeložka části NN SO 15 na p.p.č. 1025 a 856/3, přeložka části STL plynovodu SO 14 na p.p.č. 1025, vodovodní a nn přípojka pro objekt ČOV SO 09 a SO 07 na p.p.č. 1095/1, 1095/6, 1385/1, 1385/2, 1374/4, nn přípojka pro ČS1 SO 08 na p.p.č. 1363/3, 44/9, vnitřní zpevněné plochy v areálu ČOV a horní / nadzemní stavba ČOV SO 01 na části 1095/1, vše v k.ú. Libochovany ze dne 14.12.2012 č.j. 0083676/12/SÚ/RKr

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 18.1.2013** a je vykonatelné.

Rút Krejčová
oprávněná úřední osoba stavebního úřadu

Příloha ověřená PD

Obdrží:

zástupce navrhovatelé (doručenky)

Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové + příloha + rozhodnutí + štítek

DO

Obecní úřad Libochovany, Libochovany 5, 411 03 Libochovany + příloha

Městský úřad Litoměřice

Stavební úřad

Pekařská 2, 412 01 Litoměřice

SPIS. ZN.: SU/0071965/12/RU
Č.J.: 0083676/12/SÚ/RKr
VYŘIZUJE: Krejčová Rút
TEL.: 416 916 136
E-MAIL: rut.krejцова@litomerice.cz
DATUM: 14.12.2012

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 31.10.2012 podala

**Obec Libochovany, IČO 00263923, 411 03 Libochovany 5,
kterou zastupuje Multiaqua s.r.o., zastoupená Marcelou Pavlíčkovou jednatelkou společnosti,
IČO 60113111, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

" Kanalizace, ČOV - Libochovany, Řepnice "

přeložka části NN SO 15 na p.p.č. 1025 a 856/3, přeložka části STL plynovodu SO 14 na p.p.č. 1025, vodovodní a nn přípojka pro objekt ČOV SO 09 a SO 07 na p.p.č. 1095/1, 1095/6, 1385/1, 1385/2, 1374/4, nn přípojka pro ČS1 SO 08 na p.p.č. 1363/3, 44/9, vnitřní zpevněné plochy v areálu ČOV a horní / nadzemní stavba ČOV SO 01 na části 1095/1, vše v k.ú. Libochovany
Libochovany

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 44/9, 856/3, 1025, 1095/1, 1095/6, 1363/3, 1374/4, 1384/4, 1385/1, 1385/2 v katastrálním území Libochovany.

Stavba obsahuje:

- " Kanalizace, ČOV - Libochovany, Řepnice " přeložka části NN na p.p.č. 1025 a 856/3, přeložka části STL plynovodu na p.p.č. 1025, vodovodní a nn přípojka pro objekt ČOV na p.p.č. 1095/1, 1095/6, 1385/1, 1385/2, 1384/4, nn přípojka pro ČS1 na p.p.č. 1363/3, 44/9, vnitřní zpevněné plochy v areálu ČOV a horní / nadzemní stavba ČOV na části 1095/1, vše v k.ú. Libochovany
- přeložka části NN na p.p.č. 1025 a 856/3 jsou navrženy v ulici Ke Hřišti v délkách 3x10m a 9m. Je navrženo přeložení 3 ks kabelů k trase stávajících dvou kabelů nn. Další přeložka je navržena v ulici Spojovací v délce 11,8 a 25,9m – dochází zde k souběhu dvou kabelů
- přeložka části STL plynovodu na p.p.č. 1025 v délce cca 62,5m z DN 63PE napojení bude provedeno na stávající dn32PE před č.p. 148 a bude ukončeno napojením na STL plynovod před hranou křižovatky. Bude provedeno přepojení přípojek STL dn32PE pro objekty č.p. 148, 168, 146, 151, 167. Hloubka uložení potrubí ve výkopu bude cca 1150 až 1300mm se šířkou výkopu cca

- 800mm, lože a obsyp bude z písku kopaného, potrubí bude se signalizačním vodičem, nad potrubím bude uložena výstražná fólie.
- vodovodní přípojka k ČOV v délce cca 252m v křižovatce na části p.p.č. 1095/1, 1095/6, 1385/1, 1385/2, 1384/4, vodovodní přípojka bude z PE 100d90/5,4 SDR17, ve vzdálenosti cca 12m je navržena vodoměrná betonová prefabrikovaná šachta o vnitřních rozměrech 1,5x1,5m, šachta je navržena se zákrytovou deskou a poklopem DN600, prostupy pro přípojku budou zhotoveny jádrovým vrtem na stavbě. ve vzdálenosti cca 72m bude v křižovatce ul.Nádražní a příjezdové komunikace k ČOV osazen podzemní hydrant, od hydrantu má přípojka menší profil a to z PE100 D32/3,0 SDR11, ve vzdálenosti cca 232m je na přípojce navržen vypouštěcí ventil. potrubí bude umístěno v min. nezámrazné hloubce ve výkopu šíře cca 800mm se signalizačním vodičem v ose CYKY 4,0mm² a krytím výstražnou fólií
 - nn přípojka pro ČOV bude na části p.p.č. 1095/1, 1095/6, 1385/1, 1385/2, 1384/4, napojení bude provedeno na stávajícím zemním vedení NN zasmyčkováním a umístěním v novém pojistkovém pilíři na p.p.č. 1374/4, přípojka bude z AYKY J 4x35 v délce cca 168m uložený v chrániče v zemi, uzemnění bude páskem FeZn 30x4 max. 50m, napojovací bod bude v pojistkové skříni SS100 (3x50AgG), RE elektroměrový rozvaděč ČOV a a ČS2 - ER212/PKP7P (32B/3) bude umístěn v typovém plastovém pilíři před oplocením ČOV, kabel bude umístěn v hloubce cca 700 až 1000mm v šíři výkopu od 350 do 500mm a bude krytý výstražnou fólií
 - nn přípojka k ČS1 bude umístěn na části p.p.č. 1363/3, 44/9, napojení bude provedeno na stávajícím sloupu přes novou skříň na sloup SP100 (3x40 AgG) na p.p.č. 1363/3, přípojka bude v délce cca 15m z CYKY J 4x10 s uzemněním páskem FeZn 30x4, max. 50m, ukončení v elektroměrovém rozvaděči RE1 ER212/PVP7P (20B/3), elektroměrový rozvaděč bude umístěn ve zděném pilíři s 01RM1 u ČS1, kabel bude umístěn v hloubce cca 700 až 1000mm v šíři výkopu od 350 do 500mm a bude krytý výstražnou fólií,
 - vnitřní zpevněné plochy v areálu ČOV na části p.p.č. 1095/1 budou o ploše cca 215m², vjezd šíře 3,5m s vedením a ukončením v šíři 3,0m podél oplocení ve vzdálenosti 3,0m od oplocení, šíře zpevněných ploch před čelem nadzemní stavby ČOV bude 5,0m a bude ukončena zalícováním se stavbou nadzemní části ČOV v max.šíři 17,2m, povrch bude ve skladbě šterkodrt' ŠD II ČSN 736126 v tl. 250mm, penetrační makadam hrubí ČSN 73 6127 v tl. 90mm a asfaltový nátěr dvojvrstvý ČSN 736129, krajnice v šíři 0,5m bude zpevněná materiálem frakce 0/22 v tl. 150mm
 - horní / nadzemní stavba ČOV SO 01 na části 1095/1 bude dvoupodlažní (v 1.PP budou umístěny nádrže, v 1.NP bude aktivací nádrž, kalová nádrž, WC a dmýchárna) o rozměrech 12,53 x 8,23 m se sedlovou střechou o sklonu 30%, střešní konstrukce je řešena příhradovými vazníky s krytinou z asfaltových šindelů, výška po hřeben od úrovně terénu bude 6,1 m. Založen bude na podkladním prostém betonu C8/10 tl. 100 mm, zdivo bude cihelné tl. 250 mm, příčky tl. 140 mm, zdivo bude ukončené ztužujícím žebet. věncem. Zastropení nádrže je navrženo železobetonovou monolitickou deskou tl. 200 mm, nad dmýchárnou a soc. zařízením bude sádrokartonový podhled.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové autorizováno Ing.Lubošem Dítětem – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0602230Zdeňkem Nitkou – autorizovaný technik prostředí a technol.zařízení staveb, specializace zdravotní technika ČKAIT 0400247, Ing.Miroslavem Podlipným – autorizovaný technik pro techniku a prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 0600625; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Po dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výsledku výběrového řízení, stavební podnikatel bude oznámen stavebnímu úřadu.
6. Stavba bude užívána na základě kolaudačního souhlasu § 122 stavebního zákona.
7. Žadatel splní podmínky těchto závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření:

Městský úřad Litoměřice odbor životního prostředí

1. Hranice trvalého záboru budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. V průběhu stavební činnosti a s ní souvisejícími pracemi nesmí dojít k jejich překračování a posunování na okolní zemědělské pozemky.

2 Při stavbě budou důsledně řešeny hydrogeologické a odtokové poměry tak, aby nedošlo ke zhoršení biologických a fyzikálních vlastností okolní zemědělské půdy.

3. Investor zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků během stavby nedocházelo k únikům pohonných hmot a mazadel a ke kontaminaci půdy škodlivými látkami. V případě vzniku škody zajistí investor neprodleně provedení nápravných opatření.

4. Z 1100 m² plochy trvalého záboru bude před započítáním výstavby deponována na nezastavěné části p.p.č. 1095/1. Po ukončení výstavby bude využity pro ozelenění ploch v areálu ČOV.

Na 490 m² odnímané plochy se kulturní vrstvy půdy nevyskytují, a proto se z povinnosti provést skrývku ornice na ploše stávající komunikace uděluje výjimka podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona. Dodavatel stavby musí při nakládání s odpady plnit povinnosti vyplývající z ustanovení § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady k odstranění a využití musí být předávány výhradně osobám oprávněným ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a to spolu se základním popisem odpadu (viz příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.).

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

ke kolaudaci bude předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou a protokol o zkoušce s výsledky kráceného rozboru pitné vody odebrané z koncové části nové vodovodní přípojky.

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Při realizaci stavby zabezpečí příjezd hasičských vozidel ke stávajícím objektům a odběrním místům požární vody - § 41 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), § 2 a 12 vyhlášky o technických podmínkách staveb.

Dodržení také veškeré ostatní požadavky aktualizovaného PBŘ z 09/2012 .

Každá změna proti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána.

Pro vydání stanoviska k užívání stavby mimo jiné předložit veškeré doklady osvědčující požadované vlastnosti z hlediska požární bezpečnosti na stavbě použitých stavebních výrobků, konstrukcí, doklady o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, včetně písemných osvědčení zhotovitelů (oprávněných osob, firem), kteří provedli montáž a kontrolu požárně bezpečnostních zařízení a věcného prostředku požární ochrany - § 2 odst. 4, § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o požární prevenci - § 6, 7, 9, 10 odst. 2 a doklady vyplývající z § 46 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci (§ 156 zákona č. 183/2009 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů).

Drážní úřad

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.

Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.

Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.

Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.

Výkopová zemina nesmí být uložena na drážních pozemcích. Po ukončení prací je nutné uvést pozemky do původního stavu.

Výkopové práce nesmí narušit stabilitu drážního tělesa, v opačném případě je nutné informovat okamžitě provozovatele dráhy.

V místě stavby se nacházejí objekty, zařízení a podzemní vedení ve správě SŽDC a ČD Telematika.

Před započítím stavebních prací zabezpečí stavebník vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště a jejich ochranu podle příslušných norem a předpisů.

Při provádění výkopových prací nesmí být narušena a poškozena drážní odvodňovací zařízení.

Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.

Po ukončení stavby požádá stavebník provozovatele dráhy a ČD Telematika o prohlídku dokončené stavby. Kladný výsledek prohlídek bude podkladem spolu s kopií tohoto souhlasu a potvrzení zhotovitele stavby k vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Z hlediska realizace stavby kanalizace a ČOV upozorňujeme na stávající vodohospodářské zařízení – vodovod tj. zařízení v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.

Upozorňujeme zejména na poklopy šoupat, hydrantů a ventilové poklopy hlavních uzávěrů vody mna řadech, které je nutno respektovat a zachovat. Požadujeme provést následnou úpravu povrchových znaků na stávajícím vodohospodářském zařízení do nové úpravy nivelety terénu při prováděné výstavbě.

Před zahájením výkopových prací si investor zajistí vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby, následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení. Provede provoz Litoměřice, ul. Masarykova č. 18 p.Pech tel. 416735252, mobil 724349132, miroslav.pech@scvk.cz na základě objednávky.

Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.

Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů oznámeno ukončení stavebních prací.

Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a k závěrečné prohlídce.

Souhlasíme se zásobováním provozního objektu ČOV pitnou vodou ze stávajícího vod. řadu Lit DN 150 mm. Souhlasíme s technickým návrhem vodovodní přípojky dle SO 09. Napojení přípojky na řad bude provedeno na veřejném prostranství, konkrétní místo je na pozemku č. 1374/4 před č.p. 118. Souhlasíme s profilem přípojky HDPE 90x5,4 mm, SDR 17 v délce 72,7 m s pokračováním HDPE 32x3,0 mm, SDR 11 v délce 179,4 m. Souhlasíme s umístěním vodoměrné sestavy se šachty min. vnitřních rozměrů 1,5 x 1,5 x 1,64 m, která je navržena ve vzdálenosti cca 14 m od místa napojení vod. přípojky na hlavní řad tj. na parc.č. 1374/4.

Napojení vodovodní přípojky a osazení vodoměrné sestavy bude provedeno vod. provozem Litoměřice, kontakt viz v bodě č. 14 na základě objednávky z unifikovaného materiálu

Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., včetně osazení šoupátkového uzávěru s typovým držákem a zpětným ventilem. Vodoměrná sestava bude zabezpečena proti zamrznutí a poškození. Souhlasíme se zajištěním běžné potřeby pitné vody. Této potřebě odpovídá velikost vodoměru Qn 1,5. Vzhledem k tomu, že ve staničení přípojky 0,07266 km bude osazen podzemní hydrant DN 80 mm bude z tohoto důvodu osazen vodoměr třídy přesnosti „C“ velikosti DN 50 mm v souladu s podmínkami provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu. Dodací lhůta pro dodání vodoměru je 6 týdnů od objednání investorem akce.

Vodovodní přípojka musí být provedena dle ČSN 75 5411 a Vyhlášky č. 428/2001 v celém rozsahu v platném znění.

Nemáme zásadních námitek k přeložce dešťové kanalizace, dále k přeložce podzemních kabelů nn a středotlakého plynovodu.

Požadujeme předložit případné další stupně PD např. prováděcí dokumentace stavby k odsouhlasení a dále být přizváni k všem jednáním v přípravě této akce.

Ke kolaudačnímu řízení investor doloží:

- protokol o prochlórování vod. potrubí přípojky
- potvrzení o dokončené stavbě provozovatelem vodovodů (např. zápis do Stavebního deníku)
- zaměření skutečného stavu celé stavby tj. kanalizačních řadů včetně ČSOV, ČOV, včetně přípojky vody a přípojky elektro do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn,

včetně hloubek uložení, profilu materiálu a bezp. Přepadů (tzn., že sítě budou zaměřeny před zakrytím)

- kompletní projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení včetně zděného pilířku u ČSOV a kompletní elektrodokumentace včetně vedení kabelů tzn. projektovou dokumentaci pro provádění stavby stavební, technologické a elektrické části minimálně v rozsahu dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 o dokumentaci staveb v rozsahu umožňujícím řádný provoz, údržbu a revize, se zakreslením všech změn provedených během výstavby (skutečné provedení) v souladu s vyhláškou požadujeme zejména platná vícepólová, případně jednopólová schémata rozvaděčů včetně liniových schémat obvodů a schémat vnějších spojů, v dokladové části pak zejména Žádost o připojení odběratele k distribuční soustavě nn, stanovisko ČEZ k žádosti o připojení odběrného místa včetně zprávy o jeho zapracování (v případě vzniku nového odběrného místa), podepsaný protokol o určení vnějších vlivů
- doklady, atesty a osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků od všech použitých materiálů, strojů a zařízení
- protokol o komplexních zkouškách
- výchozí revize a kompletní revize instalovaných el. zařízení

ČEZ Distribuce, a.s.

Platnost tohoto rozhodnutí je vázána na doržení příslušných norem ČSN 73 6005, PNE 33 3302, 33200000-5-52 a níže uvedených podmínek:

- a) budou dodrženy podmínky pro práci v ochranných pásmech kabelových vedení NN dle přílohy
 - b) veškeré práce v ochranném pásmu kabelovém vedení budou prováděny s největší opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti el. zařízení
 - c) bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce a.s. pro manipulace a údržbu
 - d) pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů
 - e) zemními pracemi nesmí být narušena celistvost uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto ohlásit na poruchovou linku 840 850 860
 - f) jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku uvedeno výše a budou opraveny na náklady viníka
 - g) ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek
 - h) zahájení realizace stavby bude oznámeno na pracovišti ČEZ Distribuční služby s.r.o. v Litoměřicích, technik p. Varvažovská tel. 840 840 840.
 - i) Před zahájením zemních prací požádejte o vytýčení kabelového vedení NN prostřednictvím zákaznické linky 840 840 840, p. Varvažovská, min. 5 dní předem
 - j) Před konečným záhozem místa křížení či souběhu požadujeme být vyzváni ke kontrole uložení stávajícího kabelového vedení NN, kterou potvrdíme do stavebního deníku, kontakt technik p. Varvažovská.
 - k) Souběžně bylo požádáno o přeložku kabelu NN v úseku, kde v současné době brání stávající kabel NN realizaci stavby, bude možné v ní pokračovat až po dokončení přeložky tohoto kabelu
- PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOST V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ:**

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 45 odst. (8) a (10) zakázáno:

- 1) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- 3) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- 5) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46. odst. (8) a

(11) Zákona č. 458/000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhl. č. 324/90 Sb.
 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízením energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 736005, ČSN 333300, ČSN 333301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-2-52.
 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo zase odkrýt.
 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840 - zákaznická linka).
 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 13. Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práci v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
- PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC**

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6) Zák.č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení nebo od vedlejšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 m,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m,
- d) u vestavěných el. stanic 1 m od obestavění,

V ochranném pásmu el. stanice je podle § 46 odst.(8) a (10) zakázáno:

1. Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma el. stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu el. stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do el. stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOST V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ:

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 45 odst. (8) a (10) zakázáno:

- 1) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- 3) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- 5) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46. odst. (8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhl. č. 324/90 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízením energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 736005, ČSN 333300, ČSN 333301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-2-52.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo zase odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840 - zákaznická linka).
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práci v ochranném pásmu zařízení ČEZ

Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

RWE GasNet, s.r.o. v zastoupení RWE Distribuční služby, s.r.o.

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku STL plynovod, přípojky.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnosti bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenských zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní předem požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedení vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz. kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
- 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- 14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě plynárenského zařízení.

Telefónica Czech Republic, a.s.,

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica.
Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činnosti, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica 02 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu rasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica 02.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného

pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica 02" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica 02, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica 02 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.

2. Při provádění činnosti v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činnost stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, pláněk), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica 02 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou

stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica 02 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
- projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

budou dodrženy podmínky vyjádření ze dne 5.10.2012 č.j. 11753/12-OŘ UL viz příloha

ČD-Telematika

budou dodrženy podmínky vyjádření ze dne 24.9.2012 č.j. 17659/2012-Če viz příloha

III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky účastníků řízení byly zapracovány do bodu č. 7 tohoto rozhodnutí a tím jim bylo vyhověno.

Účastníci řízení podle §109 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon):

Obec Libochovany, IČ 00263923, 411 03 Libochovany 5

Pozemkový fond ČR, IČ 45797072, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha

Ing. Zdeněk Pánek, MBA, nar. 31.5.1978, Na Návsi č.p. 12, Osnice, 252 42 Jesenice u Prahy
Zdeněk Jurman, nar. 2.6.1953, Libochovany č.p. 167, 411 03 Libochovany
Jitka Jurmanová, nar. 28.3.1965, Libochovany č.p. 167, 411 03 Libochovany
Milan Růžička, nar. 8.6.1949, Libochovany č.p. 151, 411 03 Libochovany
Jiří Hovorka, nar. 21.10.1943, Libochovany č.p. 144, 411 03 Libochovany
Milena Kočárníková, nar. 19.4.1953, Libochovany č.p. 144, 411 03 Libochovany
Petr Horčík, nar. 20.5.1953, Libochovany č.p. 240, 411 03 Libochovany
Hana Horčíková, nar. 7.1.1955, Libochovany č.p. 240, 411 03 Libochovany
Jaroslava Pavlová, nar. 27.4.1934, Peštukova č.p. 232/6, Veleslavín, 162 00 Praha 616
Hana Sitová, nar. 29.1.1957, Libochovany č.p. 143, 411 03 Libochovany
Petra Sládková, nar. 4.3.1972, Libochovany č.p. 148, 411 03 Libochovany
Zuzana Benešová, nar. 12.2.1984, Libochovany č.p. 146, 411 03 Libochovany
Ondřej Vajsar, nar. 18.3.1984, Libochovany č.p. 146, 411 03 Libochovany
Aleš Cikánek, nar. 11.7.1975, Alfonse Muchy č.p. 424/1, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1
Jaroslava Špačková, nar. 11.8.1961, Heydukova č.p. 1869/32, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
Povodí Labe, s.p., IČ 70890005, závod Dolní Labe, IDDS: dbyt8g2
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ 49099451, IDDS: f7rf9ns
Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, IDDS: d79ch2h
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 27232425, IDDS: v95uqfy
RWE GasNet, s.r.o. v zastoupení RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, IDDS: jnnysj6
ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí Ústí nad Labem, IČ 61459445, IDDS: dgzdjrp
SŽDC, s.o., IČO 70994234, Správa dopravní cesty Ústí nad Labem, IDDS: uccchjm

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb. (správní řád):

Obec Libochovany, IČ 00263923, 411 03 Libochovany 5
Pozemkový fond ČR, IČ 45797072, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 31.10.2012 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 20.8.2012 pod č.j. SU/0042590/12/Be.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 7.12.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Litoměřice odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 12.6.2012 č.j. 0035199/12/ŽP/MŠi, 18.10.2012 č.j. 0061742/12/ŽP
- Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, závazné stanovisko ze dne 27.9.2012 č.j. 10662/62100-ÚP/2012-7103/44
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje závazné stanovisko ze dne 24.9.2012 č.j. KHSUL 29283/2012-12-19 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje závazné stanovisko ze dne 11.10.2012 č.j. HSUL-819-2012-SP/LT-Ko, 7.11.2012 č.j. HSUL-898-2012/SP/LT-Ko
- Drážní úřad závazné stanovisko ze dne 16.5.2012 č.j. MP-SP0851/12-2/Ja, DUCR-25571/12/Ja
- Správa chráněné krajinné oblasti České Středohoří stanovisko ze dne 28.5.2012 č.j. 02482/CS/2012
- Obecní úřad Libochovany stanovisko ze dne 14.6.2012 č.j. 386/2012-MV, 385/2012-MV

Vyjádření vydali:

- ČD-Telematika, a.s. vyjádření ze dne 24.9.2012 č.j. 17659/2012-Če
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. vyjádření ze dne 23.10.2012 č.j. O12610053544/TPCS,TPCT/Tu/Vn
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 20.9.2012 č.j. 1045778252, 3.10.2012 č.j. 317
- Telefonica Czech Republic, a.s. vyjádření ze dne 17.9.2012 č.j. 158592/12
- RWE GasNet, s.r.o. v zastoupení RWE Distribuční služby, s.r.o. vyjádření ze dne 13.9.2012 č.j. 5000684621, 5.10.2012 č.j. 5000694200
- Sdružení obcí pro plynofikaci Labské údolí – 1 vyjádření ze dne 20.9.2012
- Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství vyjádření ze dne 15.5.2012 č.j. 1400/ZPZ/2012, sdělení ze dne 29.5.2012 č.j. 1548/ZPZ/2012
- Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, vyjádření ze dne 5.10.2012 č.j. 11753/12-OŘ UL

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Návrhy a námitky účastníků řízení byly zpracovány do bodu č. 7 tohoto rozhodnutí a tím jim bylo vyhověno.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen.

Obdrží

zástupce navrhovatele (doručenky)

Obec Libochovany, IDDS: qhbburt

kterou zastupuje Multiaqua s.r.o., zastoupená Marcelou Pavlíčkovou jednatelkou společnosti, IDDS: xs7n63g

Pozemkový fond ČR, IDDS: mrbaiz9

ostatní účastníci (doručenky)

Ing. Zdeněk Pánek, Mba, Na Návsí č.p. 12, Osnice, 252 42 Jesenice u Prahy

Zdeněk Jurman, Libochovany č.p. 167, 411 03 Libochovany

Jitka Jurmanová, Libochovany č.p. 167, 411 03 Libochovany

Milan Růžička, Libochovany č.p. 151, 411 03 Libochovany

Jiří Hovorka, Libochovany č.p. 144, 411 03 Libochovany

Milena Kočárníková, Libochovany č.p. 144, 411 03 Libochovany

Petr Horčík, Libochovany č.p. 240, 411 03 Libochovany

Hana Horčíková, Libochovany č.p. 240, 411 03 Libochovany

Jaroslava Pavlová, Peštukova č.p. 232/6, Veleslavín, 162 00 Praha 616

Hana Sitová, Libochovany č.p. 143, 411 03 Libochovany

Petra Sládková, Libochovany č.p. 148, 411 03 Libochovany

Zuzana Benešová, Libochovany č.p. 146, 411 03 Libochovany

Ondřej Vajsar, Libochovany č.p. 146, 411 03 Libochovany

Aleš Cikánek, Alfonse Muchy č.p. 424/1, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1

Jaroslava Špačková, Heydukova č.p. 1869/32, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1

Povodí Labe, s.p., závod Dolní Labe, IDDS: dbyt8g2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí Ústí nad Labem, IDDS: dgzjrp

SŽDC, s.o., IČO 70994234, Správa dopravní cesty Ústí nad Labem, IDDS: uccchjm

DO

Drážní úřad, stavební sekce - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd

Obecní úřad Libochovany, IDDS: qhbburt

Městský úřad Litoměřice, IČO 00263958, odbor životního prostředí, Pekařská č.p. 114/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

Váš dopis zn. : 3410/12/003
Ze dne : 12.9.2012
Naše značka : 11753/12-OŘ UL
Vyřizuje : Kolařík Milan
Telefon : 972422 223
E-mail : KolarikM@szdc.cz
Datum : 5.10.2012

MULTIAQUA S.R.O.
Hana Krumlová
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové

Na základě předložené žádosti a zjednodušené projektové dokumentace stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem (dále jen SZDC, OŘ UL), dle zákona č. 183/206 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ve znění zákona č. 197/1998 Sb., v platném znění,

Souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení

pro stavbu v obvodu a ochranném pásmu dráhy

Název stavby: *Kanalizace, ČOV – Libochovany, Řepnice*

Trat': Všetaty – Děčín – Prostřední Žleb

žkm 418,220 – 418,380 – vlevo trati v min.vzdálenosti 11 m od osy krajní koleje – stoka „A“
(šachta Š9)

418,310 – 418,610 – vpravo trati v min.vzdálenosti 5 m od osy krajní koleje – stoka „A“
418,310 - křížení železniční trati protlakem

418,220 – 418,365 – vlevo trati v min.vzdálenosti 20 m od osy krajní koleje-stoka „A-1“

418,240 – 418,310 – vpravo trati v min.vzdálenosti 14 m od osy kr. koleje-stoka „A-2“

418,350 – 418,375 – vpravo trati v min.vzdálenosti 40 m od osy kr. koleje-stoka „A-3-1“

418,790 – 418,860 – vlevo trati v min.vzdálenosti 33 m od osy krajní koleje-stoka „B3“

418,570 – 418,580 – vlevo trati v min.vzdálenosti 18 m od osy kr.koleje – stoka „B-3-1“

418,710 – 418,785 – vpravo trati v min. vzd. 60 m od osy kr. koleje – přeložka vodovodu

418,220 – 418,280 – vlevo trati v min.vzd. 20 m od osy kr.koleje – vod.připojka k ČOV

TÚDÚ : 1001 16

Investor : Obec Libochovany, č.p. 5, 411 03 Libochovany

Podle předložené zjednodušené projektové dokumentace se jedná o zřízení nové čistírny odpadních vod (ČOV), odtoku vyčištěné vody z ČOV, splaškové gravitační kanalizace, čerpacích stanic, kanalizačních výtlaků, vodovodní připojky k ČOV, přípojek nn k čerpací stanici a ČOV a krátké příjezdové komunikace k areálu ČOV. Dále jsou zde navrženy přeložky stávajících sítí (dešťové kanalizace, vodovodu, středotlakého plynovodu a podzemních silových kabelů nn. Výše uvedená stavba se bude nacházet v obvodu dráhy na p.p.č. 1411/1 k.ú. Libochovany ve vlastnictví ČR-SZDC, s.o., ochranném pásmu dráhy na p.p.č. 1031/1 ve vlastnictví ČR-SZDC, s.o. (pouze úprava komunikace) a ostatních k.ú. Libochovany a zcela mimo ochranné pásmo dráhy na p.p.č.857/1 k.ú. Libochovany ve vlastnictví ČR-SZDC, s.o. a ostatních k.ú. Libochovany a k.ú. Řepnice. Délka uložení kanalizačních řadů do pozemků ve vlastnictví ČR-SZDC, s.o. bude činit 236,46 m. Součástí

předložené projektové dokumentace nejsou domovní kanalizační přípojky, které budou řešeny v rámci samostatné akce.

V prostoru předloženého zájmového území stavby se *nachází* kabelové trasy a zařízení *ve správě SŽDC, OŘ UL* (Správa elektrotechniky a energetiky – v zájmovém prostoru spravujeme kabelové vedení VN 6kV, NN a TTS 6kV 2086 – orientační zákresy přiloženy, Správa sdělovací a zabezpečovací techniky – v sousedství p.p.č. 1415 spravujeme návěstní bod 4183 – jedná se o oddílové návěstidlo traťového autobloku ve 2TK směrem na Ústí nad Labem Střekov, kabelové trasy k zařízení (reléová skříň, návěstidlo, stykové transformátory, transformátor 6kV/400V TS 2086) jsou vedeny v travnatém prostoru mezi 2TK a asfaltovou plochou – zákres sítí nemáme k dispozici, zasíláme pouze ilustrační foto a Správa mostů a tunelů – v zájmové oblasti stavby se nachází železniční mostní objekt a propustky v žkm 418,284, 418,424 a 418,567, které se *nachází* v naší správě) a komunikační vedení a zařízení *ve správě ČD - Telematika a.s.* – viz. přiložené vyjádření.

Při provádění stavebních prací v blízkosti kabelů v naší správě požadujeme dodržet tyto podmínky:

- stavba musí být provedena dle platných norem a předpisů;
- veškeré zemní práce v ochranném pásmu kabelu blíže než 1,5 m provádět výhradně ručně za použití vhodného nářadí a pomůcek;
- prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou kabelů;
- nejméně 14 dní před zahájením zemních prací provedeme na objednávku případné vytýčení kabelů;
- je nutno obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení (zasypání pískem, doplnit cihly, desky, žlaby, ochrannou folii a pod);
- na širších výkopech zabezpečit kabel proti prověšení;
- odkryté kabelové vedení musí být zabezpečeno proti poškození a zcizení;
- základy trakčních stožárů se nesmí odhalit, aby nebyla narušena jejich stabilita;
- bez souhlasu správce kabelu se nesmí snížit ani zvýšit vrstva zeminy nad kabelem;
- nad kabelovou trasou dodržet zákaz skladování materiálu, výsadbu stromů a budování takových zařízení která by znemožnila přístup ke kabelům;
- před záhozem musí být provedeno zhutnění zeminy pod kabelem a přizván zástupce SŽDC OŘ UL, Správa elektrotechniky a energetiky a Správy sdělovací a zabezpečovací techniky k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky;
- neprodleně ohlásit správci každé poškození podzemního vedení i zařízení souvisejícího (kabelové označníky, žlabové trasy apod.);
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana kabelu proti poškození (např. panely);
- po skončení stavby předat dokumentaci skutečného provedení (souběhu, křížení) včetně zaměření;

Další podmínky mohou být stanoveny při vytýčení kabelů.

Případné vytýčení kabelů zajistí na objednávku za SŽDC, OŘ UL, Správa elektrotechniky a energetiky p. Kožíšek č.tel. 972 424 456 nebo mobil 724 803 644 a Správa sdělovací a zabezpečovací techniky p.Schwarz č.tel. 972 424 124, 721 847 677 nebo e-mail schwarzs@szdc.cz, dle platného ceníku.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v obvodu a ochranném pásmu dráhy souhlasí za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

Během stavby učiní investor na *vlastní náklady* taková opatření, aby *nebyla ohrožena* stabilita drážního tělesa a bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení jakékoliv drážní činnosti.

Stavbou nesmí být *nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení* v majetku ČR-SŽDC, s.o..

Stavba *bude realizována* takovým způsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškozována a nebylo omezeno její užívání vlivem provozu dráhy.

Stavba *musí být* v souladu s aktuálně platnými stavebními a dalšími obecně právními předpisy (stavební zákon, zákon o drahách a jeho prováděcí vyhlášky v platném znění atd.), nařízeními, vyhláškami, technickými normami, *směrujícími a předpisy SŽDC, s.o., TKP státních drah, Vzorovými listy železničního spodku, Stavebním a technickým řádem drah* a ostatními předpisy, s využitím nejnovějších technických řešení, technologií provádění, pracovních postupů a materiálů s cílem dosáhnout, při dodržování zásad hospodárnosti a ochrany životního prostředí, co nejvyšší kvality a životnosti stavby.

V případě zásahů do drážního tělesa a nebo dalších drážních zařízení si SŽDC, OŘ UL *vyhrazuje právo* na dočasné *zastavení stavebních prací* v případě *ohrožení bezpečnosti* provozování dráhy a drážní dopravy.

Upozorňujeme, že pokud v rámci realizace stavby *vznikne potřeba* dodatečných úprav drážního zařízení (z důvodu změny v GPK atd.) včetně zavedení pomalé jízdy nebo výluky koleje, půjdou náklady tím spojené *na účet investora*.

Vlastní stavba *musí být* ze strany investora řádně připravena tak, aby nedošlo k případnému dlouhodobému přerušení prací na tělese a pozemcích dráhy.

Pozemky ve vlastnictví ČR-SŽDC, s.o. *budou po ukončení prací* uvedeny do původního stavu, odpady a přebytečný materiál bude odstraněn v souladu s platnou legislativou, rovněž nesmí dojít k ekologické zátěži těchto pozemků. Při realizaci stavby *nesmí dojít* ke znečištění šterkového lože přilehlých kolejí včetně drážních stezek.

Na stavbě *nesmí být umístěna* taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

Při realizaci stavby je *nutno dodržet* TNŽ 34 3109 – bezpečnostní předpisy pro činnost v blízkosti trakčního vedení.

Upozorňujeme, že protlak musí být zřízen v souladu s předpisem *SŽDC S4* v platném znění (navržená hloubka uložení při křížení tratí protlakem musí být dodržena dle předložené projektové dokumentace) montážní jámy *musí být umístěny* v takové vzdálenosti, aby čelní stěny (spodní hrany) nezasahovaly do prostoru vymezeném zatěžovacím působením kolejového svršku (smykový úhel cca 45° od spodního okraje čela pražců). Chránička *musí být navržena* tak, aby vyhovovala zatížení podle ČSN 73 6203 a to po celou dobu provozu chráničky i dráhy a musí být vybudována v celé délce křížení, nejméně do vzdálenosti 2,00 m od paty svahu náspu, nebo 0,60 m od vnější hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 4,00 m od osy krajní koleje.

Požadujeme *dodržet ustanovení předpisu SŽDC S4 – Železniční spodek*, že veškerá nově budovaná a rekonstruovaná podzemní vedení souběžná s dráhou *musí být uložena* mimo svahy zemního tělesa, *nejméně 1,00 m* od paty náspu nebo horní hrany zářezu.

Výkopové práce v obvodu dráhy a blízkosti provozované dopravní cesty *budou řádně zajištěny* (pažením, odčerpáváním vody z výkopu atd.) a *musí být zajištěny* takovým způsobem, aby nedošlo k úrazu, materiálním škodám atd. u případně pohybujících se osob.

Upozorňujeme, že stavba je umístěna v oblasti s *výskytem* bludných proudů. Podzemní části stavby *musí být navrženy* z materiálů nepodléhajících korozi, nebo musí být chráněny proti korozivním účinkům těchto proudů (u klasického protlaku za použití případné ocelové chráničky).

Při realizaci stavby *musí být* všechna zařízení, pracovní pomůcky, nářadí a ostatní materiál umístěny a uloženy vždy takovým způsobem, aby *nezasahovaly do průjezdného průřezu a volného schůdného manipulačního prostoru* (t.j. prostor mezi stavbami, pevnými zařízeními nebo jinými překážkami a průjezdným průřezem, který je stanoven pro přilehlou kolej a který musí být zachován pro bezpečný pohyb osob a manipulaci s materiálem).

Po provedení pokládky podzemních vedení *musí být* provedeno zaměření vedení geodetickými metodami na státní měříčskou síť (S-JTSK) a výškový systém Bpv.

V případě možného omezení železničního provozu si investor požádá o výluku tratě, vypnutí trakčního vedení nebo zavedení pomalé jízdy (upozorňujeme na nutnost prokázat reálnost navrhovaných výlukových časů). Upozorňujeme, že ve výše uvedených případech půjdou náklady se zavedením výhradně na účet investora.

Případné zavedení pomalé jízdy, v místě protlaku pod provozovanou dopravní cestou, *bude zřízeno na základě posouzení p. Bouša* (vedoucí provozního střediska SŽDC, OŘ UL, ST Ústí nad Labem – kontakt viz.níže).

Upozorňujeme, že *smlouvu* na výluku tratí, výluku trakčního vedení nebo zavedení pomalé jízdy vyřizuje (min. měsíc před podáním žádostí nárokovosti na SŽDC, OŘ UL – viz.níže) za SŽDC, s.o., Odbor řízení provozu, Ing. Pálka Jiří, tel.č. 972 244 549, nebo 602 592 985.

V případě předpokládané výluky tratě (v délce trvání max. *do dvou dnů*) je toto nutné nárokovat v minimálním předstihu 90 dnů u SŽDC, OŘ UL, provozní oddělení - Ing. Hajmíš, vedoucí provozního odboru, tel.č. 972 424 285, nebo 602 168 550.

Zajištění zavedení pomalé jízdy je nutné nárokovat v minimálním předstihu 3 pracovních dnů u SŽDC, OŘ UL, Správa tratí Ústí nad Labem, *pí Šalanská tel.č. 972 422 228.*

Upozorňujeme na skutečnost, že když zhotovitelem stavby nebude organizační jednotka SŽDC a práce se budou zajišťovat v prostorách SŽDC, s.o., nebo obvodu či ochranném pásmu dráhy a správcem pozemku SŽDC je příslušné OŘ, *nutno postupovat* dle podmínek uvedených na <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html>.

Před vydáním stavebního povolení (či jiného povolení stavby) uzavře investor se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací Smlouvu o umístění stavby na pozemcích ČR a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve formě strpění existence cizí stavby na pozemcích ČR.

Výši úplaty za zřízení věcného břemena *stanovujeme* částku ve výši 77.016,- Kč (stanovená částka dle Směrnice č. 85 z 10.7.2012 je snížena o 50% - jelikož strana oprávněná bude územní samosprávním celem).

Na základě písemného požadavku budoucí oprávněné osoby, která je povinna se žádostí doložit všechny požadované doklady (zejména souhrnné stanovisko SŽDC, OŘ UL, snímek mapy katastru nemovitostí s vyznačením zamýšleného zatížení nemovitosti ČR - SŽDC, s.o., výpis z katastru nemovitostí a souhlas příslušného drážního úřadu ke stavbě na dráze nebo v ochranném pásmu dráhy), *připraví* SŽDC, OŘ UL (prostřednictvím p. Milan Kolařík, tel.972 422 223) text smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. *Návrh smlouvy* Vám poté bude zaslán v elektronické podobě *k doplnění a odsouhlasení.*

Zahájení stavby *bude ohlášeno minimálně 14 dní* před započatím prací SŽDC, OŘ UL, Správa tratí Ústí nad Labem, vedoucí provozního střediska STO Litoměřice, *p. Bouša, tel. č. 972 432 425* nebo 724 349 516 Správa elektrotechniky a energetiky, provoz NZZ 6kV *p. Zápotocký, tel.č. 972 422 357* a Správa sdělovací a zabezpečovací techniky, VNM Litoměřice *p. Nevoře, tel.č. 972 432 499*, se kterými bude projednán technologický postup veškerých prací včetně uvedení termínu zahájení a ukončení prací. Výše jmenovaný p. Bouša *zajistí rovněž technický dohled* v obvodu a ochranném pásmu dráhy, před záhozem montážních jam a vlastní chráničky provede kontrolu a vydá *písemný souhlas* k záhozu a po ukončení stavby provede prohlídku a *písemně odsouhlasí* i ukončení prací ve vztahu k pozemkům ve vlastnictví ČR-SŽDC s.o. (písemná vyjádření budou sloužit jako část dílčích podkladů k vydání souhlasu s ukončením stavby ze strany SŽDC, s.o.).

Z důvodu žádosti obce Libochovany o odprodeje části p.p.č. 857/1 k.ú. Libochovany ve vlastnictví ČR-SŽDC, s.o., není možno tento pozemek zatěžovat zřízením věcného břemene. Z tohoto důvodu je nutno samostatně projednat se SŽDC, OŘ UL – Odbor nakládání s majetkem SŽDC, s.o. *pí Škanderová tel.č. 972 424 192* – uzavření nájemní smlouvy na část tohoto pozemku a to *do doby vydání stavebního povolení.*

Stavebník rovněž *pisemně oznámí* zahájení stavby minimálně 14 dní předem (včetně přiložení objednávky na technický dohled a případné vytýčení kabelových tras) na adresu SŽDC, OŘ UL, Odbor technického rozvoje, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem. Před ukončením prací na stavbě (*před konáním závěrečné kontrolní prohlídky, místního šetření atd.*) si stavebník *pisemně zažádá o stanovisko* SŽDC, OŘ UL *k ukončení stavby* v obvodu a ochranném pásmu dráhy.

Stavebník nebo jeho zástupce požádá Drážní úřad, sekci stavební - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, o souhlas *ke zřízení stavby* v obvodu a ochranném pásmu dráhy, podle ustanovení zákona o drahách č. 266/1994 Sb., v platném znění.

Drážní úřad vyžaduje, aby mu se žádostí, kde bude uvedena přesná adresa žadatele, bylo předloženo:

- snímek dotčené části kopie katastrální mapy;
- výpis z katastru nemovitostí na pozemky, na kterých se stavba nachází (může být i neověřená kopie);
- 2x projektová dokumentace;
- průvodní a technická zpráva o části, ve které stavba zasahuje do ochranného pásma dráhy;
- ve dvou vyhotoveních příčný řez vedený kolmo na trať v místě největšího přiblížení v měřítku 1:100 (1:200);
- celková situace stavby v mapovém podkladu s uvedením parcelních čísel;
- celková situace stavby se zákresem dotčené dráhy, její staničení (kilometrická poloha) a vzdálenosti stavby od osy koleje;
- toto souhrnné stanovisko SŽDC s.o.;

Jako účastník řízení trváme na tom, aby výše uvedené podmínky tohoto stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek stavebního povolení jako nezbytné závazné, s uvedením č.j. a datumu vydání souhrnného stanoviska.

Případné doplňky a změny, pokud budou v ochranném pásmu dráhy nebo na dráze, budou s námi zvlášť projednány.

Souhrnné stanovisko se týká stavby v rozsahu dle předložené dokumentace s platností 2 let od datumu vydání souhrnného stanoviska, (upozorňujeme, že vyjádření ČD-Telematika má platnost pouze do 24.9.2014). Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné rozhodnutí (veřejnoprávní smlouva, stavební povolení apod.) je investor povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, dle aktuálních podmínek a právních předpisů.

Pro případné další jednání k této akci bychom Vás rádi požádali, aby jste při předkládání žádostí k dalšímu stupni PD atd. uváděli naše číslo jednací pro naši rychlejší orientaci k uvedené akci.

Požadujeme zaslat kopii stavebního povolení a kolaudačního souhlasu po ukončení stavby.

Příloha: 1x projektová dokumentace
1x vyjádření ČD-Telematika a.s.
3x orientační zakres SŽDC, s.o.
1x foto SŽDC, s.o.

Ing. Josef Kalivoda
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(151)



Dopis. zn.: email z ISPD
 Ze dne : 13.9.2012
 Naše zn.: 17659/2012-Če
 Vyřizuje: Černá Jana
 Tel.: +420 972 422 470
 FAX:
 e-mail : jana.cerna2@cdt.cz
 Datum: 24.9.2012

SŽDC, s.o.

OR Ústí nad Labem - p. Kolařík

Železničářská 1386/31

400 03 Ústí nad Labem

Věc: Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC, ČD - Telematiky a.s. ke stavebnímu povolení.

Akce: Kanalizace, ČOV - Libochovany, Řepnice

Území: Žalhostice - Ústí nad Labem v žkm 417,900 - 419,200

Vyjádření pozbývá platnosti dne 24.9.2014

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených. Nenahrazuje souhrnné stanovisko SŽDC s.o.

Zařízení: dálkový optický kabel ČDT Lovosice - Děčín
 dálkový a traťový kombinovaný kabel SŽDC Žalhostice - Ústí nad Labem
 místní kabel měřící SŽDC Libochovany - žst. Prackovice

Kniha plánů: DOK/ČDT Lovosice - Děčín - l.č. 25 až 29
 DK a TKK/SŽDC Žalhostice - Ústí nad Labem - l.č. 163 - 167
 MK/SŽDC Libochovany - žst. Prackovice - 5 x kopie A3

Přílohy: potvrzená dokumentace žadatele
 1x Všeobecné podmínky SŽDC 1x Všeobecné podmínky ČD-T

Upřesnění:

I nadále platí výše uvedená dokumentace, která byla doložena v předchozím vyjádření č. 9425/2012-Če z 15.5.2012.

ČD - Telematika a.s.
 Úsek servis infrastruktury
 Vedoucí okruhu
 Nepita Otto
 v.z. Černá Jana

ČD-Telematika
 Servis kabelových sítí Ústí nad Labem
 skupina ochrany a dokumentace
 Bříná 3448/30, 400 01 Ústí nad Labem
 DIČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 422 470
 cdt@cdt.cz www.cdt.cz



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň



ČD-Telematika

Schváleno SŽDC – TÚDC č.j.: 3495/10-TÚDC ze dne: 1. 9. 2010

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.:

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízeních telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. (dále jen SŽDC)

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby stavební objekty a provozní soubory v majetku SŽDC zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení byly v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008 Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006,
- aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah,
- pisemně vyrozumění organizací, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubičích strojů, sbíječků apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce ztuhlila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (zátlcem) a vyzvala ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, Nepita Otto, tel.: +420 602 448 734, Holubová Hana, tel.: +420 972 425 532, Černá Jana, tel.: +420 972 422 470, k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl. 20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“,
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, Nepita Otto, tel.: +420 602 448 734, HELP DESK, tel.: +420 972 110 000,
- ohlášení ukončení stavby organizací, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jež pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl. č. 101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Směrnice SŽDC č. 50). Toto (časové omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC,
- vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah,
- s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případná rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy:

- Sdělování polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, Nepita Otto, tel.: +420 602 448 734, Jelínek Luboš, tel.: +420 602 162 735 dle platného ceníku.
- Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně po telefonické dohodě a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení.
- Je-li vytyčení požadováno do 15 dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením.
- Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 a objednávka bude zasílána na adresu ČD - Telematika a.s., Centrální Podatelna - Ú2, Pod Táborem 369/3a, 190 01 Praha 9.

Vyjádření vydává: ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí Ústí nad Labem z pověření SŽDC, TÚDC

Sídlo úřadu: ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8938.

IČO: 61 45 94 45

DIČ: CZ61459445



ČD-Telematika

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku a správě ČD – Telematika a.s.:

- Stavebník je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:
- písemně vyrozumění organizací, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
 - před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
 - prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
 - upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uložení vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
 - upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů, sblížeček apod.),
 - řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
 - odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
 - aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce ztuhlila zemina pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, Nepita Otto, tel.: +420 602 448 734, Holubová Hana, tel.: +420 972 425 632, Černá Jana, tel.: +420 972 422 470 k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
 - nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům (včetně, např. trvalých parkovišť apod.). Bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou,
 - při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
 - při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl.20 a.21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN/VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“
 - neprodáváně ohlášeni každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizací ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, Nepita Otto, tel.: +420 602 448 734, HELP DESK, tel.: +420 972 110 000,
 - ohlášení ukončení stavby organizací, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby,
 - aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek..
 - provedení prací na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení a to v případech, kdy je vedení umístěno na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu.
 - s ohledem na to, že majitel, správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami,
 - V případě, že stavebník poškodí kabel v majetku, správě ČD - Telematika a.s.:
 1. je povinen uhradit společnosti ČD – Telematika a.s. smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč za každou započatou hodinu trvání přerušení kabelu,
 2. je povinen uhradit společnosti ČD – Telematika a.s. jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,00 Kč,
 3. tím není dotčeno právo ČD – Telematika, a.s. na náhradu škody

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Z výše uvedených důvodů považuje společnost ČD - Telematika a.s. veškeré činnosti spojené s přeložkou, překládkou či manipulací s jí provozovaným kabelovým majetkem za nezadatelné. Tyto činnosti je oprávněna provozovat pouze ČD - Telematika a.s. Jedná se především o souhrn demontáží, montáží a měření optických vláken a kabelových souborů.

Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy:

- Sdělování polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, Nepita Otto, tel.: +420 602 448 734, Jelinek Luboš, tel.: +420 602 162 735 dle platného ceníku.
- Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně po telefonické dohodě a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení.
- Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením.
- Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zasláné nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD – Telematika a.s., Pernerova 2619/2a, 130 00 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD - Telematika a.s., Centrální Podatelna – U2, Pod Táborem 369/3a, 190 01 Praha 9.

Vyjádření vydala, ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí Ústí nad Labem

Sídlo firmy: ČD - Telematika a. s., Pernerova 2619/2a, 130 00 Praha 3

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8938,

IČO: 61 45 94 46

DIČ: CZ61459445



Spisová značka: MULTM/0083167/22/DOPSH/MVa/
Č.j.: MULTM/0009011/23/DOPSH/MVa
Vyřizuje: Bc. Marie Valentová
Tel.: 416 916 519
E-mail: podatelna@litomerice.cz
Dat. schránka: tpebfnu

Dle rozdělovníku

Litoměřice 24.02.2023

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část

Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 16 odst. 1 a ust. § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení, které vedl podle ust. § 94j až § 94p stavebního zákona, dle žádosti o společné povolení, kterou dne 16.11.2022 podala a následně doplnila

Obec Libochovany, IČO 00263923, Libochovany 5, 411 03 Libochovany, kterou zastupuje společnost Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle ust. § 94j stavebního zákona

schvaluje podle ust. § 94p stavebního zákona a ust. § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“),

stavební záměr

na stavbu:

**„Kanalizace, ČOV – Libochovany, So 10 – příjezdová komunikace a areál ČOV – 1.01
Příjezdová komunikace k ČOV“**

SO 10 Příjezdová komunikace k areálu ČOV,

na pozemcích p.č. 1374/4, 1385/1, 1094/10, 1411/1, 1094/6, 1384/4, 1095/1, 1095/6, 1094/4, 1031/1 v katastrálním území Libochovany (dále jen „stavba“).

Stručný popis stavby

Jedná se o novou obousměrnou příjezdovou komunikaci k ČOV v Libochovanech s výhybnou v délce 15 m a šířce +2,5 m. Komunikace bude také využívána k příjezdu na přilehlé pozemky (areál zámku, zahrádky, zemědělské pozemky, vodnímu toku Labe). Komunikace je navržena v délce cca 184 m a v šířce 3–5,5 m. Skladba komunikace je šterkodrtí, penetrační makadam hrubý a asfaltový nátěr. Je navrženo zpevnění krajnice v šířce 0,5 m materiálem frakce 0/22 v tl. 150 mm. Odvodnění komunikace je řešeno příčným a podélným sklonem do krajnice a do přilehlých travnatých ploch, kde bude docházet ke vsaku.

Stavba komunikace je řešena dle zásad bezbariérového užívání. Bude osazeno příslušné svislé i vodorovné dopravní značení.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost MULTIAQUA, s.r.o., IČO 60113111, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové a byla ověřena Ing. Michalem Hornýšem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, č. autorizace 0602053. Dokumentace byla ověřena ve společném územním a stavebním řízení a tvoří nedílnou součást rozhodnutí pro stavebníka.

2. Případné změny musí být předem odsouhlaseny speciálním stavebním úřadem a projektantem.

3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby úředně oprávněným zeměměřičem. Doklad o vytyčení bude předložen ke kolaudaci stavby.

4. Stavba bude realizována firmou oprávněnou k provádění stavebních prací, jako předmětu své činnosti. Nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bude znám zhotovitel stavby, stavebník doloží speciálnímu stavebnímu úřadu název, adresu a sídlo zhotovitele stavby, jeho výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list a jméno odpovědné osoby.

5. Práce budou zahájeny až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a budou koordinovány se stavbou ostatních stavebních objektů povolovaných obecným stavebním úřadem i speciálními stavebními úřady.

6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě na staveništi umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné a musí být ponechán na místě do kolaudace stavby.

7. Na stavbě bude veden stavební deník, který bude na vyžádání k dispozici speciálnímu stavebnímu úřadu a orgánu státního stavebního dohledu a bude předložen ke kolaudaci stavby.

8. Před zahájením prací budou v terénu vytyčeny veškeré inženýrské sítě na základě platných vyjádření o jejich existenci. Správci těchto médií budou přizváni ke všem dotykům s jejich zařízeními k provedení kontroly, event. poškození bude neprodleně odstraněno na náklad investora stavby. Při realizaci stavby budou stávající sítě a zařízení, včetně ochranných pásem, respektovány se splněním požadavků jejich správců.

9. Stavbou nebude docházet ke znečišťování komunikací, v opačném případě zajistí stavebník, resp. zhotovitel neprodleně nápravu.

10. Veškerý stavební odpad bude tříděn a zneškodněn v odpovídajících zařízeních, nebude ponechán na komunikaci a bude plynule odvážen. Doklady o jeho uložení nebo využití budou předloženy ke kolaudaci.

11. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Litoměřice, odboru životního prostředí, ze dne 31.08.2022 č.j. MULTM/0063023/22/ŽP/VKu.

➤ Nakládání s odpady se bude řídit hierarchií odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění (viz § 3 zákona o odpadech).

➤ Při realizaci stavby musí být plněny obecné povinnosti při nakládání s odpady dle § 13 odst. 1 - každý je povinen soustřeďovat odpady odděleně, nakládat s odpady tak, aby byly zabezpečeny před odcizením nebo únikem, nebo aby nedošlo k jejich znehodnocení, předávat odpad, který sám nezpracuje, pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu apod.

➤ Dle § 15 povinnosti původce odpadu odst. 2 - původce odpadu je povinen a) zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností, b) prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona, že předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e), v případě stavebního a demoličního odpadu se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaného stavebního a demoličního odpadu odpovídá množství stavebního a demoličního odpadu, který může nepodnikající fyzická osoba předat podle § 59 obci, c) v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem, v případě stavebních a demoličních odpadů se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat podle § 59 obci, d) s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady spolu s odpadem předat provozovateli zařízení nebo obchodníkovi s odpady údaje o své osobě a údaje o odpadu nezbytné pro zjištění, zda smí být s daným odpadem v zařízení nakládáno nebo zda smí obchodník s odpady takový odpad převzít, tyto údaje mohou být nahrazeny základním popisem odpadu, e) v případě odpadu určeného k uložení na skládce odpadů nebo k zasypávání předat údaje podle písmene d) formou základního popisu odpadu, v případě první z opakovaných dodávek odpadu je součástí základního popisu odpadu stanovení kritických ukazatelů, o nichž je původce odpadu povinen v případě opakovaných dodávek předávat informace, na základě dohody s původcem odpadu může zajistit zpracování základního popisu odpadu provozovatel zařízení, do kterého je odpad předáván, nebo zprostředkovatel, za zpracování základního popisu však odpovídá původce odpadu, f) při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

➤ Dle § 95 odst. 3 zákona o odpadech původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok.

12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Litoměřice, odboru

životního prostředí – vodoprávního úřadu, ze dne 14.11.2022 č.j. MULTM/0082682/22/ŽP/JPa a stanoviska Povodí Labe, s.p., ze dne 14.11.2022 č.j. Pla/2022/041496.

➤ Veškeré činnosti spojené s realizací a užívání stavby musí probíhat tak aby nedošlo k ohrožení (tj. změně či ztrátě vydatnosti, kvality, jakosti apod.) povrchových a podzemních vod a ke znečištění těchto vod látkami závadnými vodám (zejména pak ropnými látkami a oleji z používaných stavebních strojů).

➤ Zařízení staveniště nebude zřízeno v aktivní zóně záplavového území vodního toku Labe.

➤ Veškerý stavební materiál bude skladován tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení.

➤ Při akci nebude navyšována stávající nivelita terénu v okolí stavby.

13. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Litoměřice, odboru školství, kultury, sportu a památkové péče, ze dne 12.08.2022 č.j. MULTM/0058843/22/ŠKAS/JSt.

➤ V místě styku horního líce nové komunikace a stávajícího líce nezpevněného příjezdu do zámecké zahrady u vjezdové brány na pozemku p.č. 1385/1 v k.ú. Libochovany nedojde k navyšování terénu, napojení bude plynulé.

➤ V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

➤ V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23 odst. 7 zákona č. 20/1987 Sb. povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo ničen (§ 127 stavebního zákona).

14. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ze dne 11.10.2022 č.j. O22690108555/ÚTPCUL/Tu.

➤ Požadujeme provést úpravu všech povrchových znaků na nově vybudovaném VH zařízení do určené nivelety povrchu komunikace, chodníků, aj. dle návrhu v projektu.

➤ Při umístění souvisejících objektů staveb např. dopravní značení, reklamní tabule, sloupy VO, výsadba zeleně, sadové úpravy apod. dodržet ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

➤ Zahájení prací nám bude s předstihem 15 dní předem písemně oznámeno. Rovněž bude písemně provozu vodovodů a kanalizací oznámeno ukončení prací.

➤ Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a k závěrečné prohlídce.

➤ Stavebník je povinen neprodleně ohlásit každé poškození sítí či zařízení příslušnému provozu vodovodů. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.

➤ Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky.

➤ Jakákoliv změna dokumentace ke stavebnímu řízení musí být znovu předložena provozovateli k posouzení.

15. Budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany SEK ve vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 03.08.2022 č.j. 728482/22.

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0101856527 ze

dne 13.12.2022; č.j. 001127366400 ze dne 17.08.2022 a č.j. 001127366365 ze dne 17.08.2022.

➤ Doporučujeme vytrasování kabelu NN a zjištění hloubky kabelu a vzdálenosti dle normy ČSN. Dále je potřeba počítat s uložením kabelu v místě budoucího vjezdu tak, aby byly v souladu s normou pro pojezdy vozidel dle normy ČSN a dále musí být dodržena norma ČSN 73 6005 a ochranná pásma dle energetického zákona č. 458/2000 Sb. § 46. Nebude-li možno uvedené podmínky dodržet, musí být stávající vedení v předstihu přeloženo, respektive upraveno (doplněna mechanická ochrana) do terénu. Přeložku zařizuje vlastník tohoto zařízení na základě písemné žádosti a na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal.

➤ Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu, je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pro uvedené zájmové území.

➤ V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.

➤ Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 A PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

➤ V případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

➤ Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.

➤ Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektronického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

➤ Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

➤ V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

➤ Umístění stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

➤ Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

➤ Dojde-li k obnažení podzemního vedení, nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související

nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahlase nám, prosím, tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jim pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.

17. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 15.08.2022 č.j. 5002663894.

➤ Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast zdarma. Formulář a kontakt naleznete na www.gasnet.cz, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PS (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.

➤ Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

➤ Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

➤ Při provádění stavební činnosti, v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

➤ V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

➤ Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

➤ Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

➤ Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

➤ Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefonu 1239.

➤ Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také

ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly provedeny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

➤ O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jejich zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby, nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

➤ PZ budou po kontrole řádně dosypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.

➤ Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

➤ Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

18. Budou splněny podmínky vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 03.11.2022 č.j. SPU 410089/2022/508100/Brab.

➤ Po ukončení stavební činnosti navrhovatel obratem požádá o převod zastavěných pozemků.

19. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železnic, státní organizace, ze dne 23.08.2022 č.j. 14627/2022-SŽ-OŘ UNL-OPS/PM.

➤ V případě realizace stavby je nutno práce koordinovat se stavbou „Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n. (včetně) – Ústí nad Labem Střekov (mimo).

➤ Během stavby učiní stavebník na vlastní náklady taková opatření, aby nebyla ohrožena stabilita drážního tělesa, bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení ani omezení jakékoliv drážní činnosti ve smyslu ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.

➤ Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty ani žádné zařízení v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci (např. zařízení železničního spodku včetně jeho staveb, zařízení železničního svršku, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudých a trakčních zařízení, zařízení železničních úrovnových přejezdů, mostní objekty, propustky, opěrné, zárubní a obkladní zdi, protihluková opatření, stavební objekty, oplocení, technická zařízení dráhy včetně výstroje dráhy atd.).

➤ Výše uvedená stavba bude realizována takovým způsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškozována a nebylo omezeno její užívání vlivem provozu dráhy.

➤ Stavba musí být v souladu s aktuálně platnými stavebními a dalšími obecně právními předpisy (stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, zákon o drahách ve znění pozdějších předpisů atd.), nařízeními, vyhláškami a ostatními předpisy, s využitím nejnovějších technických řešení, technologií provádění, pracovních postupů a materiálů s cílem dosáhnout, při dodržování zásad hospodárnosti a ochrany životního prostředí, co nejvyšší kvality a životnosti stavby.

➤ Správa železnic, OŘ UNL se nijak nevyjadřuje k správnosti použitých technologických postupů prací, ani žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za následky způsobené pochybením stavebníka (např. nevhodně zvolený technologický postup prací atd.).

➤ Vlastní stavba musí být ze strany stavebníka řádně připravena takovým způsobem, aby nemohlo dojít k případnému dlouhodobému přerušení prací na drážním tělese, drážních zařízeních, popř. pozemku (pozemcích) v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci a případných pozemcích a objektech ve vlastnictví ČD, a.s.

➤ Při realizaci veškerých činností, týkajících se výše uvedené stavby, odpovídá stavebník za dodržování bezpečnostních předpisů dle platné legislativy a předpisů Správy železnic, státní organizace.

➤ Upozorňujeme na blízkost trakčního vedení. Toto upozornění je nutno respektovat s dodržáním příslušných technických předpisů a technických norem. Pro práci v blízkosti trakčního vedení je nutno dodržovat ČSN EN 50110-1 ed. 3, TNŽ 34 3109, ČSN 34 1500 ed. 2, Bp 1 a další související předpisy. S ohledem na práci strojních mechanismů upozorňujeme zejména na č. 6.4.5.6 TNŽ 34 3109, Pokud nebude dodržena bezpečná vzdálenost živých částí trakčního vedení, je nutné zajistit výluku napájení trakčního vedení. Při realizaci stavby nesmí dojít k narušení nebo znečištění trakčního vedení včetně ukolejnění.

➤ Pokud vznikne z důvodu realizace výše uvedené stavby (a to i v budoucnu) škoda na majetku v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci (např. na zařízení žel. svršku, žel. spodku, popř. potřeby zavedení omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa nebo výluky koleje, výluky trakčního vedení atd.), stavebník o této skutečnosti neprodleně informuje Správu železnic, OŘ UNL, Správu tratí Ústí nad Labem, vedoucího provozního střediska Roudnice nad Labem a zajistí uvedení dotčeného zařízení či úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného zařízení či úseku dráhy a to na vlastní náklady (včetně finanční postihů z případného vyloučení dopravy).

➤ V případě zásahů do drážního tělesa, popř. ostatních drážních zařízení si Správa železnic, OŘ UNL vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.

➤ Na staveništi nesmí být umístěna světla nebo barevné plochy zaměnitelné s drážními návěstními znaky.

➤ V případě potřeby bude umožněn přístup Integrovaného záchranného systému k provozované dopravní cestě.

➤ Při realizaci stavby či činností na ní nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti dopravy na přilehlé provozované dopravní cestě a musí být vždy zachován bezpečný přístup cestujících k zastávce Libochovany.

➤ Stavebník je povinen si zajistit odborný dozor při provádění staveb v obvodu dráhy a vedoucí práce stavebníka musí mít odbornou způsobilost dle Předpisu Správy železnic s. o. Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“ (zkoušku K 05/2 nebo K06 atd.). Ostatní osoby zhotovitele musí mít odbornost podle Předpisu SŽ Zam1, a to minimálně vstupní školení VŠ-01. Vedoucí prací stavebníka nemusí být jeho zaměstnancem – nutno postupovat dle podmínek uvedených na: Odborná způsobilost pro činnosti na ŽDC – www.spravazeleznic.cz.

➤ V případě, že stavebníkem nebude organizační jednotka Správy železnic a práce se budou provádět v prostorách železniční dopravní cesty, nebo svojí činností by mohly ovlivnit provozování dráhy na železniční dopravní cestě a v místech veřejnosti nepřístupných, je nutno postupovat dle podmínek uvedených na: Dodavatelé / Odběratelé – www.spravazeleznic.cz.

➤ Vedoucí práce před zahájením prací zajistí proškolení zaměstnanců (kteří se budou pohybovat v obvodu dráhy) z platných bezpečnostních předpisů.

➤ Vedoucí práce, při provádění prací cizího investora v obvodu dráhy, musí být vždy fyzicky přítomen na pracovišti po celou dobu prováděných prací.

➤ Vlastní realizací stavby nesmí dojít k znečištění přilehlého železničního šterkového lože, ani drážních stezek.

➤ Veškeré výkopové práce v blízkosti provozované železniční dopravní cesty budou řádně zajištěny (pažením, odčerpáváním vody z výkopu atd.).

➤ Při realizaci stavby musí být všechny osoby, zařízení či konstrukce, mechanizační prostředky, pracovní pomůcky, nářadí, materiál atd. umístěny a uloženy vždy takovým způsobem, aby nezasahovaly do průjezdného průřezu a volného schůdného manipulačního prostoru přilehlé koleje (tj. prostor mezi stavbami, pevnými zařízeními nebo jinými překážkami a průjezdným průřezem, který je stanoven pro přilehlou kolej a který musí být zachován pro bezpečný pohyb osob a manipulaci s materiálem). V tomto případě bude však

dodržena podmínka, že při realizaci stavby bude minimální vzdálenost osob, mechanizačních prostředků, zařízení, konstrukcí, náradí, materiálu atd. min. 2,5 m od osy krajní koleje.

➤ Po ukončení prací na stavbě (před podáním žádosti o vyjádření k ukončení stavby ze strany Správy železnic, OŘ UNL, Oddělení ochranného pásma) je stavebník povinen uvést pozemek (pozemky, nemovitost) v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu jejímu předchozímu účelu nebo způsobu užívání, odpady a přebytečný materiál musí být odstraněny v souladu s platnou legislativou, rovněž nesmí dojít k ekologické zátěži tohoto pozemku.

➤ Požadujeme, aby veškerá činnost v souvislosti s výše uvedenou stavbou proběhla mimo sousední pozemek p.p.č. 1031/1 v k.ú. Libochovany v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci a případný později vzniklý odpad nesmí být na tento pozemek ukládán a tím ekologicky zatížen.

➤ V případě možného omezení železničního provozu si stavebník bude muset požádat o výluku tratě, výluku napájení trakčního vedení nebo omezení rychlosti kolem pracovního místa (upozorňujeme na nutnost prokázat reálnost navrhovaných výlukových časů). Ve výše uvedených případech půjdou náklady se zavedením výhradně na účet stavebníka.

➤ Smlouvu na výluku trati, vypnutí trakčního vedení nebo omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa se řeší na základě smluvního vztahu se Správou železnic, státní organizací (min. jeden měsíc před podáním žádosti o výluku trati, vypnutí trakčního vedení nebo omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa u Správy železnic, OŘ UNL). Tyto smlouvy za Správu železnic, státní organizaci uzavírá Generální ředitelství, Odbor operativního řízení provozu a výluk, oddělení technologie a přípravy výluk, skupina technologie a smluvních vztahů, p. Melich Jiří, tel. č. 972 244 184, GSM 601 383 626 nebo e-mail Melich@spravazeleznic.cz.

➤ V případě předpokládané denní výluky (výluka traťové koleje, nebo výluky staniční koleje) je tuto skutečnost nutno nárokovat v minimálním předstihu 150 dnů u Správy železnic, OŘ UNL, provozní oddělení, Ing. Hajniš, vedoucí provozního odboru, tel. č. 972 424 285, nebo tel. č. 602 168 550.

➤ V případě předpokládané nepřetržité výluky (výluka traťové koleje, výluka staniční koleje v délce trvání dvou a více dnů) je tuto skutečnost nutno nárokovat již rok předem do ročního plánu, který se zpracovává na Správě železnic, OŘ UNL, provozní oddělení - Ing. Hajniš, vedoucí provozního odboru, tel. č. 972 424 285, nebo tel. č. 602 168 550.

➤ Případné zavedení omezení rychlosti kolem pracovního místa bude provedeno na základě posouzení Správy železnic, OŘ UNL, vedoucího STO Litoměřice p. Buška – případná pomalá jízda bude zavedena na náklady stavebníka.

➤ Po ukončení veškerých prací bude dotčený pozemek p.p.č. 1411/1 (obvod dráhy) v k.ú. Libochovany v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci uveden do původního stavu a musí být bez ekologické zátěže.

➤ Majetkoprávní vypořádání trvalého záboru části pozemku p.p.č. 1411/1 v k.ú. Libochovany v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci nacházející se v obvodu dráhy bude řešeno odprodejem do majetku investora (Obec Libochovany). Investor požádá prostřednictvím Generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace, odd. prodeje majetku o odprodej předmětného majetku dle platné legislativy (o31prodejmajetku@spravazeleznic.cz). Prodej bude realizován dle geometrického plánu skutečného provedení stavby dodržující pravidlo dělení pozemku na logicky ucelené části. Do doby realizace prodeje bude uzavřena nájemní smlouva. V této věci bude zhotovitel kontaktovat paní Silvii Jačkovou, tel: +420 972 424 192, +420 702 291 184, e-mail: Jackova@spravazeleznic.cz a to před vydáním pravomocného rozhodnutí.

➤ Zahájení prací na stavbě bude ohlášeno minimálně 14 dní před započítáním prací na Správu železnic, OŘ UNL, Správa tratí Ústí nad Labem, vedoucímu provozního střediska STO Litoměřice, p. Buškovi, tel. č. 972 256 307 nebo 724 346 595 a místnímu správci Správy

pozemních staveb p. Kubátovi, tel: 724 296 091 a zároveň stavebník požádá p. Buška o zavedení do „Portálu Správy železnic – Evidence vstupu CPS - cizích právních subjektů do obvodu dráhy. Výše jmenovaní p. Bušek a p. Kubát zajistí drážní dohled ze strany Správy železnic, OŘ UNL (upozorňujeme, že drážní dohled nenahrazuje stavební dozor stavebníka) a po ukončení stavby provedou prohlídku a písemně odsouhlasí ukončení prací v obvodu dráhy, ochranném pásmu dráhy a na pozemku v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci (písemné vyjádření výše uvedených bude sloužit jako jeden z podkladů k vydání souhlasu, s ukončením stavby, ze strany Správy železnic, OŘ UNL).

➤ Stavebník rovněž oznámí zahájení stavby minimálně 14 dní předem na Správu železnic, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem. Před ukončením prací na stavbě (před konáním závěrečné kontrolní prohlídky, místního šetření atd.) si stavebník požádá o stanovisko Správu železnic, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem k ukončení stavby v obvodu dráhy, ochranném pásmu dráhy a na pozemku v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci. Žádost bude obsahovat písemné vyjádření vedoucího STO p. Buška, za SPS p. Kubáta a popřípadě doplnit o fotodokumentaci zásadních míst realizované stavby, ve vztahu k drážním stavbám, železniční trati, popř. jinému technickému zařízení dráhy. Žádost o zahájení stavby a žádost o stanovisko k ukončení stavby zašlete v elektronické podobě na mailovou adresu epodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz.

➤ Požadujeme, aby toto souhrnné stanovisko Správy železnic, OŘ UNL bylo předáno stavebníkovi, který zajistí splnění všech podmínek tohoto souhrnného stanoviska.

20. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu ze dne 05.08.2022 č.j. DUCR-47915/22/Bd.

➤ Stavba bude provedena podle dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.

➤ Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.

➤ Na Stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

➤ Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.

➤ Všechny kovové části stavby je nutné chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.

21. Po dobu výstavby bude zajištěn průjezd pro vozidla integrovaného záchranného systému (Policie ČR, rychlá záchranná služba, požární vozidla HZS ÚK ÚL) včetně obslužného systému – veřejné služby (autobusy, atd). Nesmí být stavbou zatížena ani omezena evakuace osob z objektů. Pro potřeby jednotek PO budou trvale zajištěny volné příjezdové komunikace v šířce min. 3,0 m s úpravou výjezdů z upravovaných částí vozovky. Rovněž nesmí být omezen přístup techniky JPO ke všem stávajícím zdrojům požární vody.

22. Práce provádět tak, aby byl umožněn vjezd na přilehlé soukromé pozemky bez většího omezení.

23. Stavba může být užívána až po kolaudaci. Ukončení prací oznámí stavebník zdejšímu stavebnímu úřadu spolu s návrhem na vydání kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 stavebního zákona.

24. Majitelé sousedních nemovitostí nesmějí být prováděním stavby poškozeni na svých právech, případně vzniklé škody by musely být uhrazeny.

25. Stavebník, dodavatel stavby, jsou povinni splnit podmínky vydaných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí, která získal stavebník před vydáním společného povolení.

26. Speciální stavební úřad MěÚ Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanoví plán kontrolních prohlídek stavby: 1. kontrolní prohlídka před započítím prací, 2. kontrolní prohlídka před finálním povrchem, 3. kontrolní prohlídka po celkovém dokončení stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (ust. § 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Libochovany, Libochovany 5, 411 03 Libochovany
Aneta Prokopová, nar. 19.06.1987, Ovocná 1148, 161 00 Praha
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín
EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská 637, 460 01 Liberec
GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499, 602 00 Brno
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 01 Teplice
Ing. Zdeněk Pánek, MBA, nar. 31.05.1978, Na Návsí 12, 252 42 Jesenice

Odůvodnění

Dne 16.11.2022 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. Speciální stavební úřad dne 05.12.2022 vyzval stavebníka k doplnění podkladů a zároveň společné územní a stavební řízení přerušil do 28.02.2023. Stavebník dne 01.01.2023 doplnil chybějící podklady a speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 09.01.2023 zahájení společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ust. § 94 m stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 08.02.2023 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ust. § 94 o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Podmínky z jednotlivých vyjádření a stanovisek nebyly doslovně citovány. Speciální stavební úřad k tomuto přikročil poté, co tato vyjádření předložil stavebník spolu se žádostí o společné povolení a dále z důvodu, že by po plné citaci bylo samotné společné povolení nepřehledné a zbytečně rozsáhlé. I přes tento způsob zkráceného stylu zanesení podmínek do rozhodnutí, jsou tyto podmínky stavebníkovi uloženy a jsou vymahatelné.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

- nikdo nepodal návrh nebo námitku

Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení bylo předloženo:

- 2 x projektová dokumentace pro společné povolení
- vyjádření MěÚ Litoměřice, odboru životního prostředí, ze dne 31.08.2022 č.j. MULTM/0063023/22/ŽP/VKu
- závazné stanovisko Městského úřadu Litoměřice, odboru životního prostředí – vodoprávního úřadu, ze dne 14.11.2022 č.j. MULTM/0082682/22/ŽP/JPa
- stanovisko Povodí Labe, s.p., ze dne 14.11.2022 č.j. Pla/2022/041496.
- vyjádření Městského úřadu Litoměřice, odboru školství, kultury, sportu a památkové péče, ze dne 12.08.2022 č.j. MULTM/0058843/22/ŠKAS/JSt
- závazné stanovisko Městského úřadu Litoměřice, odboru územního rozvoje – úřadu územního plánování, ze dne 19.08.2022 č.j. MULTM/0056756/22/ROZ/IPe
- závazné stanovisko MěÚ Litoměřice, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 21.12.2022 č.j. MULTM/0091702/22/DOP/LKu
- závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 11.10.2022 č.j. SR/1992/UL/2022-2
- vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o., ze dne 13.09.2022 č.j. SUSUKL/15009/2022
- závazné stanovisko Policie ČR KŘ DI Litoměřice ze dne 13.09.2022 č.j. KRPU-144110-4/ČJ-2022-040606
- souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace, ze dne 23.08.2022 č.j. 14627/2022-SŽ-OŘ UNL-OPS/PM
- souhrnné stanovisko ČD-Telematiky, a.s., ze dne 11.08.2022 č.j. 1202215992 a ze dne 08.08.2022 č.j. 1202215513
- závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 05.08.2022 č.j. DUCR-47915/22/Bd
- závazné stanovisko KHS ÚK ze dne 10.10.2022 č.j. KHSUL 45567/2022
- souhlas Obce Libochovany ze dne 02.08.2022 č.j. LIB-521/2022
- vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., ze dne 11.10.2022 č.j. 022690108555/ÚTPCUL/Tu
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0101856527 ze dne 13.12.2022; č.j. 001127366400 ze dne 17.08.2022 a č.j. 001127366365 ze dne 17.08.2022
- vyjádření Telco Pro Services, a.s., ze dne 13.12.2022 č.j. 0201505030
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 13.12.2022 č.j. 0700641880
- vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 15.08.2022 č.j. 5002663894
- vyjádření společnosti Vodafone CR, a.s., ze dne 13.12.2022 č.j. 221213-1203498103
- vyjádření společnosti CETIN, a.s., ze dne 03.08.2022 č.j. 728482/22
- vyjádření společnosti Nej.cz, s.r.o., ze dne 23.12.2022 č.j. VYJNEJ-2022-15484-01
- vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 03.11.2022 č.j. SPU 410089/2022/508100/Brab
- souhlas vlastníků pozemků

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného územního a stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné územní a stavební povolení nenabude právní moci.

Bc. Jan JAKUB

vedoucí odboru dopravy a sil. hospodářství

Poplatek

Podle ust. § 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a Sazebníku správních poplatků, položka 18 bod 1. písm. f) je vydání stavebního povolení osvobozeno od správních poplatků.

Příloha

- ověřená projektová dokumentace
- štítek "Stavba povolena" (bude předán stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

Obdrží:

Účastník řízení dle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona

Obec Libochovany, Libochovany 5, 411 03 Libochovany, kterou zastupuje společnost Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

Účastníci řízení dle ust. § 94k písm. b) až d) stavebního zákona

Aneta Prokopová, Ovocná 1148, 161 00 Praha

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín
EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská 637, 460 01 Liberec
GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499, 602 00 Brno
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 01 Teplice

Účastníci řízení dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona

Ing. Zdeněk Pánek, MBA, Na Násvi 12, 252 42 Jesenice

Dotčené orgány

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří, Michalská 260, 412 01 Litoměřice
Drážní úřad, sekce infrastruktury-územní odbor Praha, Wilsonova 300, 121 06 Praha 2
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Moskevská 1531, 400 01 Ústí nad Labem
Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství, Topolčianská 1, 412 01 Litoměřice
Městský úřad Litoměřice, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, Pekařská 114, 412 01 Litoměřice
Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje-úřad územního plánování, Pekařská 114, 412 01 Litoměřice
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
Obecní úřad Libochovany, Libochovany 5, 411 03 Libochovany
Policie České republiky KŘP Ústeckého kraje, Dopravní inspektorát Litoměřice, Eliášova 7, 412 01 Litoměřice
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Rooseveltova 620, 160 00 Praha 6

Informace o datové zprávě		ID zprávy: 1152067624	
Odesílatel			
Název	Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice, CZ		
ID schránky	tpebfnu	Typ schránky	OVN
Příjemce			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	1.3.2023 07:30:38
		Doručeno	1.3.2023 07:53:06
Obecné informace			
Věc	SPOLEČNÉ POVOLENÍ: Žádost o SP - kanalizace a ČOV Libochovany, Řepnice - SO 10 příjezdová komunikace		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	MULTM/0009011/23/DOPSH/MVa		
Naše sp.zn.	MULTM/0083167/22/DOP/MVa		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	☐	Zakázat doruč.fikcí	☐
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
22-0083167.pdf		382 kb	

