



Město Světlá nad Sázavou
odbor majetku, investic a regionálního rozvoje
náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Vaše č.j.
Naše č.j.: MSNS/8556/2017/OMIRR
Světlá nad Sázavou dne: 10. 5. 2017

Vyřizuje: Jana Vaňková
Telefon: 569 496 625
E-mail: vankova@svetlans.cz

Dodatečné informace č. 1

pro výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, stavební práce

„MŠ Na Sídlišti, SO 01 Školní pavilon - rekonstrukce hygienického zázemí“

Na základě podaných dotazů zájemce o veřejnou zakázku v dále vyspecifikovaných položkách zadavatel poskytuje dodatečné informace dle stanoviska projekční kanceláře včetně upřesněného výkazu výměr.

Dotaz č. 1:

Prosím o opravení popisu položky č. 6, dle kódu položky i výměry předpokládáme, že se jedná o obezdění závěsných klozetů, ale popis zde není uveden. Prosím tedy o opravu ať je zřejmé co vše má být součástí této položky.

Dodatečné informace:

Položka č. 6 výkazu výměr opravena: Příčky z pórobetonových desek tl.20 cm, desky P 4 - 500, 599 x 249 x 200 mm. Položka použita pro obezdění závěsných klozetů.

Dotaz č. 2:

Položka č. 161: jedná o korpus věšáků pro pět dětí kde je uvažovaná šířka na jedno dítě 10 cm, prosím o sdělení zda se má jednat o výrobek na zakázku, protože typové věšáky mají rozměry pro jedno dítě cca 12cm. Vzhledem k rozměrům místnosti by mohl vzniknout problém s umístěním typového prvku, prosím tedy o prověření a upřesnění specifikace.

Dodatečné informace:

Jedná se o typové výrobky (100 mm korpusu na dítě), tyto věšáky ve školce již v jiném oddělení používají.

Dotaz č. 3:

V technické zprávě je uvedeno, že keramický obklad bude mít jeden základní lesklý odstín a bude doplněn min jedním odstínem pastelové lesklé barvy a pruhy z mozaiky. Ve výkazu výměr je položka dodávky pouze č. 228 - obkladačka barevná lesk. Máme tedy uvažovat i s dodáním listel, mozaiky apod. Pokud ano prosím o zohlednění dodávky více druhů obkladů ve výkazu výměr.

Dodatečné informace:

Položka č. 228 výkazu výměr doplněna: Položka použita pro min. 2 barevné odstíny.

Sdělení zadavatele:

Součástí dodatečných informací č. 1 je celý upřesněný výkaz výměr (Výkaz výměr - dodatečné informace č. 1), který je nutno akceptovat při zpracování nabídky. Oceňovat budou uchazeči tento upravený výkaz výměr.

V rámci dodatečných informací dochází k prodloužení termínu pro podání nabídek jednotlivých účastníků, a to do pondělí 22. května 2017, do 10.00 hodin.

Děkujeme.

Jana Vaňková
odbor majetku, investic a regionálního rozvoje

Příloha: Výkaz výměr - dodatečné informace č. 1