

Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno
Stavební úřad

Spis. Zn.: S-BBOH/03526/15/SU
Čj.: BBOH/04263/15/SÚ
Vyřizuje: Ing. Marie Zitterbartová, Ph.D.
Tel.: 547 423 836
E-mail: staveb@bohunice.brno.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 2.9.2015

V Brně dne: 21.9.2015



V Brně dne 14.8.2015

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad ÚMČ města Brna, Brno-Bohunice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 26.6.2015 podal

DRUŽBA, stavební bytové družstvo, IČO 00047708, Kapucínské náměstí č.p. 100/6, Brno-město, 602 00 Brno 2

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

BD Vedlejší 694/2, Brno - stavební úpravy

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3216 v katastrálním území Bohunice.

Stavba obsahuje:

- Sanaci statických vad nosné konstrukce, opravu obvodového pláště, sanaci trhlín a reprofilaci styků panelů, opravu a sanaci podest lodžií, vyrovnání soklové části domu.
- Zateplení domu certifikovaným kontaktním tepelněizolačním systémem (ETICS tl. 120 mm, na lodžích Kooltherm K5 tl. 70 mm) s tenkovrstvou probarvenou omítkou včetně zateplení vybraných stropů v 1. PP, stropů a stěn u vstupů a zateplení strojovny výtahu na střeše bytového domu.
- Budou odstraněna celá zábradlí lodžií a nahrazena novým korozivzdorným systémem (hliníkové profily). Výplň zábradelní části bude tvořena kombinací bezpečnostním sklem - Connex a kompaktních desek JAF HOLZ, nadzábradelní zasklení bude provedeno bezrámovým systémem z čirého bezpečnostního skla.
- Budou provedeny opravy stávajících čistících zón před vstupy, výměna klempířských výrobků, oprava okapového chodníku, oprava hromosvodu.

Zařízením staveniště a lešením budou dočasně dotčeny pozemky parc. č. 2616, 3216 a 3217 vše v k.ú. Bohunice.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost MORAVING s.r.o., Nerudova 12, Brno, vedoucí projektant: Ing. arch. Josef Javůrek ČKA 02 162.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) po dokončení zateplení před omítkou,
 - b) po zahájení montáže zábradlí a zasklení lodžii,
 - c) po dokončení stavby.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Jméno prováděcí firmy, včetně oprávnění k dané činnosti oznámte stavebnímu úřadu nejpozději 7 dní před zahájením stavebních prací.
6. Na viditelném místě bude umístěn štítek "Stavba povolena" a ponechán tam až do dokončení stavby.
7. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Teplárny Brno, a.s. (TB), zn. T150/15/504/TR ze dne 13.3.2015:

Při realizaci akce obecně budou respektována příslušná ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zejména pak ochranné pásmo tepelných sítí, které činí půdorysně 2,5 m na obě strany od okraje tepelného vedení.

Před zahájením vlastní realizace akce budou vytyčeny podzemní tepelné sítě TB a odsouhlaseno umístění lešenářských „patek“ a ostatních konstrukcí navržených v ochranném pásmu. Bez vytyčení podzemních sítí nesmí být práce jako stavba lešení, staveništní doprava těžkými nákladními vozidly, zaparkování jeřábu apod., zahájeny. Za tímto účelem kontaktujete min. 7 dní před vlastním vytyčením našeho zaměstnance. Zahájení stavebních prací bude oznámeno TB min. 7 dní předem. Před jejich zahájením bude provedena kontrola tepelného zřízení TB, ze které bude vyhotoven protokol, který bude sepsán se stavebníkem nebo jím pověřeným zástupcem (realizátorem stavby) ve dvou vyhotoveních. Protokol bude uložen u obou stran až do doby zpětné kontroly po ukončení veškerých stavebních prací. Za tímto účelem kontaktujte, prosím, pracovníka na úseku provozního ředitele TB.

Zařízení TB uvnitř objektu jsou chráněna z titulu věcného břemene ze zákona. Vhodným způsobem bude ochráněna před případným poškozením nebo znečištěním.

Zařízení staveniště bude umístěno mimo tepelné rozvody TB.

Při provádění zemních prací (pro obnovu okapového chodníku okolo objektu apod.) v ochranném pásmu TB je velmi pravděpodobné, že dojde k porušení stávajícího hutného nadloží žb. kanálu u obvodové zdi objektu, kterou teplovodní rozvod prostupuje. V takovém případě stavebník (investor) zajistí úpravu nadloží včetně jeho hutnění. Dále bude provedeno opatření, které zabrání zatékání dešťové vody nebo jiné zemní vlhkosti prostupem do objektu.

Staveništní doprava v ochranném pásmu tepelné sítě TB pod nezpevněnými komunikacemi, v rostlém terénu apod. bude řešena tak, aby zařízení TB (potrubní rozvod v žb. kanále) nebylo přetěžováno svislým tlakem, tzn. provést dostatečné překrytí potrubní trasy např. silničními panely, ocelovými roznášecími plotnami apod. Zatížení terénu v ochranném pásmu tepelné sítě TB uložené v žl. kanále žádáme dodržet na hodnotě max. 20 kPa. Při kladení více krycích panelů nebo desek budou jejich delší svislé plochy v místě spojování orientovány pokud možno kolmo k ose chráněného potrubí. Nepřípustné je umístění spojů panelů v ose potrubního svazku a přímo nad tepelným potrubím.

Bude dodržen časově neomezený přístup k tepelným zařízením, aby bylo dodrženo bezproblémové zachování provozu zařízení TB.

V případě narušení zařízení TB bude toto okamžitě prokazatelně oznámeno pracovníkům TB, aby bylo zabráněno vzniku možných následných škod.
8. Budou dodrženy podmínky společnosti Technické sítě Brno, a.s., zn.: 5800-st-272/15 ze dne 13.3.2015:

Při vjíždění mechanismů mimo veřejné komunikace a při zřizování zařízení staveniště požadujeme kabely VO vytýčit (písemnou objednávku zašlete 14 dnů předem) a na komunikaci s pojižděnými kabely položit silniční panely. Vytyčovací protokol bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Před zahájením prací přizvěte 14 dní předem pracovníka správy majetku TSB, a.s. na předání staveniště, při kterém bude sepsán protokol o stavu povrchového zařízení VO a budou dohodnuty další podmínky provozu VO po dobu stavby. Po skončení stavby bude opět přizván technik TSB, a.s. ke zpětnému převzetí zařízení VO. Předávací protokol bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Zahájení prací musí být oznámeno správci VO písemně.

Investor ručí za stabilitu stožárových základů a tím za svislost stožárů VO ve vymezeném rozsahu staveniště po dobu 1,5 roku.

Veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby. Na opravy je třeba vystavit objednávku. Dojde-li k poškození kabelu VO, bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB, a.s. vyměněno celé kabelové pole mezi stožáry VO nebo provedena oprava kabelovou spojkou.

Jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO oznamte ihned na dispečink TSB, a.s.

Poškození zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB, a.s. bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení.

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zn. B6941-16050762 ze dne 10.4.2015:

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- V ochranném pásmu (OP) elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovených prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednat přesné vytýčení distribuční trasy (trasy kabelu) v terénu nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je povinen investor zemních prací provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám.
- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

- b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
- c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m,
- d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t,
- Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN, NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné normy. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí bude objednáno nejméně 25 kalendářních dnů předem.. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí bude objednáno nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- Jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD musí být neprodleně ohlášeno správcům zařízení.

Dále budou dodrženy podmínky RS Brno:

- Kabelová skříň (*přípojková, rozpojovací*) ve vstupu do objektu zůstane neporušena tj. v původním provedení, přístupná z veřejného prostranství a zajištěna původním energetickým zámkem.
- Stávající kabelovou skříň je možno vyměnit po konzultaci a kontrole technického stavu s technikem připojení RS Brno.
- Před dveřmi skříně musí být manipulační prostor min. 1 m. Otevření dveří skříně musí být umožněno v plném rozsahu s možností vysazení dveří a vyjmutí základové desky s pojistkami.
- Nátěr skříně je možné změnit, je nutný výstražný červený blesk.
- Před kolaudací je nutná kontrola příslušným technikem RS Brno. O kontrole bude sepsán písemný zápis (protokol).
- Jestliže tyto podmínky nelze splnit nebo jsou pro investora nepřijatelné, je nutné požádat o přeložení skříně. Provedení přeložení skříně se bude řídit zákonem č. 458/2000 Sb., a standardy E.ON.
- V případě, že konstrukce balkonů zasahuje do ochranného pásma vedení VN nebo NN je nutné toto konzultovat s technikem nebo si požádat o přeložení sítě dle zákona č. 458/2000 Sb.
- V úseku, kde se nachází kabelové vedení, bude provizorní panelová vozovka překrývat stávající kabely minimálně 1 m na obě strany.
- Nejblíže část kotvení, zapuštění patek, zemniče lešení bude ve vzdálenosti min. 0,5 m od kabelu NN za předpokladu uložení kabelu do plast. půl. chrániček Arot 110 nebo kabelových betonových žlabů. V případě dodržení OP 1 m není třeba uložení do plast. půl. chrániček Arot.

13. Budou dodrženy podmínky souhlasného stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací a.s., zn.721/007008/2015/JHa ze dne 24.3.2015:

V případě potřeby vytyčení vodovodu kontaktujte s předstihem pracovníka provozu vodovodní sítě. Pro vytyčení kanalizace kontaktujte technika provozu kanalizační sítě.

Zařízení staveniště a dočasné skládky materiálu umístěte mimo ochranná pásma vodovodního řadu nebo kanalizačních stok pro veřejnou potřebu. Paty lešení umístěte mimo trasu vodovodní a kanalizační přípojky. Ochranné pásmo vodovodního řadu nebo kanalizační stoky pro veřejnou potřebu do DN 500 včetně sahá dle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění do vzdálenosti 1,5 m (nad DN 500 2,5 m) na každou stranu od vnějšího

líce potrubí měřeno horizontálně. V případě uložení dna potrubí v hloubce vyšší než 2,5 m se ochranné pásmo zvyšuje o 1 m na každou stranu.

Ovládací armatury, hydranty a revizní kanalizační šachty musí zůstat v době stavby trvalé přístupné a ovladatelné. Příslušní obvodoví technici mohou vyžadovat protokolární předání a zpětné převzetí stavu dotčených poklopů a armatur.

V případě potřeby kontaktujte technika provozu vodovodní sítě případně technika provozu kanalizační sítě.

14. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic, a.s., čj. 549695/15 ze dne 12.3.2015 (dnes Česká telekomunikační infrastruktura a.s.):

Obecná ustanovení

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že síť elektronických komunikací společnost (dále jen SEK) jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činnosti se SEK je povinen řídit se platné právní předpisy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí být používány mechanizační prostředky a nevhodné nářadí.

Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti vzniknou porušením jeho povinností.

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.

Bude-li žadatel na společnosti O2 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo vydáno toto vyjádření, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí, je povinen kontaktovat zaměstnance pověřeného ochranou sítě (POS).

Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

Započetí činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly, činnosti provádět.

Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zajistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK činí +/- 30 cm.

Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK, odkryté PVSEK musí být zajištěno proti prověšení, poškození a odcizení.

Při zjištění rozporu mezi PD a skutečností je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a tato skutečnost oznámit POS, práce budou pokračovat až po udělení souhlasu POS.

V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti

sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem.

Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK stavebník nebo jím pověřená třetí osoba vyzve POS ke kontrole před zakrytím, zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti.

Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen projednat způsob mechanické ochrany PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu respektovat výšku NVSEK nad zemí.

Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na těchto plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1,0 m od NVSEK.

Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn: užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK (zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jiným zařízeními SEK).

Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned hlásit POS poruchové službě.

Práce v objektech a odstraňování objektů

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti bezpečné odpojení SEK.

Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy, provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

Křížení a souběh se SEK

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,