

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1



MUZN02577T7

Číslo jednací: MUZN 29081/2020

Ve Znojmě dne 14. 4. 2020

DELTA projekt s.r.o.,
Antonínská 15
380 01 Dačice

Věc: Vyjádření ke stavbě "Rekonstrukce obecních bytů v bytovém domě - p.č. st. 22 k.ú. Vranov nad Dyjí"

Projekt: DELTA projekt s.r.o., Antonínská 15, Dačice, vyhotoveno – 1/2020

Vyjádření vodoprávního úřadu:

Jedná o stavební úpravy stávajícího objektu bytového domu s cílem umožnit využití podkrovního objektu k bydlení.

Objekt je na pojen přípojkami na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu, toto zůstává zachováno. Dešťové vody ze střechy bytového domu budou jímány v navržené retenční a akumulární jímce o kapacitě cca 6,1 m³ pro jejich využití z zálivce s bezpečnostním přepadem do dešťové kanalizace.

Součástí stavby jsou zpevněné plochy kryté zámkovou dlažbou o ploše 260,00 m²

Objekt se nenachází v záplavovém území ani v ochranném pásmu vodního zdroje.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je předložený záměr možný za předpokladu splnění následujících podmínek:

Likvidace srážkových vod bude řešena v souladu s požadavky § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že přednostně se řeší zasakování srážkových vod. Při návrhu způsobu nakládání se srážkovými vodami bude postupováno v souladu s ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení dešťových vod, a v souladu s TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami.

Ing. Alexa

Z hlediska orgánu odpadového hospodářství:

Dle §79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, bylo k tomuto záměru vydáno závazné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství MUZN 35975/2020, ze dne 26.3.2020.

Bc. Králová

Z hlediska orgánu ochrany ovzduší:

Z hlediska zájmů zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, bylo k tomuto záměru z hlediska ovzduší vydáno závazné stanovisko č.j. MUZN 38375/2020 ze dne 7.4.2020.

Ing. Dostál

Z hlediska ochrany ZPF:

Nevyjadřujeme se, dle předložené projektové dokumentace se netýká zemědělského půdního fondu.

Ing. Přistálová

Z hlediska státní správy lesů:

Vzhledem k tomu, že projektovaná stavba se nachází mimo ochranné pásmo lesa (50m od okraje lesa), orgán SSL se nevyjadřuje.

Ing. Veleba

Ing. František HUŠEK, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo