



Poznámka:
Všechny spoje uložené v zemi musí být chráněny proti korozi, obaleny jutou a zality horkým asfaltem.
Přechody ze země do betonu a ze země na vzduch chránit proti korozi asfaltovým nátěrem.
Všechny kovové předměty a klempířské výrobky na střeše budou propojeny s jímací soustavou.

Index	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis
Projektant části: Ing. Antonín Ferdan				
Vedoucí projektant: Ing. arch. Miroslav Dvořák		Projektant:  DELTA projekt DELTA projekt s.r.o. Antonínská 15 38001 Dačice IČ: 251 60 150 DIČ: CZ25160150		
Vypracoval: Ing. arch. Eva Komendová				
Investor: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí				
Akce: Rekonstrukce obecních bytů v bytovém domě ve Vranově n. Dyjí		Zak. č.: 13 09 / 2019	Kopie:	
		Datum: květen 2020		
		Stupeň: DPS		
Část: D.1.4.4 Elektroinstalace		Místo: Vranov n. Dyjí	Kopie: E5	
Obsah: Návrh bleskosvodu		Okres: Znojmo		
		Počet A4: 2		
		Měřítko: 1:100		