

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU – ZATEPLENÍ BUDOVY NA DLOUHÉM LÁNU 30/12, 160 00 PRAHA 6 -VOKOVICE

Dotazy k zadávací dokumentaci ke dni – 02.12.2020

Dotaz č. 3/1:

V projektové dokumentaci je navrženo ukončení okapní hrany balkónů profilem z lakovaného hliníku (např. Schlüter Bara-Rake), do oblouku. Tento profil však nelze ohnout do oblouku. Jak má tedy být provedena okapní hrana balkónů?

Odpověď zadavatele: ano, uvedený výrobce atypické hrany nedodává. Hrany do oblouku dodává na míru např. <https://www.balkonoveprofily.cz/>.

Dotaz č. 3/2:

V zadaném soupisu prací je v části Stavební práce položka č. 175 – Lemování balkónů z hliníkového plechu (K10), dále položky č. 204 a 205 pro Profil ukončovací pro balkóny a terasy. Nejedná se o zdvojení položek pro provedení ukončení okapní hrany balkónů (dle projektu Schlüter Bara-Rake)?

Odpověď zadavatele: V rámci VŘ oceňte i položky 204 a 205 standardní formou, jejich případné zdvojení se bude řešit v rámci realizace stavby.