

„Protihluková opatření bytových domů – výměna oken“

Zadávací řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Dodatečná informace zadavatele č. 1 k zadávacím podmínkám (dle § 49 zákona)

Dne 17. 8. 2015 obdržel zadavatel následující žádost o dodatečnou informaci:

1. Zadavatel u dřevěných výrobků dle technické zprávy požaduje:

Protokol o senzorické zkoušce, provedené dle ČSN 77 0226, ČSN ISO 8586, ČSN ISO 8589, ISO 13 302, ČSN EN 1230-2, na základě požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004, zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. S výsledkem kladným – VYHOVĚL požadavku senzorické inertnosti.

Senzorická inertnost pro nepřímý kontakt s potravinami, vydaný STÁTNÍM ZDRAVOTNÍM ÚSTAVEM.

Protokol o laboratorní zkoušce, stanovení těkavých látek (VOC) podle ČSN EN 14662-2, NV č. 163/2002 Sb. Příloha č. 1, bod 3, Vyhláška č. 6/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

S výsledkem, že profil NENÍ zdrojem zvýšených emisí VOC.

Uvolňování těkavých organických látek (VOC), vydaný STÁTNÍM ZDRAVOTNÍM ÚSTAVEM.

Dotaz 1: *Je dostačující doložit tyto požadavky prohlášením o shodě - nezávadnosti povrchových nátěrů použitých na výrobku?*

Odpověď:

Dřevěný profil sám o sobě neobsahuje závadné látky. U dřevěných výrobků je doložení prohlášení o shodě - nezávadnosti povrchových nátěrů použitých na výrobku dostačující.

2. U plastových výrobků je v technické zprávě požadavek na oboustrannou barevnost - odstín RAL 9010. Ve výpisu prvků je požadavek na odstín bílá.

Dotaz 2: *Odstín RAL 9010 není standardní bílá barva a úprava profilů v tomto odstínu se provádí nástřikem nebo kaširováním, což má za následek prodražení celého výrobku. Z hlediska finančních úspor zadavatele je možné použít u PVC oken standardní bílou barvu v oboustranném provedení RAL 9003?*

Odpověď:

Odstín RAL 9003 je u PVC oken možné použít.

3. Zadavatel u dřevěných výrobků dle technické zprávy požaduje:

Vodotěsnost (EN 1027 / EN 12208) Třída 9A

Dotaz 3: *Dle ČSN EN 14351 je požadavek na třídu vodotěsnosti 5A-7A pro danou oblast dotčených budov a dle jejich výšky a větrné oblasti. Je dostačující se držet platné ČSN EN 14351 a dodat dřevěná okna s třídou vodotěsnosti 7A?*

Odpověď:

Třída vodotěsnosti 9A je volena s ohledem na vyšší životnost oken. Požadavek uvedený v technické zprávě je tedy třeba dodržet.

Dne 18. 8. 2015 obdržel zadavatel následující žádost o dodatečnou informaci:

Zasílám doplňující dotaz k Výkazu výměr na Akci: „**Protihluková opatření bytových domů – výměna oken**“

Výkaz výměr je pravděpodobně chybně vyexportován, protože obsahuje některé nesrovnalosti a skryté vzorce.

1. Při doplnění do listu „Stavba“ iniciály objednatele a zhotovitele včetně jejich IČO a DIČ, se tyto iniciály zobrazují například i na listu „OVN“ a „Bubeníčková 32“
2. Na listu „Bubeníčková 32“ jsou na některých řádcích např. (18, 19, 40, 50) zobrazeny chybné názvy položek, opět pravděpodobně zkopírovány dle listu „Stavba“

Jelikož uchazeč výběrového řízení nesmí zasahovat do zadávací dokumentace, Vás tímto žádám o opravu a kontrolu u všech objektů výkazů výměr.

Odpověď:

Zadavatel zasílá v příloze nový soupis prací s názvem „Soupis_praci_aktualizace_07-2015a“, ve kterém byly uvedené nedostatky odstraněny.

S ohledem na tuto dodatečnou informaci prodlužuje zadavatel **lhůtu pro podání nabídek**

z termínu - do 24. 8. 2015 do 13:30 hod.

na nový termín - do 2. 9. 2015 do 13:30 hod

Místo pro podání nabídek ani požadavky na podání nabídek se nemění.

Dodatečnou informaci č. 1 zadavatel zveřejňuje rovněž na svém profilu.

V Brně dne 19. 8. 2015

Za správnost:

Ing. Jan Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna