



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 ZE DNE 5. 5. 2014

ZADAVATEL: Obec Nemojany, územně samosprávný celek

Sídlo: Nemojany 10, PSČ 683 03

Zastoupená: Zdeněk Chromý, starosta obce

IČ: 00292125

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Kanalizace a ČOV Nemojany“

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám a odpovědi na dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

OTÁZKA:

V objektech splaškové kanalizace nejsou v položkovém rozpočty položky pro tvarovky na odbočení pro domovní přípojky. Prosíme o vysvětlení, případně doplnění.

ODPOVĚĎ: v Objektu D. 1.2, oddíl 8 je v položce " *Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC* " uvedeno v poznámce včetně dodávky tvarovek.

Jelikož v PD není uveden přesný výpis použitých tvarovek a jejich dimenzí u jednotlivých kanal. odboček, zasílá zadavatel v příloze doplnění počtů kusů a dimenzí jednotlivých tvarovek do výkazu výměr, objekt D. 1-2, oddíl D. 8, pol. č. 42 - 50.

S pozdravem

OBEC NEMOJANY
683 03 p. Luleč
okres Vyškov

.....
Zdeněk Chromý, starosta obce

Příloha:

Výkaz výměr