

Dodatečná informace 2

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce Vodojem Syrovice

Zadavatel poskytuje na základě §49, odst. 1-3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, následující dodatečné informace:

Žádost č. 2:

- > Dobrý den,
- > měl bych dotaz k zadávacímu řízení na "vodojem Syrovice".
- > Ve výkazu výměr je pouze položka "Uložení sypaniny na skládku". Většinou
- > bývá zmíněno, zda se jedná o položku obsahující i poplatek za skládku a
- > nebo bývá tento poplatek v následující položce. Jedná se o cca 900 m3
- > výkopku. Mám při tvorbě ceny uvažovat zahrnutí poplatku za skládku do výše
- > zmíněné položky?

Odpověď zadavatele k žádosti č. 2:

Soupis prací s výkazem výměr je členěn na několik stavebních objektů a provozních souborů. Stavební objekty SO 01 – vodojem, SO 02 – propojovací potrubí, SO 03 – příjezdová cesta a zpevněná plocha a SO 06 – úpravy objektu nad vrtem HV-611 obsahují zmíněnou položku „Uložení sypaniny na skládku“. Zadavatel sděluje, že v případě SO 01 (596,302 m3), SO 02 (123,750 m3) a SO 06 (1,460 m3) se jedná o uložení sypaniny na mezideponii v prostoru staveniště, nebo jiném objednatel vyhrazeném prostoru, přičemž tato sypanina bude použita na zpětné zásypy, zejména pro obsyp a zásyp vlastního vodojemu. Tomu odpovídá i vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na vzdálenost přes 50 m do 500 m uvedené v soupisu prací pro SO 01, SO 02 a SO 06. U těchto stavebních objektů nebude oceněn poplatek za uložení sypaniny na skládku (tzv. skládkovné). V případě SO 03 (153,450 m3) se jedná o přebytečnou zeminu, která bude po vytěžení odvezena na skládku. Tomu odpovídá i vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na vzdálenost přes 9.000 m do 10.000 m uvedené v soupisu prací pro SO 03. U tohoto stavebního objektu bude oceněn poplatek za uložení sypaniny na skládku (skládkovné). Zadavatel sděluje, že do soupisu prací u SO 03 doplnil položku č. 4 „Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)“ o výměře 268,538 t.

Pro vyloučení pochybností přikládáme k dodatečné informaci č. 2 upravený soupis prací s výkazem výměr, který obsahuje výše uvedené doplnění. Jiné změny v něm nejsou provedeny.

Uchazeči jsou povinni ocenit tento aktuální soupis prací s výkazem výměr.

Vzhledem k výše uvedenému se zadavatel rozhodl v souladu s ustanovením §40 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách prodloužit lhůtu pro podání nabídek. **Lhůtu pro podání nabídek zadavatel prodloužil do 14.1.2014, do 12:00 hodin. V souvislosti s touto skutečností zadavatel také rozhodl o posunutí termínu otevírání obálek, a to na 14.1.2014 od 13:00.** Místo otevírání obálek zůstává beze změny.

Přílohy:

Vodojem Syrovice_soupis prací s výkazem výměr_aktualizace k DI 2

V Syrovicích, 3.1.2014

.....
Pavel Bauer
starosta obce Syrovice