

OSTATNÍ VÝROBKY

NÁZEV STAVBY :		Garážový parkovací dům Prosek	
DRUH STAVBY :		Novostavba	
MÍSTO STAVBY :		643/24 k.ú. Prosek	
INVESTOR			
	Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 180 49 Praha 9 IČO: 00063894	ZASTOUPEN:	
		Ing. Stanislav Goller	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT			
	ai5 s.r.o. Sokolovská 428/130 186 00, Praha 8 IČO: 25854372	HIP:	
		MgA. Přemysl Kokeš	
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU			
	ai5 s.r.o. Sokolovská 428/130 186 00, Praha 8 IČO: 25854372		
ODP. PROJEKTANT :			
MgA. Přemysl Kokeš		ČKA 3592	
VYPRACOVAL :		KONTROLA:	
Petr Krčál		MgA. Přemysl Kokeš	
STUPEŇ :			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
D DOKUMENTACE STAVBY			
D.1 POZEMNÍ OBJEKTY			
D.1.1 ARCH. A STAVEBNĚ TECH. ŘEŠENÍ			
D.1.1.2 VÝKRESOVÁ ČÁST			
D.1.1.2.f VÝPISY, SKLADBY			
ČÍSLO VÝKRESU :			
NÁZEV VÝKRESU :			
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - SO 01			
ČÍSLO PARÉ :			
DATUM : 09 / 2017		FORMÁT : A4	MĚŘ: 1:100

Ozn.	Schéma + Popis	Kusů			
		1NP	2NP	3NP	4NP
X01	NÁZEV: - ZÁDLAŽBOVÝ POKLOP - VSTUP DO RETENČNÍ NÁDRŽE ROZMĚR: - SVĚTLÝ ROZMĚR 600x900 mm - VNĚJŠÍ ROZMĚR 715x1015 mm - VÝŠKA RÁMU 75 mm - HLOUBKA VANY POKLOPU 55 mm MATERIÁL: - AL POPIS: - VODOTĚSNÝ A PLYNOTĚSNÝ POKLOP - NOSNOST 3 t OSTATNÍ: - V ROZÍCH POKLOPU BUDOU UMÍSTĚNY SLOUPCE SE ŠROUBEM URČENÉ KE ZVEDÁNÍ POKLOPU A K ZAMYKÁNÍ	1	-	-	-
X02	NÁZEV: - STOJAN NA KOLO - JEDNOSTRANNÝ MATERIÁL: - NEREZ POPIS: - KOTVENÝ K BETONOVÉMU PODKLADU	9	-	-	-
X03	NÁZEV: - VENKOVNÍ STĚNOVÁ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA ROZMĚR: - 400x300 mm - PRŮTOČNÁ PLOCHA 0,047 m² (MIN. MUSÍ SPLŇOVAT 0,044 m²) MATERIÁL: - AL - ELOX BARVA: - RAL 7016 POPIS: - STĚNOVÁ MŘÍŽKA SE Z LAMELAMI POD ÚHLEM 60°, ROZTEČ LAMEL 33 mm - ČERNÁ SÍTKA PROTI HMYZU	-	-	-	1
X04	NÁZEV: - SYSTÉM NUCENÉHO VĚTRÁNÍ ZE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ MATERIÁL: - PLAST - PVC SESTAVA - POPIS: - VENTILÁTOR DO POTRUBÍ AXIÁLNÍ D125 mm S KULIKOVÝMI LOŽISKAMI A VÝKONEM 240 m³/hod - KRUHOVÉ POTRUBÍ D 125 mm - DÉLKY CCA 3,5 bm - ZPĚTNÁ KLAPKA - VNĚJŠÍ NEREZOVÁ KRYCÍ MŘÍŽKA DO POTRUBÍ D125 mm SE SÍTKOU PROTI HMYZU - IZOLACE POTRUBÍ PROTI ROSENÍ, VČ. KOLEN - 2x NEREZOVÝ ANEMOSTAT DO PODHLEDU D125 mm	1	-	-	-
X05	NÁZEV: - SYSTÉM CHLAZENÍ ELEKTORROZVODNY A MÍSTNOSTI OSTRAHY SESTAVA - POPIS: - VNĚJŠÍ MULTISPLITOVÁ INVERTOROVÁ JEDNOTKA O VÝKONU 7 kW (V ZIMNÍM OBDOBÍ VYUŽITELNÁ JAKO TEPELNÉ ČERPADLO PRO MOŽNOST PŘITÁPĚNÍ) - UMÍSTĚNÍ VNĚJŠÍ STĚNA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ - MÍSTNOSTI OSTRAHY - VNITŘNÍ SPLIT JEDNOTKA O CHLADÍCÍM VÝKONU 2 kW (V ZIMNÍM OBDOBÍ MOŽNOST VYTÁPĚNÍ MÍSTNOSTI OSTRAHY) - UMÍSTĚNÍ NADE DVEŘMI DO SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ - VNITŘNÍ SPLIT JEDNOTKA O CHLADÍCÍM VÝKONU 5 kW - UMÍSTĚNÍ NA PROTĚJŠÍ STĚNĚ OD ELEKTORROZVADĚČŮ - POTRUBÍ - IZOLOVANÁ DVOJTRUBKA PRO ROZVOD KAPALINY A PLYNU - DÉLKY CCA 8 bm - KONZOLA NA FASÁDU PRO INVERTOROVOU MULTISPLIT JEDNOTKU - JEDNOTKY NAPOJENY NA ODVOD KONDENZÁTU	1	-	-	-