

M 1 : 10



C

H

D

E

P.B.

--	--

--	--

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI ULOŽENÍ POTRUBÍ

DN65	–	DĚLKA	L_{min}	=	3400	MM
DN80	–	DĚLKA	L_{min}	=	4000	MM
DN100	–	DĚLKA	L_{min}	=	4500	MM
DN125	–	DĚLKA	L_{min}	=	5000	MM
DN150	–	DĚLKA	L_{min}	=	5600	MM

NOVÉ OCELOVÉ TRUBKY BEZEŠVÉ
SEKUNDÁRNÍ ČÁST (90°C)

DN15	—	ø21.3x2.65	MM
DN20	—	ø26.9x2.65	MM
DN25	—	ø33.7x3.25	MM
DN32	—	ø42.4x3.25	MM
DN40	—	ø48.3x3.25	MM
DN50	—	ø60.3x3.65	MM
DN65	—	ø76.1x2.90	MM
DN80	—	ø88.9x3.20	MM
DN100	—	ø114.3x3.60	MM
DN125	—	ø139.7x4.50	MM
DN150	—	ø168.3x4.50	MM

PŘÍZEMÍ	1.NP	237,40	±0.00
SUTERÉN	1.PP	234,40	

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. VÁCLAV REMUTA		Ing. VÁCLAV REMUTA PRUBEŽNA 3372 434 01 MOST IČ: 63756617 DIČ: CZ6812161521	
VYPRACOVAL		ING. VÁCLAV REMUTA			
KRAJ: ÚSTECKÝ		OBEC: MOST		FORMÁT: 844 DATUM: 08/2015 STUPEŇ: PD PRO PROVÁZENÍ STAVBY	
INVESTOR: SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s., TEPLÁRENSKÁ 2, KOMORANY					
AKCE REKONSTRUKCE POTRUBÍ ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ OKRSKU VS 28, MOST D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – VYTÁPĚNÍ				ČÍSLO ZAKÁZKY: 07-2015-406	
OBSAH VÝKRES PŮDORYS 1.PP – BLOK 97				MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU: 1 : 50 VY-07	

BLOK 96/97

BLOK 97