



Pan
Ing. Vladislav Stárek
Pecka 98

507 82 PECKA

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

1108906776

NAŠE ZNAČKA

348 / 2020

VYŘIZUJE / LINKA

Kebrt / 800850860

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE

Trutnov / 07.05.2020

Malé Svatoňovice – stavební úprava RD čp. 35 – včetně zateplení objektu na parcele č. st. 162 v k.ú. Odolov v blízkosti nadzemního venkovního vedení NN.

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází venkovní vedení NN v majetku ČEZ Distribuce a.s. Jedná se o **venkovní nadzemní vedení NN provedené izolovanými vodiči AES.**

V blízkosti vedení NN bude provedena úprava RD. Stavbou tohoto objektu nedojde k ohrožení vedení ani stability podpěrných bodů. Vlastní nadzemní úprava RD bude provedena tak, že budou dodrženy bezpečné vzdálenosti od nadzemního vedení NN dle normy PNE 333302 tab. 6.3. (zateplená zeď 0,1 m od izolovaného vedení). Musí být zajištěna trvalá přístupnost k zařízení distribuční soustavy (sloupy, vodiče a pojistkové skříň). Přípojka NN pro objekt bude zachována beze změny. V případě požadavku na změnu připojení nebo změnu rezervovaného příkonu požádá investor samostatnou žádostí. Na uvedené vedení se nevztahuje ochranné pásmo dle zákona 458/2000 Sb. Stavba bude provedena dle příslušných technických norem především PNE 333302, ČSN 332000-4-41. Stavební práce budou prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost a spolehlivý provoz vedení ani osob pohybujících se v blízkosti uvedeného vedení.

Podmínky pro styk s venkovním vedením NN :

Při provádění stavebních nebo jiných prací v blízkosti venkovního vedení NN, které mohou ohrozit tato zařízení, je dodavatel prací povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození elektrického zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

1. Při provádění prací v blízkosti venkovních vedení NN nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující jeho údržbu.
2. Všichni pracovníci na stavbě musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti elektrického zařízení
3. Stavební činnosti nesmí dojít zejména ke snížení vzdálenosti vodičů a ostatních živých částí od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené PNE 33 3302, k narušení stability a pevnosti podpěrných bodů nebo k poškození uzemnění.
4. Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN EN 50110-1 ed. 2 (ČSN 34 3108) a jen po dobu nezbytně nutnou. Nelze-li tuto podmínku z vážných důvodů splnit (práce s jeřábem a jinými lanovými mechanismy apod.), musí být zařízení vypnuto a



- pracoviště zajištěno. O vypnutí a zajištění pracoviště požádejte pracovníky uvedené v bodě 2 minimálně 40 dní předem.
5. V blízkosti nesmí být zřizovány skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ.
 6. Každé poškození rozvodného zařízení musí být neprodleně ohlášeno pracovníkům ČEZ uvedeným v bodě 2.
 7. Po dobu stavby i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k rozvodnému zařízení pro pracovníky a vozidla ČEZ.
 8. **Na venkovní vedení NN se nevztahují ochranná pásma dle zákona 458/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.**
 9. **Veškeré práce v blízkosti elektrického zařízení pod napětím se řídí příslušnými normami ČSN a PNE a je třeba je bezpodmínečně dodržovat.**
 10. Další podmínky:

ČEZ distribuce, a.s. upozorňuje investora na práva provozovatele distribuční soustavy vstupovat na cizí pozemky za účelem údržby a oprav energetického zařízení, která jsou vymezena zákonem 458/2000 Sb. Tato práva nesmějí být při stavbě a užívání stavby dotčena.

Souhlasíme s projektovou dokumentací a s vydáním územního souhlasu a stavebního povolení za splnění výše uvedených podmínek.

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas s připojením k distribuční soustavě, změně rezervovaného příkonu nebo přemístěním měření.

Přílohy

S pozdravem

Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.