

YSNÝ ŘEZ

NEREZOVÉ POTRUBÍ DN 250
DĚLKA cca 3 m VČ. KOLEN

Technical drawing showing a rectangular stainless steel tank with a central pipe. The drawing includes a top view and a side cross-section.

Top View Dimensions:

- Overall width: 2200 mm
- Overall height: 1000 mm
- Inner width: 1600 mm
- Inner height: 800 mm
- Wall thickness: 200 mm
- Central pipe diameter: $\varnothing 250$ mm

Side Cross-Section Dimensions:

- Overall height: 1000 mm
- Wall thickness: 200 mm
- Base thickness: 200 mm

The drawing is labeled "YSNÝ ŘEZ" (Side Cross-Section) and "NEREZOVÉ POTRUBÍ DN 250" (Stainless Steel Pipe DN 250). The length of the pipe is noted as "DĚLKA cca 3 m VČ. KOLEN" (Length approx. 3 m including elbows).

NEREZOVÉ POTRUBÍ DN 250
DÉLKA cca 3 m VČ. KOLEN

ZÁSYP VHDONNÝ
HUTNIT KAŽDÝ

+0,45
±0,00
-0,30
-0,55
-0,85
-1,35

cca 700
250
1000
750
1000
1300
250
100
300
300
480
380
100
1,35

1:0,5

DNO ŽELEZOBETONOVÉ NÁDRŽE (C25/30-XX1, max. prásak 50 mm) - 250 mm
SEPARAČNÍ KLIZNÁ VRSTVA - 2x NEPIŠK. LEPENKA - 100 mm
PODKLADNÍ BETON C12/15 - 200 mm
HUTNĚNÝ ŠTERKOPÍSKOVÝ PODSYP

LNOUT ZEMINOU
NA 30–35 MPa

ZÁSYP VHDNOUT HUTNITELNOU ZEMINOU
HUTNIT KAŽDÝCH 300 mm NA 30–35 MPa

+0,45

-0,30

-0,55

-0,85

750

1000

250

700

cca 700

DNO ŽELEZOBETONOVÉ NÁDRŽE (C25/30–XA1, max. průsak 50 mm) – 250 mm

SEPARAČNÍ KLIZNÁ VRSTVA – 2x NEPÍSK. LEPENKA


PODKLADNÍ BETON C12/15

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

– 100 mm

– 200 mm

	BETONOVÁ TVÁRNICE IZO PLUS TIP-N/4 P5 (BS KLATOVY)
	BETONOVÁ TVÁRNICE VNITŘNÍ TN25-B P5 (BS KLATOVY)
	BETONOVÁ TVÁRNICE PŘÍČKOVÁ TP7-B P3 (BS KLATOVY)
	PROSTÝ BETON C8/10
	ŽELEZOBETON C25/30-XA1, max. průsak 50 mm
	ŽELEZOBETONOVÉ PŘEKLADY, VĚNCE (TYPOVÉ BS KLATOVY)
	ŽELEZOBETON C25/30-XA1

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		ZODP.PROJ.		HIP		PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz			
Ing.M.JANIČEK		P.GUERREROVÁ		Ing.P.PLICHTA		Ing.J.MALÁ					
											
INVESTOR: OBEC PŘÍSTOUPIM PŘÍSTOUPIM 80 282 01 ČESKÝ BROD								FORMÁT		2xA4	ČÍSLO PARÉ
STAVBA : PŘÍSTOUPIM – ČOV A KANALIZACE								ÚČEL		DZS	
								DATUM		09/2014	
								MĚŘITKO		1 : 25	
								kótováno v		mm	
OBSAH: SO 02 PROVOZNÍ OBJEKT S AKTIVACÍ KANÁL ČESLÍ PRO SVOZ FEKÁLIÍ								Č.ZAKÁZKY		047	D.1.1.02–03.1
								Č.VÝKRESU			