

KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE

STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577

MR-01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE <i>Strážky 21</i> <i>403 40 Ústí nad Labem</i> <i>Tel. 603 709 577</i> <i>vl.krizan@seznam.cz</i>	
Ing.Vlastimil Křižan	Ing.Vlastimil Křižan			
Investor: Obec Přistoupím, Přistoupím 80, 282 01 Český Brod				
Název akce: PŘISTOUPÍM – ČOV A KANALIZACE <i>Měření a regulace ČOV</i>			Místo:	Přistoupím
			Účel :	DPS
			Zak. číslo:	125/2014
			Datum :	Listopad 2014

1. Všeobecně

SEZNAM PŘÍLOH:

MR-01 Technická zpráva

MR-02 Výkaz výměr

MR-03 Dispozice

MR-04 Technologické schéma M+R

MR-05 Zapojení okruhů M+R

1.1. Rozsah a účel

Projektová dokumentace MĚŘENÍ A REGULACE pro výběr zhotovitele slouží pro „ČOV Přistoupím“.

1.2. Podklady pro vypracování projektové dokumentace

- dispozice a technologické schéma čistírny odpadních vod (ČOV) s vyznačením polohy jednotlivých spotřebičů elektro.
- požadavky investora, projektanta technologie
- seznam s typy použitých čerpadel, dmychadel a dalších motorických spotřebičů v ČOV
- platné související normy ČSN a další související předpisy

1.3. Předpisy a normy

Projekt je zpracován dle platných norem ČSN, ČSN-IEC, EN, a dalších platných závazných technických a právních předpisů.

Projekt musí být realizován dle norem a předpisů platných v době realizace, pokud tyto předpisy nestanoví jinak.

1.4. Napěťové soustavy

MaR a ovládání - 1 NPE ~50 Hz, 230 V TN-S

signály MaR - 2 - 24V DC

1.5. Ochrana před nebezp. dotyk. napětím

Ochrana bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41ed.2:

základní - ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN

zvýšená - doplňujícím pospojováním - tzn. uvedením všech neživých částí na stejný potenciál (například žlaby, ventily, čerpadla, potrubí, zásobníky, kovové konstrukce, apod.)

Pospojení provedeno buďto páskem, nebo měděným vodičem CY (průřez min. 4 mm²).

1.6. Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33-2000-5-51ed.2

Vnější vlivy prostředí na jednotlivé prostory ČOV jsou stanoveny a v protokolu o prostředí který je nedílnou součástí projektové dokumentace elektro.

1.7. Prostředí z hlediska EMC dle ČSN EN 60439-1

Rozváděč MaR a ostatní zařízení a instalace MaR budou umístěny z hlediska Elektromagnetické kompatibility (EMC) v **Prostředí 1** dle ČSN EN 60439-1, článek 7.10.1.

(Prostředí 1 - lehký průmysl, obytné a obchodní prostory.)

1.8. Ochrana před účinky cizích vlivů

Silové kabely vedeny odděleně od kabelů MaR. Při souběhu dodržet odstup min. 300 mm.

V případě nasazení frekvenčního měniče, použít pro silové připojení frekvenčního měniče, a pro silové připojení jím napájených čerpadel stíněné kabely!

Kabely musí být vedeny odděleně od veškerých kabelů části MaR, a ovládacích kabelů! Pokud je to možné, vést tyto kabely odděleně i od ostatních silových kabelů NN.

Všechny stíněné kabely elektro budou stíněním spojeny s PE na jednom konci kabelu, nejlépe v rozváděči elektro.

Všechny stíněné kabely MaR budou stíněním spojeny s PE na jednom konci kabelu, nejlépe v rozváděči MaR (viz. PD, část MaR).

V rozváděči MaR vést silové vodiče odděleně od vodičů analogových vstupů a výstupů, a binárních vstupů a výstupů. Vodiče binárních výstupů vést odděleně od analogových a binárních vstupů, a vstupů čítačů.

1.9. Ochrana před přepětím

Ochrana elektronických zařízení části MaR řešena 3. stupněm přepětové ochrany s VF filtrem, osazeným v části MaR.

2. Technické řešení ČOV

2.1. Samočistící česle

Mechanické předčištění zahrnují samočistící česle s lapákem písku. Odpadní voda proteče samočistíci česlemi a lapákem písku, kde dojde k separaci shrabků a písku. Mechanicky předčištěné odpadní vody budou dále protékat do aktivace. Česle mají svoji automatiku. Je zajištěn pouze signalizační přenos chodu a poruchy do systému PLC.

2.2. Dmychadla

Dmychadla vzduchu slouží k provzdušňování aktivační nádrže, a provzdušnění kalojemu. Každé dmychadlo slouží pro aktivační nádrž a kalojem. Otáčky dmychadla pro aktivaci jsou řízeny na základě hodnoty rozpuštěného kyslíku v aktivační nádrži. V případě poruchy jednoho dmychadla je přestaven elektroventil tak, že aktivace má vždy přednost. Motory dmychadel jsou napájeny ze stykačových vývodů rozváděče elektro. Jištěny jističem a nadproudovou ochranou.

Dmychadla, i ventily jsou ovládány z rozváděče MaR -DT. Dmychadla provozována v automatickém (standardně), či ručním režimu. Volba režimu přepínačem Aut-Vyp-Ruč na dveřích rozváděče MaR.

Do rozváděče MaR je z rozváděče elektro HR snímán provozní stav CHOD dmychadel.

2.3. Míchadlo

Míchadlo slouží k promíchávání vody a kalu v první, denitrifikační části aktivační nádrže.

Motor míchadla napájen ze stykačového vývodu rozváděče elektro HR. Jištění 3-fázovým jističem a nadproudovou ochranou.

Míchadlo ovládáno z rozváděče MaR - DT. Provozováno v automatickém (standardně), či ručním režimu. Volba režimu přepínačem Aut-Vyp-Ruč na dveřích rozváděče MaR. V automatickém režimu spíná řídicí systém míchadlo v nastavených cyklech (v provozu vždy střídavě s provozem dmychadel). Do rozváděče MaR je z rozváděče elektro snímán provozní stav CHOD míchadla .

2.4. Čerpadlo recirkulace kalu

Čerpadlo recirkulace kalu umístěné v poslední, usazovací části aktivační nádrže, slouží k zajištění recirkulace části kalu v aktivační nádrži. Čerpání kalu bude kontinuální do aktivace, čerpání bude nastaveno nepřetržitě (popř. v cyklech). V časových intervalech bude otvírat ventil na potrubí přebytečného kalu do kalojemu se současným uzavřením ventilu do nitrifikace.

Motor čerpadla napájen ze stykačového vývodu rozváděče elektro HR. Jištění 3-fázovým jističem a nadproudovou ochranou.

Čerpadla jsou ovládány z rozváděče MaR - DT. Provozováno v automatickém (standardně), či ručním režimu. Volba režimu přepínačem Aut-Vyp-Ruč na dveřích rozváděče MaR. V automatickém režimu spíná řídicí systém čerpadlo v nastavených cyklech. Do rozváděče MaR je z rozváděče elektro snímán provozní stav CHOD čerpadla.

3. Technické řešení obvodů MaR

3.1. Rozváděč MaR – DT

Rozváděč MaR - DT pro čistírnu odpadních vod Přistoupím slouží pro napájení veškerých přístrojů a dalších zařízení části MaR v celém prostoru čistírny odpadních vod, a zároveň pro osazení řídicího systému, části přístrojů MaR, a ovladačů pro ruční ovládání většiny spotřebičů elektro (napájeny z rozv. Elektro). Rozváděč osazen v místnosti obsluhy. Rozváděč vestavěn do oceloplechové nástěnné skříně s plnými dveřmi. Přívod do rozváděče i vývody z rozváděče horem. Na přívodu rozváděče osazen 1-pólový vypínač, do přívodu napájení řídicího systému dále doplněna přepět'ová ochrana 3. stupně s VF filtrem.

V rozváděči budou silové vodiče vedeny odděleně od vodičů analogových vstupů a výstupů, a binárních vstupů a výstupů, bin. výstupy oddělit od vstupů. (viz bod 1.8).

3.2. Řídicí systém

Řídicí systém PLC.

Jedná se o volně programovatelný systém s dostatečnou výkonností, a vysokou spolehlivostí. Systém je schopna plného autonomního provozu, ale může též pracovat v řídicí síti s dispečerskými stanicemi v sítích automatizovaných systémů.

Řídicí systém PLC je v tomto případě doplněn inteligentním ovládacím displejem, osazeným na dveřích rozváděče MaR. Pomocí displeje je možné nejen přečíst aktuální hodnoty a stavy snímané řídicí stanicí, ale také umožňuje v nastavených mezích změny nastavení vybraných parametrů pro řízení procesu. Jde například o změny časových programů a podobně.

3.3. Snímání provozních a poruchových stavů

Z provozu ČOV snímány důležité provozní a poruchové stavy, nutné jak pro samotné řízení chodu čistírny, tak i pro zaznamenávání a případný dálkový přenos údajů vypovídajících o funkci ČOV. Stavové i analogové signály zavedeny na odpovídající binární či analogové vstupy řídicího systému.

Snímané binární stavy: odkud

- výpadek fáze rozv. elektro
- dmyhadla - CHOD rozv. elektro
- míchadla , aktivační nádrž - CHOD rozv. elektro
- čerpadla recirkulace kalu - CHOD rozv. Elektro
- čerpadlo z kalové vody lisu - CHOD rozv. Elektro
- čerpadlo pro kalojem - CHOD rozv. Elektro
- kalojem, plovák - Max. provoz. hladina
- minimální hladina v dosazovací nádrži
- minimální a maximální hladina ve fekální jímce
- minimální a maximální hladina v jímce kalojemu
- kvitace poruchy
- provozní a havarijní stavy česlí

Snímané analogové hodnoty: odkud

- Průtok vody na výstupu z ČOV, výstup z ČOV
- obsah rozpuštěného kyslíku v aktivační nádrži

3.4. Výstupní povely z řídicího systému

Z řídicího systému jsou pro řízení technologie ČOV a signalizaci vyvedeny z binárních (případně též analogových) výstupů níže vypsány povely.

Povely binárních výstupů:

- dmyhadla - ZAPNOUT
- ventil pro kalojem - OTEVŘÍT
- ventil z dosazováku pro kalojem - OTEVŘÍT
- ventil z dosazováku pro nitrifikaci - OTEVŘÍT
- míchadlo, akt.nádrž - ZAPNOUT
- čerpadla - ZAPNOUT
- signálka – sdružená PORUCHA
- výpadek fáze
- porucha ČOV

3.5. Ovládání dmychadel vzduchu a ventilů

Dmyhadla slouží k provzdušňování aktivačních nádrží, a provzdušnění kalojemu. Funkce je již popsána v části 2.2. této zprávy.

Dmyhadla, i ventily budou ovládána z rozváděče MaR - DT. Dmyhadla provozována v automatickém (standardně), či ručním režimu. Volba režimu přepínačem Aut-Vyp-Ruč na dveřích rozváděče MaR.

Pro zajištění zpětné kontroly o činnosti dmychadel je z rozváděče elektro snímán provozní stav CHOD dmychadel. Signál zaveden na příslušný binární vstup řídicího systému .

3.6. Ovládání čerpadla recirkulace kalu a ventilů

Čerpadlo recirkulace kalu umístěné v poslední, usazovací části aktivační nádrže, slouží k zajištění recirkulace části kalu v aktivační nádrži. Čerpání kalu bude kontinuální do aktivace. V časových intervalech bude otvírat ventil na potrubí přebytečného kalu do kalojemu a současně se bude uzavírat ventil do nitrifikace. V automatickém režimu spíná řídicí systém čerpadlo v nastavených cyklech. Do rozváděče MaR je z rozváděče elektro snímán provozní stav CHOD čerpadla.

3.7. Měření průtoku

Pro kontrolu funkce a stupně využití ČOV, a pro zjištění momentálního průtoku vody skrz čistící zařízení ČOV, je na výstupním potrubí z ČOV osazeno měření průtoku vody. Měřicí zařízení osazeno v měřicí šachtě zbudované na pozemku čistírny na výstupním potrubí z ČOV.

Navrženo měření pomocí měřícího Parshalova žlabu velikosti P2 a ultrazvukového snímače hladiny s příslušnou vyhodnocovací jednotkou. Vyhodnocovací jednotka napájena napětím 230V, 50Hz z rozváděče MaR - DT a situována na zdi místnosti obsluhy, v blízkosti rozváděče MaR. Analogový výstup z vyhodnocovací jednotky (proudová smyčka 0..20 mA, či 4..20 mA) je zaveden na odpovídající analogový vstup ŘS v rozváděči MaR. Zapojení viz výkresová dokumentace MaR.

3.8. Snímání maximální provozní hladiny v kalojemu

V nádrži kalojemu je pomocí plovákového snímače hladiny snímána maximální provozní hladina. Signál o maximální provozní hladině je zaveden na binární vstup řídicího systému. V případě dosazžení maximální hladiny je sepnuto čerpadlo v jímce a je odčerpána voda zpět do denitrifikace.

3.9. Snímání minimální hladiny v dosazovací nádrži

V dosazovací nádrži je pomocí plovákového snímače hladiny snímána minimální provozní hladina. V případě minimální hladiny je odstaveno čerpadlo.

3.10. Snímání hladiny ve fekální jímce

Ve fekální jímce je pomocí plovákového snímače hladiny snímána maximální provozní hladina. Signál o maximální provozní hladině je zaveden na binární vstup řídicího systému. V případě dosazžení maximální hladiny je sepnuto čerpadlo v jímce a je odčerpána voda zpět do hrubého předčištění.

3.11. Snímání hladiny v jímce vody

V jímce vody je pomocí plovákového snímače hladiny snímána provozní hladina. Signál o provozní hladině je zaveden na binární vstup řídicího systému. V případě dosažení minimální hladiny je sepnuto čerpadlo ve vrtu a bude dočerpána jímka vody.

3.12. Ovládání motorických spotřebičů

Z rozváděče MaR je ovládána většina motorických spotřebičů v ČOV. Spotřebiče napájeny z rozváděče elektro. Spotřebiče jsou provozovány z automatického, či ručního režimu. Volba režimu a ruční zapnutí přepínači na dveřích rozváděče MaR. V automatickém režimu jsou spotřebiče ovládány povely řídicího systému.

3.13. Napájení části MaR

Z hlavního rozváděče elektro bude napájena také rozvodnice MaR, a veškeré přístroje MaR namontované v ČOV. Napájení 230V, 50Hz kabelem CYKY 3C x 2,5 mm². Jištění vývodu 1-fázovým jističem 16A.

3.12. Komunikace

Komunikace ČOV bude řešena pomocí přenosu GPRS - data budou přenášena na dispečink.

4. Požadavky na jiné profese

4.1. Dodavatel stavební části zajistí

- zhotovení případných kabelových průrazů
- drobné úpravy dle požadavků vedoucího montéra
- zbudování měřicí šachty včetně zabudování měřícího Parshallova žlabu na výstupním potrubí z ČOV
- provedení kabelových výkopů pro podzemní kabelové trasy

4.2. Dodavatel strojní části zajistí

- drobné úpravy dle požadavků vedoucího montéra
- osazení veškerého technologického zařízení do technologie ČOV

4.3. Dodavatel elektro zajistí

- montáž kabelových tras elektro (lávky, žlaby, ochr.trubky, apod.)
- provedení kabelových výkopů pro podzemní kabelové trasy
- osazení a vyzbrojení rozváděče elektro
- napájení rozváděče elektro z elektroměrové rozvodnice RE
- montáž motorické instalace elektro dle PD elektro
- montáž světelné a zásuvkové instalace elektro a dalších zařízení elektro dle této PD
- napájení zařízení MaR
- drobné úpravy dle požadavků vedoucího montéra

4.4. Dodavatel MaR zajistí

- dodržení návazností mezi profesí Elektro a MaR
- montáž kabelových tras MaR (lávky, žlaby, ochr.trubky, apod.)
- osazení a vyzbrojení rozváděče MaR - DT
- osazení měrného parshalova žlabu a ultrazvukového snímače do měrné šachty (*provést ve spolupráci s dodavatelem zařízení!*)
- osazení vyhodnocovací jednotky průtoku na zeď místnosti obsluhy, a její zapojení
- osazení a zapojení plovákových snímačů hladiny –
- montáž a zapojení případných dalších zařízení MaR, umístěných mimo rozváděč MaR, dle této PD
- drobné úpravy dle požadavků vedoucího montéra