



TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA ČS3



LEGENDA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ:

ČS	čerpací stanice
Č1,2	čerpadlo
VT	vodící tyče čerpadla nerez
ZK	zpětná klapka
KV	PP kulový ventil se zemní soupravou pro splaškové vody
D	držák vodících tyčí
KP	koncovka na proplach (proplachovací souprava pro splaškovou odpadní vodu)
ŽE	nerezový žebřík
P	poklop Ø 600 uzamykatelný D400, litinový 900x600 C250 uzamykatelný
EL	elektrozvaděč
PO	nerezové potrubí
UP	uliční poklop
N	patkové koleno
PL	plošina pracovní – umístěna tak, aby obsluha měla armaturní tvarovky (KK, ZP) v úrovni pasu
ET	elektrotvarovka
LN	lemový nákrůžek + příruba převlečná


LEGENDA PROPOJOVACÍCH POTRUBÍ

- 1 PP 300, PP 250 nátok do ČS3
- 2 DN 50 – chránička pro kabely (prostup)
- 3 PE 90 – 90x 8,2 výtlak z ČS3
- Č1,2 čerpadlo
- 4 – POROROŠT Z KOMPOZITU – PREFAGRID 30x30/25
- 5 – RÁM PODESTY Z NEREZI
L PROFILY (PŘÍCHYCENÉ KE STĚNĚ)

SVORKOVNICE KABELŮ OD ČERPADEL A PLOVÁKOVÝCH SPINAČŮ BUDOU
UMÍSTĚNÝ V ROZVADĚČI MIMO PROSTOR ČERPAČÍ JÍMKY

Plovákové spínače:
Dvouplášťové plovákové spínače MAC5 s mikrospínačem

System řízení:



Vyracoval:		ALENA TRNKOVÁ		 VODOS Kolín VODOS Kolín s.r.o., Legerova 21, 280 00 Kolín III tel. 321 724 242 fax 321 712 326			
Projektant:							
Odpovědný projektant:		ING. ROMAN NEŠPOR					
Kraj:	STŘEDOČESKÝ	O.ú. / Mě.ú.:	PŘISTOUPIM / ČESKÝ BROD		Místo stavby:	PŘISTOUPIM	
Stavebník:	OBEC PŘISTOUPIM, PŘISTOUPIM 80, ČESKÝ BROD; 282 01				Datum :	10 / 2014	
Název akce: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PŘISTOUPIM PS 01 - TECHNOLOGIE ČERPACÍCH STANIC					Číslo zakázky :	AT2014 / 87	
					Stupeň :	TDW	Číslo paré:
					Formát:	3A4	
					Měřítka:		
Název výkresu:	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA VYSTROJENÍ ČS3				Číslo výkresu:	F3.01.4	
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM							