


TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA ČS4




LEGENDA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ:

- ČS čerpací stanice
- Č1,2 čerpadlo
- VT vodící tyče čerpadla nerez
- ZK zpětná klapka
- KV PP kulový ventil se zemní soupravou pro splaškové vody
- D držák vodících tyčí
- KP koncovka na proplach (proplachovací souprava pro splaškovou odpadní vodu)
- ŽE nerezový žebřík
- P poklop Ø 600 uzamykatelný D400, litinový 900x600 C250 uzamykatelný
- EL elektrorozvaděč
- PO nerezové potrubí
- UP uliční poklop
- N patkové koleno
- ET elektrotvarovka
- LN lemový nákrůžek + příruba převlečná

SVORKOVNICE KABELŮ OD ČERPADEL A PLOVÁKOVÝCH SPÍNAČŮ BUDOU UMÍSTĚNY V ROZVADĚČI MIMO PROSTOR ČERPACÍ JÍMKY


Plovákové spínače:
Dvouplášťové plovákové spínače MAC5 s mikrospínačem

Systém řízení:



LEGENDA PROPOJOVACÍCH POTRUBÍ

- 1 PP 300 nátok do ČS4
- 2 DN 50 – chránička pro kabely (prostup)
- 3 PE 90 – 90x 8,2 výtlak z ČS4
- Č1,2 čerpadlo



Vypracoval:	ALENA TRNKOVÁ	 VODOS Kolín VODOS Kolín s.r.o., Legerova 21, 280 00 Kolín III tel. 321 724 242 fax 321 712 326				
Projektant:						
Odpovědný projektant:	ING. ROMAN NEŠPOR					
Kraj:	STŘEDOČESKÝ	O.ú. / Mě.ú.:	PŘÍSTOUPIM / ČESKÝ BROD	Místo stavby:	PŘÍSTOUPIM	
Stavebník:	OBEC PŘÍSTOUPIM, PŘÍSTOUPIM 80, ČESKÝ BROD; 282 01			Datum :	10 / 2014	
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PŘÍSTOUPIM PS 01 - TECHNOLOGIE ČERPACÍCH STANIC				Číslo zakázky :	AT2014 / 87	
				Stupeň :	TDW	Číslo paré:
				Formát:	3A4	
				Měřítko:		
Název výkresu:	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA VYSTROJENÍ ČS4			Číslo výkresu:	F3.01.5	
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM						