

Veřejná zakázka:

SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zahájeném dne 29.12.2020 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a TED, ev. č. Z2020-046502
zadavatelem:

Město Lysá nad Labem
se sídlem Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem
IČO: 00239402

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
ze dne 12. 1. 2021**

ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

K uveřejnění na profil zadavatele

Město Lysá nad Labem, se sídlem Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 00239402 (dále jen „**zadavatel**“), jakožto zadavatel podlimitní veřejné zakázky vedené pod názvem „Sportovní hala Lysá nad Labem“, zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“), zahájeném dne 29.12.2020 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a TED, evidenční číslo veřejné zakázky Z2020-046502 (dále jen „**Veřejná zakázka**“), tímto poskytuje a uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace Veřejné zakázky na základě předchozí písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v ZD uvádí, že neorganizuje prohlídku místa plnění, jelikož je místo plnění veřejně přístupné. Přesto si dovoluujeme zadavatele požádat, zda by provedl prohlídku místa plnění za účasti zástupce zadavatele příp. projektanta.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel sděluje, že z důvodu žádosti potenciálního dodavatele bude organizovat prohlídku místa plnění, a to dne 18.1. 2021 v 10 hodin na místě stavby (Komenského ul., Lysá nad Labem). Zadavatel sděluje, že se jedná pouze o prohlídku místa plnění a že jakékoliv dotazy bude dotazy zodpovídat pouze písemně prostřednictvím elektronického nástroje www.e-zakazky.cz, nikoliv na prohlídce samotné.

Dotaz č. 2:

Zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele 2 soubory s VV, a to „VV LYSA - Sportovní hala.xlsx“ a „VV LYSA – Sportovní hala_revJS.xlsx“.

Prosíme o upřesnění, který VV má dodavatel ocenit a použít k podání nabídky.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel spolu s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 na profilu zadavatele zveřejní také aktualizovaný výkaz výměr, který obsahuje správný soubor k ocenění.

Dotaz č. 3:

Žádáme o odstranění předepsané výše procenta u položek přesunu hmot v části soupisu prací ZTI, vnitřní plynovodní instalace, STL přípojka plynu, neboť výše nákladů na přesun hmot je součástí cenové nabídky potenciálního dodavatele.

Odpověď na dotaz č. 3:

V příslušných výkazech byly zpřístupněny údaje k vyplnění daných přesunů hmot napříč všemi výkazy. Zadavatel poskytuje aktualizované výkazy k vyplnění.

Dotaz č. 4:

Žádáme o odstranění předepsané výše procenta u položek dokumentace, PPV, GZS v části soupisu prací elektroinstalace, hromosvod, elektrické vedení, veřejné osvětlení, neboť výše nákladů na dokumentace, PPV a GZS je součástí cenové nabídky potenciálního dodavatele.

Odpověď na dotaz č. 4:

V příslušných výkazech byly zpřístupněny údaje k vyplnění daných přesunů hmot napříč všemi výkazy. Zadavatel poskytuje aktualizované výkazy k vyplnění.

Dotaz č. 5:

Předaný výkaz výměr SO 01 - VZT neodpovídá vyhl.č.169/2016 Sb. §6 a §7, kde je uvedeno, že u každé položky má být odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací a výpočet použitý při stanovení množství položky. Žádáme zadavatele o doplnění odkazů a výpočtů do výkazu výměr.

V předané dokumentaci chybí výkres rámu pod kondenzační jednotky, protipožární ucpávky rozepsat dle profilů. Žádáme zadavatele o opravu a doplnění výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 5:

V poskytnutém výkazu výměr je uveden sloupec pozice, jehož označení odpovídá označení jednotlivých prvků ve výkresové části. Nedílnou částí je i technická zpráva, jejíž součástí jsou další údaje o navrženém technickém řešení. Pomocné konstrukce pod jednotky jsou vykázány ve stavební části dokumentace. Protipožární ucpávky jsou ve výkazech uvedeny výměrou kg a bm. Podrobněji nebude zadavatel rozepisovat. Dále viz. závěrečná odpověď.

Dotaz č. 6:

Předaný výkaz výměr SO 01 - ZTI neodpovídá vyhl.č.169/2016 Sb. §6 a §7, kde je uvedeno, že u každé položky má být odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací a výpočet použitý při stanovení množství položky. Žádáme zadavatele o doplnění odkazů a výpočtů do výkazu výměr. V předaném výkazu výměr je u zemních prací uveden výkop 38,675 m3, který se má odvézt na skládku. Obsyp potrubí a lože pod potrubí je 91,028 + 21,175 m3. Nesouhlasí výkop se zásypem. Žádáme zadavatele o opravu a doplnění výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 6:

Rozdílné hodnoty vychází z průběhu terénu, kdy část potrubí se ve vztahu ke stávajícímu terénu ocitá nad terénem. Pro násyp jsou výkazu ZTI jsou uvedeny jen základní vrstvy pro lože a obsyp. Následné zemní práce pro vytvoření finálního upraveného terénu jsou uvedeny v rámci hlavních zemních prací SO02. Dále viz. závěrečná odpověď.

Dotaz č. 7:

Předaný výkaz výměr SO 01 - ÚT neodpovídá vyhl.č.169/2016 Sb. §6 a §7, kde je uvedeno, že u každé položky má být odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací a výpočet použitý při stanovení množství položky. Žádáme zadavatele o doplnění odkazů a výpočtů do výkazu výměr. V předaném výkazu výměr, kde je uvedeno množství kpl, žádáme zadavatele o opravu těchto položek tak, aby odpovídala pravidlům rozpočtování. Žádáme zadavatele o opravu a doplnění výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 7:

Položky označené jako kpl jsou dostatečně specifikovány např. Trojcestný směšovací ventil závitový, do min. 90 °C, min. PN6, DN 15 kvs=1,6 m3/h + pohon (specifikace napájení a ovládání dle požadavků MaR, předpoklad ovládání 0 až 10 V). Jedná se o zařízení skládající se z více jednotlivých částí. Popis je dostatečný pro nacenění. Tazatel blíže specifikuje položky, které se mu jeví jako nedostatečně specifikované. Výkaz zůstává beze změny. Dále viz. závěrečná odpověď.

Dotaz č. 8:

Předaný výkaz výměr SO 01 - plyn neodpovídá vyhl.č.169/2016Sb. §6 a §7, kde je uvedeno, že u každé položky má být odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací a výpočet použitý při stanovení množství položky. Žádáme zadavatele o doplnění odkazů a výpočtů do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 8:

Viz. závěrečná odpověď.

Dotaz č. 9:

Předaný výkaz výměr SO 01 - silnoproud neodpovídá vyhl.č.169/2016 Sb. §6 a §7, kde je uvedeno, že u každé položky má být odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací a výpočet použitý při stanovení množství položky. Žádáme zadavatele o doplnění odkazů a výpočtů do výkazu výměr. Položka č.65 Protipožární ucpávky neodpovídá pravidlům rozpočtování. Žádáme o doplnění počtu a velikosti ucpávek.

Odpověď na dotaz č. 9:

Položka 65 upravena. Dále viz. závěrečná odpověď.

Dotaz č. 10:

Předaný výkaz výměr SO 01 - hromosvod neodpovídá vyhl.č.169/2016 Sb. §6 a §7, kde je uvedeno, že u každé položky má být odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací a výpočet použitý při stanovení množství položky. Žádáme zadavatele o doplnění odkazů a výpočtů do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 10:

Viz závěrečná odpověď.

Dotaz č. 11:

Předaný výkaz výměr SO 01 - MaR neodpovídá vyhl.č.169/2016 Sb. §6 a §7, kde je uvedeno, že u každé položky má být odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací a výpočet použitý při stanovení množství položky. Žádáme zadavatele o doplnění odkazů a výpočtů do výkazu výměr. Položka č.48 Protipožární ucpávky neodpovídá pravidlům rozpočtování. Žádáme o doplnění počtu a velikosti ucpávek.

Odpověď na dotaz č. 11:

Položka je vykázána hmotnostní jednotkou. Zadavatel nebude blíže specifikovat ani dělit na více položek. Položka zůstává beze změny. Dále viz. závěrečná odpověď.

Dotaz č. 12:

Předaný výkaz výměr SO 01 - SLP neodpovídá vyhl.č.169/2016 Sb. §6 a §7, kde je uvedeno, že u každé položky má být odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací a výpočet použitý při stanovení množství položky. Žádáme zadavatele o doplnění odkazů a výpočtů do výkazu výměr. V předaném výkazu výměr, kde je uvedeno množství kpl, žádáme zadavatele o opravu těchto položek tak, aby odpovídala pravidlům rozpočtování (jádrové vrty – délka, profil, průrazy, drážkování – množství apod). Položka č.163 a č.171 jsou duplicitní – jsou uvedeny ve VRN.

Odpověď na dotaz č. 12:

Položky s výměrou KPL jsou dostatečně vykázány a zvolená jednotka tomu odpovídá. Položky nebudeme více dělit. Jako příklad uvádíme

65	Sestavení rozhlasové ústředny	kpl	1
66	Montáž datového rozvaděče	kpl	1
67	Oživení systému místního rozhlasu	kpl	1
68	Proškolení obsluhy zařízení místního rozhlasu	kpl	1
117	Popisky kabelů UTP	kpl	1
124	Nastavení kamer a síťového videorekordéru	kpl	1,0

Dále viz. závěrečná odpověď.

Dotaz č. 13:

Předaný výkaz výměr SO 02 – HTÚ a zpevněné plochy neodpovídá vyhl.č.169/2016 Sb. §6, kde je uvedeno, že u každé položky má být odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace. Žádáme zadavatele o doplnění odkazů do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 13:

Viz. závěrečná odpověď.

Dotaz č. 14:

Předaný výkaz výměr SO 03 – a - c, neodpovídá vyhl.č.169/2016 Sb. §6 a §7, kde je uvedeno, že u každé položky má být odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací a výpočet použitý při stanovení množství položky. Žádáme zadavatele o doplnění odkazů a výpočtů do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 14:

Viz. závěrečná odpověď.

Dotaz č. 15:

Předaný výkaz výměr SO 03 – d - AZS, neodpovídá vyhl.č.169/2016 Sb. §6 a §7, kde je uvedeno, že u každé položky má být odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací a výpočet použitý při stanovení množství položky. Žádáme zadavatele o doplnění odkazů a výpočtů do výkazu výměr. Pol. č.34, č.36 neodpovídají pravidlům rozpočtování, nelze uvádět kpl, ale množství.

Odpověď na dotaz č. 15:

Položky 34 a 36 jsou vykázány jako příslušné tvarovky k položkám 33 a 35. Dokumentace a dané výkazy jsou zpracovány pro danou úroveň poznání tedy pro DPS – nejedná se o výrobní dokumentaci/kladečské výkresy. Položky zůstávají beze změny. Dále viz. závěrečná odpověď.

33	32 x 2,0 PE80, PE-MD SOFT potrubí, PN 8, SDR17, role 100m	m	590,00
34	+ tvarovky k PE 32x2,0mm	kpl	1,00
35	40 x 2,4 PE100, PE-HD potrubí, PN 10, SDR17, role 100m	m	190,00
36	+ tvarovky k PE 40x2,4mm	kpl	1,00
37	CHRANICKA KOPOFLEX 90	m	120,00

Stránka 1

Dotaz č. 16:

Předaný výkaz výměr SO 05 - trafostanice neodpovídá vyhl.č.169/2016 Sb. §6 a §7, kde je uvedeno, že u každé položky má být odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací a výpočet použitý při stanovení množství položky. Žádáme zadavatele o doplnění odkazů a výpočtů do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 16:

Viz. závěrečná odpověď.

Dotaz č. 17:

Předaný výkaz výměr SO 06 - vedení plynu neodpovídá vyhl.č.169/2016 Sb. §6 a §7, kde je uvedeno, že u každé položky má být odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací a výpočet použitý při stanovení množství položky. Žádáme zadavatele o doplnění odkazů a výpočtů do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 17:

Viz. závěrečná odpověď.

Dotaz č. 18:

Předaný výkaz výměr SO 07 – vedení SLP neodpovídá vyhl.č.169/2016 Sb. §6 a §7, kde je uvedeno, že u každé položky má být odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací a výpočet použitý při stanovení množství položky. Žádáme zadavatele o doplnění odkazů a výpočtů do výkazu výměr. V předaném výkazu výměr, kde je uvedeno množství kpl, žádáme zadavatele o opravu těchto položek tak, aby odpovídala pravidlům rozpočtování. Položka č.22 a č.26 jsou duplicitní – jsou uvedeny ve VRN.

Odpověď na dotaz č. 18:

Položky označované jako kpl zůstávají beze změny, nebudeme provádět jejich podrobnější rozpad. Jako příklad uvádíme:

16	Prostup do budovy, kabelový prostup 2x 100mm	kpl	1
17	Utěsnění kabel.prostupu uvnitř budovy	kpl	1

Popis položek je dostatečný k jejich nacenění.

Položka 22 a 26 je určena pro potřeby tohoto SO v závislosti na budoucím provozovateli.

Položky zůstávají součástí výkazu.

22	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1
26	Stavební přípomoc	kpl	1

Dotaz č. 19:

Předaný výkaz výměr SO 08 - sadové úpravy a mobiliář neodpovídají vyhl.č.169/2016 Sb. §6 a §7, kde je uvedeno, že u každé položky má být odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací a výpočet použitý při stanovení množství položky. Žádáme zadavatele o doplnění odkazů a výpočtů do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 19:

Viz. závěrečná odpověď.

Dotaz č. 20:

Předaný výkaz výměr SO 09 - demolice neodpovídá vyhl.č.169/2016 Sb. §6 a §7, kde je uvedeno, že u každé položky má být odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací a výpočet použitý při stanovení množství položky. Žádáme zadavatele o doplnění odkazů a výpočtů do výkazu výměr. V předaném výkazu výměr chybí poplatek za skládku za odstranění stromů.

Odpověď na dotaz č. 20:

Součástí dokumentace je výkresová a textová část, kde je uveden podrobnější popis demolic.

Do výkazu výměr byla přidána položka za poplatek skládky na odstraňovanou zeleň.

Dále viz. závěrečná odpověď.

Dotaz č. 21:

V předaných výkazech výměr není možné zkontrolovat přesuny hmot. Žádáme zadavatele o zaslání nového výkazu výměr, aby bylo možné zkontrolovat přesuny hmot.

Odpověď na dotaz č. 21:

Přesuny hmot vykázané procenty byly odemčeny pro doplnění údajů uchazeče. Viz ostatní dotazy a odpovědi.

Dotaz č. 22:

Předaný výkaz výměr SO 01 – Vlastní budova neodpovídá vyhl.č.169/2016 Sb. §6, kde je uvedeno, že u každé položky má být odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace. Žádáme zadavatele o doplnění odkazů do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 22:

Viz. závěrečná odpověď.

Dotaz č. 23:

V předaném výkazu výměr SO 01 – Vlastní budova je v pol. č.330 uveden archeologický průzkum. Ve vyjádření ÚAPPSC je uvedeno, že tento průzkum platí investor. Žádáme zadavatele o vyjmutí této položky z výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 23:

Položka je určena pro kompletní zajištění archeologického průzkumu včetně inženýrské činnosti a nákladů spojených s archeologickým průzkumem. Zadavatel požaduje tuto položku nacenit tímto způsobem nikoliv podle stanoviska UAPPSC.

Dotaz č. 24:

Žádáme o rozdělení položek oken (m2) dle výpisu oken z důvodu různých charakteristik (otevírání, kování, neprůhledná TI výplň) a následnou rozdílnou cenou.

Odpověď na dotaz č. 24:

Došlo k rozpadu na jednotlivé položky dle výpisu v PD.

Dotaz č. 25:

Žádáme o rozdělení položek dveří dle výpisu dveří z důvodu různých charakteristik (tloušťky stěn pro osazení dveří, neprůzvučnost, přítomnost větracích mřížek) a následnou rozdílnou cenou.

Odpověď na dotaz č. 25:

Došlo k rozpadu na jednotlivé položky dle výpisu v PD.

Dotaz č. 26:

V předaném výkazu výměr chybí u položek dveří D28, D33, D34 koordinátor.

Odpověď na dotaz č. 26:

Pro zmíněná dveřní křídla platí odkaz na označení daného HW setu vybavení dle PD, kde jsou specifikovány konzole mající funkci koordinátoru zavření dveřních křídel.

HW sety dveří								
Dveřní set	Množství	Primární funkce	Doplňky	Fixace pasivního křídla	Samozavírač	Zámek	Vložka	Vrchr
SET 01.0	1	Úniková funkce	Protiplech pro zámky	—	1x Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN114, typ dveří váhy a rozměru dvéřního křídla, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, kluzné ramínko k samozavíračům	Elektromechanický samozamykací zámek pro profilové dveře, pravolevý - obousměrná sřetka, bezpečnostní třída RC4, napájení v rozsahu 12-24V DC, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 170 a ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1634-1, dyoubodové uzamčení, monitorovací funkce, možnost nastavení zámku do reverzního režimu	Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro projekty středního rozsahu, bezpečnostní třída RC3 dle EN1627:2012, jednořadý přístavilový systém, patentová ochrana	Univerzální bezpečnostní kování upevňovací šroubů, madlo/kli certifikace pro únikové východy dle EN 1634-1
SET 02.0	4	Požární odolnost, Úniková funkce, Vybava pro bezbariérový přístup	Protiplech pro zámky; Pevné madlo na opačné straně než dveřní závěsy	2x Automatická zámek	2x Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN114, typ dveří váhy a rozměru dvéřního křídla, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, 1x Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídlé dveře, typ dveří váhy a rozměru dvéřních křídel, požární certifikace dle EN 1154 a EN 1158, max úhel otevření aktivního/pasivního křídla 150°/130°	Mechanický zámek s protipožární odolností, s panikovou funkcí, jednozápadový, pravolevý, s převodem, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování	Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro projekty středního rozsahu, bezpečnostní třída RC3 dle EN1627:2012, jednořadý přístavilový systém, patentová ochrana	Rozetové kování, kulatá rozeta, certifikace dle EN 1906, nerez, v cylindrickou vložku, ø 53 mm, pt nerez, v páru; Pevné madlo na c
SET 02.1	1	Požární odolnost, Běžný provoz	Protiplech pro zámky	2x Automatická zámek	2x Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN114, typ dveří váhy a rozměru dvéřního křídla, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, 1x Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídlé dveře, typ dveří váhy a rozměru dvéřních křídel, požární certifikace dle EN 1154 a EN 1158, max úhel otevření aktivního/pasivního křídla 150°/130°	Mechanický zámek s protipožární odolností, s panikovou funkcí, jednozápadový, pravolevý, s převodem, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování	Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro projekty středního rozsahu, bezpečnostní třída RC3 dle EN1627:2012, jednořadý přístavilový systém, patentová ochrana	Rozetové kování, kulatá rozeta, certifikace dle EN 1906, nerez, v cylindrickou vložku, ø 53 mm, pt nerez, v páru
SET 03.0	34	Běžný provoz	Protiplech pro zámky	—	Bez samozavírače	Mechanický zadávací zámek, pro cylindrickou vložku, jednozápadový, bez převodu, možnost rozetového kování, dle normy DIN	Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro projekty středního rozsahu, bezpečnostní třída RC3 dle EN1627:2012, jednořadý přístavilový systém, patentová ochrana	Rozetové kování, kulatá rozeta, certifikace dle EN 1906, nerez, v cylindrickou vložku, ø 53 mm, pt nerez, v páru

Dotaz č. 27:

Žádáme o doplnění položek PHP dle PBŘ.

Odpověď na dotaz č. 27:

PHP jsou v PD vykázány – část interiér vzhledem k jejich vazbě na řešení interiérů.

Dotaz č. 28:

Žádáme o doplnění položky vyjádření stanoviska TIČR.

Odpověď na dotaz č. 28:

Položka doplněna do VRN.

Dotaz č. 29:

V zadávací dokumentaci je součástí PD podklad pro interiéry. Ve výkazu výměr je ovšem přiložen jen samostatný VV interiérů, ale tato část není součástí kompletního VV včetně rekapitulace objektů celé stavby („VV LYSA – Sportovní hala_revJS“). Žádáme Vás tímto o informaci, zda mají být interiéry zahrnuty do ceny či nikoli. Pokud ano, prosíme o doplnění do kompletního VV.

Odpověď na dotaz č. 29:

Provedena náprava, zveřejněn jeden výkaz výměr, v němž jsou mimo jiné vytvořeny záložky pro SO09 demolice, SO12 – interiér.

Dotaz č. 30:

V PD je u skladby podlah navrženo sportovní marmoleum lepené na anhydridu. Současně je u podlah požadavek splnění standardů EN 14904 na sportovní povrch. To ale sportovní marmoleum na anhydridu splnit nikdy nemůže, protože neobsahuje žádnou pružnou vrstvu. Aby byl tento požadavek splněn, musí být marmoleum uloženo na nějaké konstrukci, která zajistí pružnost, ale v tomto případě to zřejmě nebude možné, protože je ve skladbě podlahové vytápění. Žádáme Vás tímto o dopřesnění skladby podlah.

Odpověď na dotaz č. 30:

Do výkazu výměr přidána položka pro pružnou podložku, výpis skladeb upraven.

Závěrečná odpověď k dotazům č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22:

Každý z uvedených výkazů má své číslo dle vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění, toto číslo koresponduje se stejným číslem dílu projektové dokumentace, který je členěna dle vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění. Aby zadavatel odstranil veškeré pochybnosti a aby dodavatel měl jasné vodítko, kde dané položky nalezne, do záhlaví každého z výkazů nově zadavatel vypisuje čísla výkresů, kde tyto položky uchazeč najde.

Např.:

Výkresová a textová část SO01.D.1.4.b Vytápění koresponduje s částí označenou ve výkresech výměr jako SO01.D.1.4.b-vytápění.xls

Výkresová a textová část SO05 TRAFOSTANICE koresponduje s částí označenou ve výkresech výměr jako SO05_Trafostanice.xls

Obdobně lze postupovat v dalších oddílech dokumentace. Jednotlivé dokumenty si odpovídají shodným kódováním stavebního objektu a písmeno číselné řady dle dělení podle vyhlášky 499/2006 Sb.

V těchto výkresech a textové části nalezne uchazeč všechny informace, které má k ocenění. Kusy se dají sečíst, výměry se dají odměřit.

Zadavatel dále informuje, že z důvodu změn a doplnění zadávací dokumentace prodlužuje **lhůtu pro podání nabídek do 10. 2. 2021, 10:00.**

Zadavatel dále uvádí, že souběžně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace odesílá zadavatel k uveřejnění opravný formulář oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské unie (TED), ve kterém bude uvedeno prodloužení lhůty pro podání nabídky uvedené výše.

Zadavatel současně uvádí, že nová lhůta pro podání nabídek bude uvedena rovněž na profilu zadavatele.