



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Příloha č. 1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – technické požadavky na zakázku

TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NÁDRŽÍ A HALY

Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD)



1. Zadavatel

Název: Nové Vinařství, a.s.
Sídlo: Zarybník 516, 59442 Měřín
Právní forma: akciová společnost
Údaj o zápisu do OR: oddíl B, vložka 3425 vedená u Krajského soudu v Brně
Jednatel/Zastoupený: Ing. Gabriel Večeřa, místopředseda představenstva

IČ: 26227789
DIČ: CZ26227789

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:

1. Ing. Michaela Krejčová
Telefon: 566501227, 602 707 048
e-mail: michaela.krejcova@agro-merin.cz
2. Ing. Marie Čejková
Telefon: 566 501 227, 606 745 571
e-mail: marie.cejkova@agro-merin.cz

2. Název zakázky

TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NÁDRŽÍ A HALY

3. Předmět dodávky

TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NÁDRŽÍ A HALY

4. Základní technické požadavky

- 2 ks chladících agregátů s výkonem minimálně 82 kW/ks
- 2 ks venkovních kondenzátorů pro chladící agregáty (max. hlučnost 45 dB(A))
- Ocelová konstrukce pro kondenzátory – viz. projekt
- Propojení chladících agregátů a venkovních kondenzátorů včetně doplnění chladiva pro chladící jednotky
- Akumulační nádoba + nerez opláštění o objemu min. 1200 l
- Chladící kapalina o objemu min. 4500 l
- Elektrokotel o minimálním výkonu 45 kW včetně deskového výměníku



- Rozvody potrubí a nerezové servoventily (IP67) pro řízené kvašení včetně čerpadla pro nádrže viz. projekt
- Centrální ovládací dotykový panel včetně vzdáleného přístupu
- Chlazení či ohřev místností č. 102, 103, 104 na teplotu 15 ° C.
- Zařízení vzduchotechniky zabezpečí parametry klimatu ve smyslu platných zákonů, vyhlášek a norem. Větráním sklepa bude zabezpečené udržení koncentrace CO₂ v pracovním prostředí pod hranici nejvyšší přípustné průměrné koncentrace NPKp = 9000 mg / m³