

Obec Velké Losiny, Rudé armády 321
788 15 Velké Losiny



ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a směrnice zadávání veřejných zakázek Obce Velké Losiny zveřejňuje změnu zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„Prodloužení splaškové kanalizace ul. U Hřiště“

Dotaz č. 1 ze dne 26. 8. 2024:

dle vyjádření správce sítí (SMVaK) jsou vyžadovány kamerové zkoušky. Prosím o doplnění položky.

Dotaz č. 2 ze dne 26. 8. 2024:

chyba ve výpočtu výměry u pol. č. 13 a 14, a s tím související položky zemních prací: odvoz zeminy, skládka, zásyp...

13	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	38,107
	W		2,7*2,7*(2,21-0,46)		12,758
	W		2,7*2,7*(1,95-0,46)		10,862
	W		2,7*2,7*(<u>2,16*0,46</u>)*2		14,487
	W		Součet		38,107
			místo * má být -		
14	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	187,893
	W		(1,97-0,46)*1,0*41,93		63,314
	W		(2,12-0,46)*1,0*44,91		74,551
	W		(<u>2,16*0,46</u>)*1,0*50,35		50,020
	W		Součet		187,893

Odpověď k dotazu č. 1 a 2:

Zadavatel zapracoval požadované dotazy do nového výkazu výměr. Aktualizovaný výkaz výměr nese název **3132_1a - Prodloužení splaškové kanalizace ul. U Hřiště Velké Losiny.**

Zadavatel tímto v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, oznamuje, že lhůta pro podání nabídek **nebude** měněna.

Ve Velkých Losínách dne 28. 8. 2024

Ing. Jana Fialová
starostka obce