

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

pro zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky

Název veřejné zakázky

Komunální FVE – Přibyslav

Identifikační údaje zadavatele

Název	Město Přibyslav
IČO	00268097
DIČ	CZ00268097
Sídlo	Bechyňovo náměstí 1, 58222 Přibyslav
CZ NUTS	CZ0631

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

Podaný dotaz:

Je možné nahradit PV panel jiným jmenovitým výkonem než požadovaným, za zachování všech technických parametrů?

Vysvětlení:

Zadávací dokumentace (ZD) uvádí min. jmenovitý výkon 520 Wp v rozpočtu projektu. Nad tento jmenovitý výkon můžete použít jakékoliv panely splňující další podmínky uvedené v Souhrnném prohlášení. Zároveň je důležité zachovat celkový výkon na budově kvůli SoP.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č.2:

Podaný dotaz:

Byl v rámci umístění panelů na obecním úřadě posouzen záměr s památkáři s ohledem na památkovou oblast Přibyslav?

Vysvětlení:

Ano, projektový záměr byl posouzen s památkáři včetně rozmístění panelů na budově obecního úřadu.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č.3:

Podaný dotaz:

V rámci přípravy studie bylo alespoň u jednotlivých objektů vytipováno místo umístění technologie? V návaznosti na obhlídku chybí v každém objektu tyto prostory.

Vysvětlení:

Studie nespecifikuje vhodné prostory pro umístění technologie. Umístění technologie je v případě všech objektů plně v režii uchazeče, který v rámci instalace zvolí vhodné místo tak, aby dodržoval všechny aktuálně platné právní předpisy a normy.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č.4:

Podaný dotaz:

Je ve výkazu výměr počítáno s vybudováním samostatných požárních úseků pro vybudování místností umístění technologie?

Vysvětlení:

Výkaz výměr přímo nespecifikuje náklady na vybudování samostatných požárních úseků, neboť ve studii tyto úseky nejsou definovány. Nicméně jednotlivé prvky týkající se vybudování požárních úseků, jako například protipožární ucpávky, jsou ve výkazu výměr uvedeny. Pokud uchazeč usoudí, že bude třeba více než jedna ucpávka, může tuto položku nacenit tak, aby pokryl náklady na všechny potřebné protipožární prvky.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č.5:

Podaný dotaz:

Hodnota referenční zakázky - 4.800.000 Kč je za každou ze 3 referenčních hodnot zvlášť?

Vysvětlení:

Ano, přesně tak.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č.6:

Podaný dotaz:

Počítá zadávací dokumentace s úpravou LPS? Pokud ano, je součástí rozpisu prací?

Vysvětlení:

Dle aktuálně platných norem dokumentace nepočítá s úpravou LPS, neboť SoP, žádost o dotaci a

vypracování projektu předchází datu účinnosti nových povinností vyplývajících z aktuální legislativy týkající se LPS.

Lhůta, místo a způsob podání nabídek zůstávají nezměněny.