

Zámek Choceň - oprava krovu			I. ETAPA		Pozednice
Označení	Profil	Délka (mm)	Poškození (nutná výměna m)	Vzor. detail	Poznámka
				přepl. D/4	Pozednici ve styku se zdívkou podložit asfalt. pásem; pozednici d. 1500 mm ukotvit do zdiva proti klopení. Spoje přeplátovat.
PO/19	240/240	7500	výměna 3,1m, ošetření		
PO/20	240/240	4750	ošetření dřevěného trámu		
PO/21	240/240	4750	nutná výměna 3,6m, ošetření		
PO/22	240/240	4750	nutná výměna 3,7m, ošetření		
PO/23	240/240	4750	nutná výměna		U pozednic je nutné počítat navíc s výměnou cca 50% celkové délky bez označení výměny. Konkrétní místa budou zpřesněna při rozkrytí.
PO/24	240/240	4750	nutná výměna		
PO/25	240/240	4750	nutná výměna		
PO/26	240/240	4800	nutná výměna		
PO/27	240/240	5850	nutná výměna 3,8m, ošetření		
PO/28	240/240	5200	ošetření dřevěného trámu		
PO/29	240/240	6000	ošetření dřevěného trámu		
PO/30	240/240	1550	ošetření dřevěného trámu		
PO/43	240/240	6250	nutná výměna 2,0m, ošetření		
PO/44	240/240	4760	ošetření dřevěného trámu		
PO/45	240/240	4750	kontrola u spoje s poškozeným prvkem		
PO/46	240/240	4750	ošetření dřevěného trámu		

## Zámek Choceň - oprava krovu

## I. ETAPA

## Pozednice

[illegible]