Zámek Choceň - oprava krovu II. ETAPA Pozednice

Označení	Profil	Délka mm	Poškození (nutná výměna)	Vzor. detail	Poznámka
PO/11	240/240	5700	nutná výměna	při vým. D/4	Pozednici ve styku se zdivem podložit asfalt. pásem; pozednici d. 1500 mm ukotvit do zdiva proti klopení. Spoje přeplátovat.
PO/12	240/240	4800	nutná výměna 2,8m, ošetření	"	
PO/13	240/240	4800	ošetření	"	
PO/14	240/240	4900	"	"	
PO/15	240/240	4700	"	"	
PO/16	240/240	3800	"	"	U pozednic je nutné počítat navíc s výměnou cca 50% celkové délky bez označení výměny. Konkrétní místa budou zpřesněna při rozkrytí.
PO/17	240/240	4600	"	"	
PO/18	240/240	5500	"	"	
PO/40	240/240	2750	nutná výměna	"	
PO/41	240/240	4700	ošetření	"	
PO/42	240/240	5100	nutná výměna 3,3m, ošetření	"	