Zámek Choceň - oprava krovu **II. ETAPA** **Vazný trám** nad podlahou

Označení	Profil	Délka	Poškození (nutná výměna)	Vzor. detail	Poznámka
VT/13	240/240	20800	ošetření dřevěných trámů		v případě nástavby D/1 v části statika
VT/15	240/240	4750	"		
VT/16	240/240	8300	"		
VT/17	240/240	11750	"		
VT/18	240/240	12500	kontrola při kontaktu s narušenou pozednicí		
VT/19	240/240	12500	ošetření dřevěných trámů		
VT/20	240/240	12500	výměna v délce 1000mm, ošetření	D/1	
VT/21	240/240	7850	kontrola při kontaktu s narušenou pozednicí		