

Zámek Choceň - oprava krovu**III. ETAPA****Vikýře**

Označení	Profil	Délka mm	Poškození (nutná výměna)	Počet kusů	Poznámka
VIK/1	sl.170/150	950	ošetřit dřevěnou konstrukci	2	dř.okno jednoduché 720/400, úprava viz samost. část VÝPLNĚ OTVORŮ
	krove 90/90 stř.	700	ošetřit dřevěnou konstrukci	4	
	par.tr. 180/180	1000	výměna	1	
	výměna 160/160	2050	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
	krokve 160/160	2650	1 ks výměna	2	
VIK/2	sl.170/150	950	ošetřit dřevěnou konstrukci	2	dř.okno jednoduché 720/400, úprava viz samost. část VÝPLNĚ OTVORŮ
	krove 90/90	700	ošetřit dřevěnou konstrukci	4	
	par.tr. 180/180	1000	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
	výměna 160/160	2200	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
	krokve 160/160	2650	ošetřit dřevěnou konstrukci	2	
VIK/3	sl.170/150	950	ošetřit dřevěnou konstrukci	2	dř.okno jednoduché 720/400, úprava viz samost. část VÝPLNĚ OTVORŮ
	krove 90/90	700	ošetřit dřevěnou konstrukci	4	
	par.tr. 180/180	1000	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	

Zámek Choceň - oprava krovu**III. ETAPA****Vikýře**

Označení	Profil	Délka mm	Poškození (nutná výměna)	Počet kusů	Poznámka
VIK/4	sl.170/150	950	ošetřit dřevěnou konstrukci	2	dř.okno jednoduché 720/400, úprava viz samost. část VÝPLNĚ OTVORŮ
	krove 90/90	700	ošetřit dřevěnou konstrukci	4	
	par.tr. 180/180	1000	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
	výměna 160/160	2200	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
	krokve 160/160	2650	ošetřit dřevěnou konstrukci	2	
VIK/5	sl.170/150	950	1ks sloupek výměna	2	dř.okno jednoduché 720/400, úprava viz samost. část VÝPLNĚ OTVORŮ
	krove 90/90	700	ošetřit dřevěnou konstrukci	4	
	par.tr. 180/180	1000	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
	výměna 160/160	2200	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
	krokve 160/160	2650	výměna 1000mm	2	
VIK/6	sl.170/150	950	ošetřit dřevěnou konstrukci	2	dř.okno jednoduché 720/400, úprava viz samost. část VÝPLNĚ OTVORŮ
	krove 90/90	700	ošetřit dřevěnou konstrukci	4	
	par.tr. 180/180	1000	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
VIK/18	sl.170/150	950	ošetřit dřevěnou konstrukci	2	
	krove 90/90	700	ošetřit dřevěnou konstrukci	4	
	par.tr. 180/180	1000	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	

Zámek Choceň - oprava krovu**III. ETAPA****Vikýře**

Označení	Profil	Délka mm	Poškození (nutná výměna)	Počet kusů	Poznámka
VIK/19	sl.170/150	950	ošetřit dřevěnou konstrukci	2	
	krove 90/90	700	ošetřit dřevěnou konstrukci	4	
	par.tr. 180/180	1000	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
VIK/20	sl.170/150	950	ošetřit dřevěnou konstrukci, kontakt s poškoz	2	dř.okno jednoduché 720/400, úprava viz samost. část VÝPLNĚ OTVORŮ
	krove 90/90	700	ošetřit dřevěnou konstrukci	4	
	par.tr. 180/180	1000	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
	výměna 160/160	2200	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
	krokev 160/160	2650	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
součástí vikýřů jsou klempířské prvky - viz samostatná část. Dle připomínek NPÚ je doplněno krytí kl. prvků impregnovaným dřevěným profilem - viz detail. 80/24 - 2200mm + 150/24 - 5200mm					