

Zámek Choceň - oprava krovu**III. ETAPA****Vazný trám nad podlahou**

Označení	Profil	Délka mm	Poškození (nutná výměna)	Vzor. detail	Poznámka
VT/1	240/240	2500	ošetření dřevěných trámů		vždy při náhradě části dle D/1 viz statika
VT/2	240/240	8500	"		"
VT/3	230/260	7500	"		"
VT/4	240/240	8650	"		"
VT/5	240/240	16000	výměna v délce 1800mm, ošetření celé konstr.	D/1	"
VT/6	240/240	16400	výměna v délce 2600mm, ošetření celé konstr.	D/1	"
VT/7	240/240	16400	výměna v délce 1900mm, ošetření celé konstr.	D/1	"
VT/8	240/240	16400	výměna v délce 2900mm, ošetření celé konstr.	D/1	poškození v místě spoje
VT/9	240/240	16400	ošetření dřevěných trámů		"
VT/10	240/240	16400	výměna v délce 1900mm, ošetření celé konstr.	D/1	"
VT/11	240/240	16400	výměna celého trámu, ošetření		"
VT/12	240/240	11000	ošetření dřevěných trámů		"
VT/14	240/240	4800	ošetření dřevěných trámů		"