

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – Dodatek č. 1: UPŘESNĚNÍ

pro zadání podlimitní veřejné zakázky

na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

**„Fotovoltaický systém na administrativní
budově TSMP“**

Zadavatel veřejné zakázky



Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace

Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov
zastoupené Ing. Evou Hamrlovou, ředitelkou TSMP
IČ 49056689 DIČ CZ 49056689

10. ledna 2025

UPŘESNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vzhledem ke skutečnosti, že jeden ze zájemců o veřejnou zakázku podal žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve znění:

Při zpracování cenové nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku jsme zjistili nesoulad projektové dokumentace a položkového rozpočtu v následujících bodech:

1. V projektové dokumentaci pro část FVE jsou uvedeny optimizéry typ TIGO TS4-A-O pro každý panel, tedy v počtu 76 ks, v položkovém rozpočtu tyto uvedeny nejsou.
2. V projektové dokumentaci pro část Hromosvod jsou uvedeny 2 ks držáků podpůrné trubky pro uchycení na anténní stožár, v položkovém rozpočtu tyto uvedeny nejsou.

vyhlašuje zadavatel tento dodatek k zadávací dokumentaci ze dne 16.12.2024:

odpověď na bod 1:

Zadavatel po upozornění na tuto skutečnost připouští nedostatek v položkovém rozpočtu. Je pro něj však prvořadé dodržení projektové dokumentace, kdy řešení s optimizéry je považováno technicky za minimálně požadované, respektive v souladu s vyhláškou č. 114/2023 Sb. o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobní elektriny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50kW. Zadavatel tímto vyzývá uchazeče o přidání a nacenění této položky do položkového rozpočtu, který bude předložen v nabídce.

odpověď na bod 2:

Zadavatel po upozornění na tuto skutečnost připouští nedostatek v položkovém rozpočtu. Je pro něj však prvořadé dodržení projektové dokumentace. Zadavatel tímto vyzývá uchazeče o přidání a nacenění této položky do položkového rozpočtu, který bude předložen v nabídce.

Za zadavatele:

Ing. Eva Hamrlová
ředitelka TSMP