

	Dodatečné informace k zadávací dokumentaci na zakázku Pce, PS A 061 – rek. technologie PS Ev.č. Z2016 – 005249	 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
---	---	---

Zadavatel, Elektrárny Opatovice, a.s., obdržel žádost na dodatečné informace (dotazy) k Zadávací dokumentaci na zakázku:

Pce, PS A 061 – rek. technologie PS
ev.č. Z2016 – 005249

Na základě obdržené žádosti poskytuje zadavatel níže uvedené dodatečné informace.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr není uveden expanzní automat - Kým je dodáván a zapojen? – Chybí jeho specifikace

Odpověď zadavatele:

Expanzní automat v PS A 061 není navržen a proto není uveden.

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr v oddílu **099: Přesun hmot HSV**, číslo řádku 57, je uvedena váha za suť 15,71 t - Není to chyba?

Odpověď zadavatele:

Ve výkazu výměr je uvažována doprava na 10 km – tunokilometry.

Dotaz č. 4

Ve smlouvě je uvedeno, že dílo bude nové. Ve výkazu výměr je uvedena repase původních ventilů – Jaké regulační ventily mají být repasovány?

Odpověď zadavatele:

Repasovány mají být 4 ks uzavíracích ventilů DN 15, jak je uvedeno ve výkazu výměr. Upřesňujeme, že tyto ventily jsou umístěny na stávajícím odvodu primárního potrubí ve stanici.

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr nejsou odvodňovací armatury, odvodňovací potrubí. Nejsou uvedeny ani tvarovky, spojky, T-kusy, přechody, redukce aj. Náklady na tento materiál má být zahrnut v příplatcích k daným potrubím?

Odpověď zadavatele:

Pokud je myšleno odvodňovacími armaturami vypouštěcí armatury a potrubí, tak tyto armatury jsou součástí balené výměňkové stanice. Potrubí a komponenty na primární straně jsou

	Dodatečné informace k zadávací dokumentaci na zakázku Pce, PS A 061 – rek. technologie PS Ev.č. Z2016 – 005249	 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
---	---	---

rozpočtovány montážním ceníkem. Tedy montážními trubními díly. Potrubí na sekundární straně je rozpočtován topenářským ceníkem. Tedy součástí potrubí jsou veškeré potřebné tvarovky, závěsový materiál, spojovací materiál atd.


Dotaz č. 6

Prosím o zaslání upřesnění, kde se píše o tom, že není v rozsahu zhotovitele MaR. V projektu i v zadávací dokumentaci nejsou specifikována připojovací místa. Není specifikováno místo pro chemickou úpravu vody.

Odpověď zadavatele:

Chemická úprava v PS není a není ani uvedena v PD, ostatní viz. odpověď na dotaz č. 1.

V Opatovicích nad Labem dne 6.1.2017



Ing. Pavel Svatoň
ředitel pro výrobu
Elektrárny Opatovice, a.s.