

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Kotel K1 – spalování FCC a ACO
Druh řízení:	Otevřené řízení
Druh zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní sektorová zakázka
Zadavatel:	TAMERO INVEST s.r.o.
Sídlo zadavatele:	O. Wichterleho 810, 278 01Kralupy nad Vltavou, Česká republika
IČ:	24781452

V Kralupech dne 29. 1. 2025

Výše uvedený Zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

ZADAVATEL OBDRŽEL NÍŽE UVEDENÉ DOTAZY:

1. Email ze dne 13.1.2025

Dobrý deň dámy a páni,

v súvislosti s VÝBĚREM DODAVATELE na realizaci akce „Kotel K1 – spalování FCC a ACO“, Vás chceme požiadať o zodpovedanie nasledovných otázok k bodu 5.3 PROKÁZÁNÍ PODMÍNEK TECHNICKÉ KVALIFIKACE dle § 79 ZZVZ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE rev.1

1. Je možné preukázať požadované kvalifikácie:

*- významnou zakázku obdobného charakteru
- osvědčení vydaného pověřenou organizací k montážím, opravám, rekonstrukcím, revizím a zkouškám kotlů dle § 7 zákona 250/2021 Sb.
prostřednictvím subdodávatele?*

2. Je možné v Seznamu kvalifikovaných svářečů robiť po jeho doložení zmeny?

Odpověď Zadavatele na výše uvedené dotazy/požadavky:

- Požadovanou technickou kvalifikaci, je potřeba doložit způsobem, definovaným v bodě 5.3 zadávací dokumentace. Splnění požadavků na technickou kvalifikaci lze prokázat též prostřednictvím jiných osob, nicméně vždy za podmínek stanovených § 83 zák. 134/2016.
- V seznamu kvalifikovaných svářečů je možné po jeho doložení provádět změny za podmínek stanovených § 88 zákona č. 134/2016 Sb., avšak Zadavatel upozorňuje, že doplní a změny zadávací dokumentaci, provedená změna se dotkne mimo jiné i tohoto bodu.

2. Email ze dne 15.1.2025

Dobrý deň dámy a páni,

v súvislosti s Vaším "VÝBĚREM DODAVATELE na realizaci akce „Kotel K1 – spalování FCC a ACO“ si Vás dovoluujeme požiadať o dokumentáciu od kotla K1, najmä:

- zostavaný výkres kotla,*
- prevádzkové parametre pri nominálnom a minimálnom výkone pre prevádzku so spaľovacou turbínou a bez nej vrátane účinnosti,*
- pôvodný tepelný výpočet kotla.*

Vopred ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď Zadavatele na výše uvedené dotazy/požiadavky:

1. Zadavateľ dopĺňa zadávaciu dokumentáciu o sestavný výkres kotla, ktorý uveden v Príloze č. 1 tohoto vysvetlení zadávací dokumentácie (**Příloha 1-6.pdf**).
2. Zadavateľ dopĺňa zadávaciu dokumentáciu o souhrn informací uvedený v Príloze č. 2 tohoto vysvetlení zadávací dokumentácie (**Příloha 1-7.pdf**).
3. Původní tepelný výpočet nemá Zadavateľ k dispozici.

VYSVĚTLENÍ ZADAVATELE:

ZADAVATEL UPOZORŇUJE ÚČASTNÍKY, ŽE KROMĚ VÝŠE UVEDENÉHO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROVEDL I ZMĚNU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (viz nově nahrané dokumenty na profilu Zadavatele s označením „rev.2“). Tato změna spočívá především ve změně požadavku na technickou kvalifikaci a zavedení ekonomické kvalifikace účastníků zadávacího řízení.

Přehled změny platnosti dokumentů na profilu Zadavatele:


Zadávací dokumentace	Platnost (datum nahrání)
Zadávací dokumentace - Kotel K1 – spalování FCC a ACO.pdf	neplatný (6. 11. 2024 8:46)
Zadávací dokumentace - Kotel K1 – spalování FCC a ACO - rev.1.pdf	neplatný (20. 12. 2024 11:02)
Zadávací dokumentace - Kotel K1 – spalování FCC a ACO - rev.2.pdf	platný, nahrazuje výše uvedený

Návrh SoD (příloha zadávací dokumentace)	Platnost (datum nahrání)
Příloha ZD - Návrh SoD.docx	neplatný (6. 11. 2024 8:50)
Příloha ZD - Návrh SoD - rev.1.docx	neplatný (20. 12. 2024 11:02)
Příloha ZD - Návrh SoD - rev.2.docx	platný, nahrazuje výše uvedený

S OHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ A V SOULADU S ODS. 4 § 98 ZZVZ PRODLOUŽÍ ZADAVATEL LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, TÍM ZÁROVEŇ DOJDE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY TAK, ABY OD ODESLÁNÍ ZMĚNY NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČINILA NEJMÉNĚ CELOU SVOU PŮVODNÍ DÉLKU.

REVIDOVANÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, UVEDENÉ PŘÍLOHY A ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK BUDOU NA PROFILU ZADAVATELE AKTUALIZOVÁNY V OKAMŽIKU ZVEŘEJNĚNÍ VE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A V ÚŘEDNÍM VĚSTNÍKU EU.

S pozdravem



Ing. Martin Tachecí